



CARIERA ȘAPTEBANI

SOCIETATE PE ACȚIUNI

MD-5638, Raionul Rîșcani, s. Șaptebani, Republica Moldova

Codul fiscal 1003602018096, Cod TVA 7900070

Codul CF întreprinderii: 5503; Codul stației CF: Brătușeni-399004, Glodeni-393101

Vânzări: tel/fax: +373 (256) 93-5-82

Contabilitatea: tel: +373 (256) 94-5-91

mobil: +373 600 200 26

e-mail: carierasaptebani@gmail.com

e-mail: carierasaptebani.cb@gmail.com

carierasaptebani.dr@gmail.com

Fabricat in Moldova

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 223 din 08.08.2019
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА



PIATRA SPARTA DE CALCAR fr. 40-70 mm , GOST 8267-93

Щебень известняковый фр 40-70 мм, ГОСТ 8267-93

Consumator S.R.U. Star Express

Потребитель

№ lotului 223 Cantitatea, tone _____ № facturii fiscale _____ din 08.08.2019

партни

Количество, тонн

Фискальной накладной

Caracteristici masurate Наименование показателей	Norma prevederilor DN Норма требования	Rezultatele incercarilor Результаты испытания		
1. Densitatea materialului, kg/m3 Насыпная плотность,	-	1204,0		
2. Duritatea / Marca dupa rezistenta la sfarimare, % / kg/cm2 Долговечность / Прочность (дробимость)	De la 19 pina la 24 / 400	22,5 / 400		
3. Rezistența la uzură / Pierderea masei Марка по истираемости / Потеря массы при испытании	И-2 / De la 25 pina la 35	И-2 / 27,4		
4. Conținutul de granule sfărîmîțate și forma lor/ Grupa Содержание зерен игловатой и эластичной формы/ Группа щебня	De la 25 pina la 35 / 4	26,6 / 4		
5. Conținutul de particole prafoase și argiloase, % Содержание пылевидных и глинистых частиц	max 2	0,		
6. Conținutul de argilă în bulgari, % Содержание глины в комках	До 0,25	0		
7. Radiologie (Aef) Bq/kg Удельная эффективная активность естественных радионуклидов,	<300	6		
8. Granulozitatea, % Гранулометрический состав				
	87,5mm	70 mm	55 mm	40 mm
Norma prevederilor, % Норма требования	Pina la 0,5	10,00	30-60(80)	90-100
Rezultatele încercărilor, % Результат испытания	0	2,55	53,3	97,8

Patra sparta de calcar fr.40-70 mm, corespunde cerintilor GOST 8267-93

Щебень известняковый фр 40-70 мм, соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Responsabil de calitate: dl Gavreliuc G.

Ответственный за качество

Tel: +373 (256) 94591, 21075

e-mail: carierasaptebani.cb@gmail.com

