

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009344-19

Data emiterii: 19 iunie 2019

Valabil până la: 31 decembrie 2020

SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestecuri de beton greu : B 7,5 (M 100) F 50 W2; B 12,5 (M 150) F 50 W2;
B 15 (M 200) F 50 W4; B 20 (M 250) F 50 W4; B 22,5 (M 300) F 100 W6;
B 25 (M 350) F 100 W6, fabricate conform cerințelor GOST 7473-94 .

Codul NCM
3824

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016, GOST 7473-94 (anulat) pct. 4.2; GOST 26633-91 (anulat) p.1.3.2-1.3.4; RNI 06-5.3.3.52001 pct. 2.2. .

PRODUCĂTOR

"BETON INDUSTRIE" SRL
str. Industrială, 8, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1008600012257

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0232 din 19.06.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 37 din 18.06.2019, eliberat de către CÎ "CIPC INCERCTEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 valabil până la 16.06.2023, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 7337-A din 09.11.2018, eliberat de către LÎPA al ÎS "CMAC" mun. Chișinău, str. Coca, 28, certificat de acreditare Nr. LÎ-086 valabil până la 03.09.2020, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produs livrat. Contract de servicii Nr. 663 din 02.06.2016.

Seria A № 007751



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 001575

Data emiterii: 04 ianuarie 2020 Valabil până la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Pietre de beton pentru borduri,
fabricate conform GOST 6665-91 (Anulat)
Produse fabricate în serie

Codul NC MD
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
GOST 6665-91 pct. 1.3.2, 13.4, 1.3.5; RNI nr.06-5.3-35 p.2.2

PRODUCĂTOR

SC "IACOAȘ CONSTRUCT" SRL, MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor 186/6

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600083256

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.252-3 din 09.12.2019, eliberat de CÎ "INMACOMPROIECT" S.R.L.,
mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, certificat de acreditare Nr.LÎ-095, valabil până la 15.10.2020;
Nr.6323-A din 01.11.2019, eliberat de LÎPA "CMAC" Î.S., mun. Chișinău, str. E. Coca 28,
certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil până la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.105 din 03 ianuarie 2020, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL
o dată la șase luni.
Sistemul de certificare 2+.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009841-19

Data emiterii: 11 decembrie 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREANisip pentru lucrări de construcții, foarte mărunț, clasa 2; mediu, clasa 1,
fabricat conform cerințelor GOST 8736-93.Codul NCM
2505**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:**

Ordin Nr. 381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.06.2016; GOST 8736-93 (anulat) pct. 4.3, 4.4.1, 4.4.7, 7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTORSRL "METEOR", m. Anenii Noi,
s. Chetrosu, Republica Moldova, cariera Meteor.Codul țării
MD**SOLICITANT**

Producătorul.

Codul IDNO
1003600111890**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raport de evaluare final Nr. 0695 din 10.12.2019, eliberat de către OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 253-2/1, Nr. 253-2/2 din 25.11.2019, eliberate de către Centrul de încercări al ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, MD2015, certificat de acreditare Nr. LÎ-095 valabil pînă la 15.10.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 033/5 din 10.12.2019, eliberat de către LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de către CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:Sistemul 1. Evaluarea de supraghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 140/2019 din 07.10.2019.

Seria A № 010068



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001408

Data emiterii:

18 mai 2019

Valabil până la:

31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă de calcar, M400, M600, fracțiuni 5-20mm, 20-40mm, 40-70mm, fabricată conform GOST 8267-93

Produse fabricate în serie

Codul NC MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
GOST 8267-93 pct. 4.2, 4.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.6, 4.7.

PRODUCĂTOR

S.R.L. "ACIT - TRANS", MD 3719, s. Gornoe, com. Micăuți, rl. Strășeni
Cariera - s. Peresecina, rl. Orhei. Depozit - com. Micăuți, rl. Strășeni

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600014360

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.04/c-3, Nr.04/c-4, Nr.04/c-5 din 09 aprilie 2019, eliberate de
LÎ. al "FISTFOG" SRL, MD 2005, mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 62,
certificat de acreditare Nr.LÎ - 042, valabil până la 27.05.2022.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.16 din 15 mai 2019, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.
una dată pe an.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001409

Data emiterii:

18 mai 2019

Valabil pînă la:

31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Nisip obținut în rezultatul concasării rocilor de calcar (savură)
clasa II, Mgr -3,43, M 600**

fabricat conform SM GOST 31424-2011 (Anulat)

Produse fabricate în serie

Codul NC MD

2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
SM GOST 31424-2011 pct. 4.1.6, 4.2.1.1, 4.2.1.2.

PRODUCĂTOR

S.R.L. "ACIT - TRANS", MD 3719, s. Gornoe, com. Micăuți, rl. Strășeni
Cariera - s. Peresecina, rl. Orhei. Depozit - com. Micăuți, rl. Strășeni

SOLICITANT

Producătorul

Codul țării

MD

Codul IDNO

1003600014360

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.04/c-1 din 09 aprilie 2019, eliberat de LÎ al "FISTFOG" SRL,
MD 2005, mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 62, certificat de acreditare Nr.LÎ - 042,
valabil pînă la 27.05.2022.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.16 din 15 mai 2019, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL
una dată șase luni
Sistemul de certificare 2+.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Nr. 001484



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 001048

Data emiterii: 14 august 2017 Valabil pînă la: 14 august 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NM MD

2715

**Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație mare,
marca M-I, pentru beton asfaltic poros ŠKPg - I**
fabricat conform SM STB 1033:2008
Produs fabricat în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;
SM STB 1033:2008 pct. 5.3 tab.5.3 (1, 2, 3, 4); 5.4; 5.6; RNI Nr.06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.R.L. "DROMAS -CONS", MD 2055, mun. Chișinău, or.Vatra, str.Calea Ghidighici, 15/1

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO

1003600107905

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.694 din 11.08.2017, eliberat de CÎ al ICȘC "INCERCOM" ÎS,
mun.Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 valabil pînă la 22.02.2018;
Nr.3874 din 21.07.2017, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD-2064, mun. Chișinău, str. E.Coca 28,
certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.81 din 11.08.2017, eliberat
de OC "CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:


Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.

una dată pe an


Sistemul de certificare 2+

Copie corespunde originalului

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Nr. 001048



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 001108

Data emiterii: 02 noiembrie 2017 Valabil până la: 02 noiembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație fină tip "B", marca M-I, pentru beton asfaltic compact ŞMBg - I/2,75
fabricat conform SM STB 1033:2008
Produs fabricat în serie

Codul NC MD
2715

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008

SM STB 1033:2008 pct.5.1 tab.5.1 (1, 2, 3, 4, 5, 6,7,11); 5.4; 5.6; RNI Nr.06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

SRL "RUTADOR", MD 4042, mun. Chișinău, str. Florilor 32/1
Baza de producere -mun.Chișinău, s. Ghidighici, str.Feroviarilor, 20

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1004600021987

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.242 din 30.10.2017, eliberat de Laboratorul de Încercări și Cercetări a Materialelor pentru Drumuri și Construcții "CMAC" Î.S., mun. Chișinău, șos. Muncești, 162/A, certificat de acreditare Nr.LÎ-051 valabil până la 19.06.2018; **Nr.2001** din 19.04.2017, eliberat de LÎPA "CMAC" Î.S., MD-2064, mun. Chișinău, str. E.Coca 28, certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil până la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.110 din 31.10.2017, eliberat de OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL
una dată pe an.
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat




Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL

 MOLDAC REPUBLICA MOLDOVA SM SR EN ISO/CEI 17025 LÎ-051	MINISTERUL ECONOMIEI RM CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE Î.S. LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI ȘI CERCETĂRI A MATERIALELOR PENTRU DRUMURI ȘI CONSTRUCȚII mun. Chișinău, șos. Muncești, 162/A, tel. 52-00-03, tel/fax:554-228; mob: 067663658 Raport de încercări Nr. 242 din 30.10.2017	 CMAC CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE
--	--	---

Numele solicitantului „RUTADOR” SRL

Adresa solicitantului mun. Chișinău, str. Florilor, 32/1

Nr. contractului ---

Cererea nr. 154 din 21.09.2017 Numărul de laborator al probei 211

Standardul de referință SM STB 1033:2008

Metoda de încercări utilizată SM STB 1115:2008

Obiectele încercate și starea lor Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulozitatea
măruntă pentru beton asfaltic dens ȘMBg-I

Numărul și data eșantionării Act de prelevare nr. 154/110 din 21.09.2017

Locul eșantionării proba prelevată de OC în scop de certificare

Condiții de mediu la momentul eșantionării --

Data primirii obiectelor de încercat 21.09.2017

Procedura de eșantionare utilizată --

Condițiile de mediu Temperatura aerului 21 °C, Umiditatea mediului 81 %

Echipamente de încercări utilizate balanța electronică tip KERN EW 6200 – 2 NM,
etuvă tip SLW 115 STD, presa hidraulică, baie de apă, presa Marshal, congelator

Data începerii efectuării încercărilor 21.09.2017

Data terminării încercărilor 20.10.2017

NOTĂ: Prezentul raport de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea I.I.
Raportul de încercări se referă numai la mostrele supuse încercărilor




 MOLDAC REPUBLICA MOLDOVA SM SR EN ISO/CEI 17025 LI-051	MINISTERUL ECONOMIEI RM CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE Î.S. LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI ȘI CERCETĂRI A MATERIALELOR PENTRU DRUMURI ȘI CONSTRUCȚII mun. Chișinău, șos. Muncești, 162/A, tel. 52-00-03, tel/fax:554-228; mob: 067663658	 CMAC CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE
	Raport de încercări Nr. 242 din 30.10.2017	

Rezultatele încercărilor

Denumirea indicilor	U/m	DN p/u metoda de încercări, SM STB 1115:2008	Condiții tehnice SM STB 1033:2008	Date reale
Densitatea medie a betonului asfaltic	g/cm ₃	p.6.1	-	2,32
Saturația cu apă	%	p.6.7	1,0 - 4,0	2,98
Umflarea ,	%	p.6.8	max 0,5	0,00
Rezistența la compresiune La 50 ⁰ C	MPa	p.6.9	min 1,1	1,63
Rezistența la forfecare nu mai puțin	Mpa	p.6.11	2,75	3,73
Rezistența la întindere la temperatura de 0 ⁰ C	Mpa	p. 6.10	2,0 – 3,5	2,55
Indicele de fisurare	-	p. 6.13	min 0,5	0,50
Indicile rezistenței la deformare plastică	-	p. 6.12	min 1,0	I _d paccelerare= 3,68 I _d pîrinare=1,34
Conținutul de bitum	%	p.6.16	Recomand. 5,5 – 6,5	5,48
Porozitatea părții minerale	%	p.6.5	13,0 – 18,0	15,62
Porozitatea reziduală	%	p.6.6	2,5 – 5,0	2,92
Adeziunea bitumului la suprafețele părților minerale	%	p.6.18	min 95,0	100,0
Coeficientul rezistenței la îngheț-dezgheț	-	p. 6.14	min 0,8	0,88
Coeficientul rezistenței la apă la saturație îndelungată în mediu agresiv				
la 14 zile			0,85	0,94
la 28 zile			0,75	0,86

NOTĂ: Prezentul raport de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea I.Î.
Raportul de încercări se referă numai la mostrele supuse încercărilor

 MOLDAC REPUBLICA MOLDOVA SM SR EN ISO/CEI 17025 LI-051	MINISTERUL ECONOMIEI RM CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE Î.S. LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI ȘI CERCETĂRI A MATERIALELOR PENTRU DRUMURI ȘI CONSTRUCȚII mun. Chișinău, șos. Muncești, 162/A, tel. 52-00-03, tel/fax:554-228; mob: 067663658	 CMAC CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE
	Raport de încercări Nr. 242 din 30.10.2017	

Compoziția granulometrică

Mărimea ochiurilor sitei,mm	20	15	10	5	2,5	1,25	0,630	0,315	0,160	0,071
Partea masică de granule, %, mai mici	99,29	91,43	72,40	52,88	43,16	30,62	22,15	15,22	11,51	9,69
Condițiile tehnice	95- 100	85- 100	70- 100	50-65	38- 52	28- 39	20-29	14- 22	9-16	6-12

Declarație de conformitate: Rezultatele încercărilor, sus menționate, a amestecului de beton asfaltic fierbinte se încadrează în limitele admisibile SM STB 1033:2008 "Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulozitatea măruntă pentru beton asfaltic dens ȘMBg-I".

Executor încercări:

Specialist principal

Moraru Andrei



Specialist

Crotic Vladimir

Șef LÎ

Oxentii Elena




 /semnătura/

 /semnătura/

 /semnătura/

Nota 1: Incertitudinea poate fi indicată la solicitarea clientului

Nota 2: Indicatorii neacoperiți de acreditare se marchează cu*

Nota 3: Rezultatele obținute prin subcontractare se marchează cu **

NOTĂ: Prezentul raport de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea I.Î.
 Raportul de încercări se referă numai la mostrele supuse încercărilor



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 001068

Data emiterii: 05 septembrie 2017 Valabil pînă la: 05 septembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Emulsie bituminoasă de clasa ЭБК-1 pentru drumuri,
fabricată conform GOST 18659-81
Produs fabricat în serie

Codul NMMD
6807

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;
GOST 18659- 81 pct. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9; GOST 22245-90 pct.1.3.2 tab.1;
RNI 06-5.3.35 -2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

SRL "DROMAS -CONS", MD 2069, mun. Chișinău, or.Vatra, Calea Ghidighici, 15/1

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600107905

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.166 din 01.09.2017, eliberat de Laboratorul de Încercări și Cercetări a
Materialelor pentru Drumuri și Construcții "CMAC" ÎS, mun. Chișinău, șos. Muncești, 162/A, certificat de
acreditare Nr.LÎ-051 valabil pînă la 19.06.2018; Nr.2405 din 15.05.2017, eliberat de LÎPA "CMAC" Î.S.,
MD-2064, mun. Chișinău, str. E.Coca 28, certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.71 din 04.09.2017, eliberat
de OC "CVALIMETRITOT" SRL.


INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL

una dată pe an

Sistemul de certificare 2+

Copie corespunde originalului



Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei Vizitiu

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL