

INVESTITOR:

I.P. „Direcția generală pentru administrarea Clădirilor Guvernului Republicii Moldova”

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. _____ din 30.12.2020

privind lucrarea „Reparația încăperilor amplasate la etajele 9,10,11,12,13,14 ale clădirii administrative nr.162 din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, mun. Chișinău”, executată la obiectul clădirea administrativă nr.162 din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, mun. Chișinău în cadrul contractului nr. 4 din 15 octombrie 2020 și a acordului adițional nr.1 din 15 decembrie 2020 încheiat între I.P. „Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului RM” și SRL „Galicus” pentru executarea „Lucrărilor de reparație a încăperilor amplasate la etajele 9,10,11,12,13,14 ale clădirii administrative nr.162 din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, mun. Chișinău”.

1. Lucrările au fost executate conform planului de achiziții publice pentru anul 2020
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 28-30 decembrie 2020 fiind formată din:

Președintele comisiei:

Lilian MUNTEANU - șef Direcție exploatarea rețelelor ingineresti și informaționale.

Membrii comisiei:

Al-dru DAMASCHIN - șef Direcție nr.11
Ivan LINU - inginer-șef Direcție nr.11
Ion CATANĂ - șef D.R.I.E.U.T.
Ion IOVU - specialist principal secția A.P.

3. Au mai participat la recepție:

Ion CASAP - inginer-șef SRL „GALICUS”

4. Constatările comisiei de recepție:

Lucrările au fost executate conform contractului încheiat, și devizului de lucrări aprobat, cu modificările stipulate în acordul adițional la acest contract

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția Lucrărilor de reparație a încăperilor amplasate la etajele 9,10,11,12,13,14 ale clădirii administrative nr.162 din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, mun. Chișinău

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea Lucrărilor de reparație a încăperilor amplasate la etajele 9,10,11,12,13,14 ale clădirii administrative nr.162 din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, mun. Chișinău

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția Lucrărilor de reparație a încăperilor amplasate la etajele 9,10,11,12,13,14 ale clădirii administrative nr.162 din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, mun. Chișinău, cu înlăturarea neajunsurilor depistate de comisia de recepție, stipulate în Anexa nr.1.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 30.12.2020 la 14-00 în 4 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Nu este cazul.

Comisia de recepție:
Președinte :

Specialiști:
Lilian MUNTEANU

Membri:

Al-dru DAMASCHIN
Ivan LINU
Ion CATANĂ
Ion IOVU

Invitați:

Ion CASAP

10. Obiectul: „Lucrări privind reparația încăperilor amplasate la etajele 9,10,11,12,13,14 ale clădirii administrative nr.162 din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, mun. Chișinău”, se consideră terminate și sunt

TRANSMIS:
EXECUTANTUL:

L.S. [semnătură]
(semnătura)



PRIMIT:
INVESTITORUL:

L.S. [semnătură]
(semnătura)



1. La et.10, biroul 1007 de fixat senzorul de temperatură de la fancoil. (poate fi deteriorat în procesul de îngrijire a încăperilor). De verificat acest moment la toate fancoilurile instalate la etaje.
2. La et.11, în coridor, lângă biroul 1107 de instalat un capac la priză.
3. La et.12, biroul 1213 de schimbat sau de vopsit capacul de la doză.
4. La et.12, biroul 1218, lângă plintă jos de înlăturat petele de clei (silicon).
5. La et.12 și alte etaje și birouri, ca de ex. bir.1218 pete sub baghete. De înlăturat.
6. La et.12, în coridor de schimbat capacul de la priză în culoarea prizelor instalat. anterior.(alb)
7. La et.13, bl.B, bir.1311 în coridor de montat o priză.
8. La et.13, birourile 1312 și 1313 de montat la uși plinta de interior în culoarea ușilor.
9. La et.13, bir.1322, de înlăturat fisura de pe peretele din dreapta.
10. La et.14, bir.1407 a rămas o gaură în panoul decorativ.
11. La et.14, bir.1403 de înlăturat fisura din dreapta geamului.(de verificat birourile la toate etajele)
12. La et.14, bir.1402 de schimbat blocul de geam fisurat.
13. La et.14, blocul V, în hol, de înlăturat petele apărute pe suprafețele din dreapta ferestrei.
14. De revopsit suprafețele de la intrările în secțiile (coridoare, holuri) etajelor.
15. La toate ușile cu 2 canaturi de la etaje de instalat mecanismul de fixare a ușii în podea pentru a putea fi blocată și partea de jos.


Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte :


Lilian MUNTEANU

Membri:


Al-dru DAMASCHIN


Ivan LINU


Ion CATANĂ


Ion IOVU

Invitați:


Ion CASAP

