

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>
Obiectul achiziției: <i>Pompe termice</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii: Pompe termice						
Lotul nr. 1 Pompe termice (22 - 23 kW)	ANL091HQ	ITALIA	AERMEC	Tip pompe și ventilatoarele acestora: vertical Caracteristici tehnice: - Alimentare (V/ph/Hz): 400/3/50, - Putere frigorifică: 22 - 23 kW, - Putere termică: 23,4 - 24,8 kW, - Putere absorbită – 9,05 - 9,1kW; Dotare obligatorie: - pompe de lichid cu debitul 3452-3638 l/h, - pompe cu presiunea creată 66 kPa (pentru pompa de recirculare) / 131 kPa (pentru pompa electrică), - rezervor – acumulator. Regim de temperaturi ale lichidului la răcire: 12/7°C	Tip pompe și ventilatoarele acestora: vertical Caracteristici tehnice: - Alimentare (V/ph/Hz): 400/3/50, - Putere frigorifică: 22 - 23 kW, - Putere termică: 23,4 - 24,8 kW, - Putere absorbită – 9,05 - 9,1kW; Dotare obligatorie: - pompe de lichid cu debitul 3452-3638 l/h, - pompe cu presiunea creată 66 kPa (pentru pompa de recirculare) / 131 kPa (pentru pompa electrică), - rezervor – acumulator. Regim de temperaturi ale lichidului la răcire: 12/7°C	CE

				Regim de temperaturi ale lichidului la încălzire: 40/45°C Termenul de garanție: minim 24 luni din data punerii în funcțiune Condiții obligatorii: - Pompele termice și ventilatoarele vor fi montate pe acoperișurile edificiilor ASP (clădiri cu un nivel), - Panourile de comandă vor fi amplasate în interiorul edificiilor, - Suporturile metalice, pe care vor fi montate pompele termice, vor avea dimensiuni, care vor permite deservirea tehnică, scurgerea și suplinirea cu apă. Adresele edificiilor ASP, unde vor fi montate pompele termice: - CM din or. Dondușeni, str. 31 August 1989, nr. 6/1, - CM din or. Ștefan Vodă, str. N. Testemițeanu, nr. 4.	Regim de temperaturi ale lichidului la încălzire: 40/45°C Termenul de garanție: minim 24 luni din data punerii în funcțiune Condiții obligatorii: - Pompele termice și ventilatoarele vor fi montate pe acoperișurile edificiilor ASP (clădiri cu un nivel), - Panourile de comandă vor fi amplasate în interiorul edificiilor, - Suporturile metalice, pe care vor fi montate pompele termice, vor avea dimensiuni, care vor permite deservirea tehnică, scurgerea și suplinirea cu apă. Adresele edificiilor ASP, unde vor fi montate pompele termice: - CM din or. Dondușeni, str. 31 August 1989, nr. 6/1, - CM din or. Ștefan Vodă, str. N. Testemițeanu, nr. 4.	
Lotul nr. 2 Pompe termice (20 - 21 kW)	ANL081HQ	ITALIA	AERMEC	Tip pompe și ventilatoarele acestora: vertical Caracteristici tehnice: - Alimentare (V/ph/Hz): 400/3/50, - Putere frigorifică: 20 - 21 kW, - Putere termică – 22,2 -23,2 kW, - Putere absorbită: 5,86 – 6,60 kW, Dotare obligatorie: - pompe de lichid cu debitul 3452-3638 l/h, - pompe cu presiunea creată 131 - 144 kPa, - rezervor – acumulator.	Tip pompe și ventilatoarele acestora: vertical Caracteristici tehnice: - Alimentare (V/ph/Hz): 400/3/50, - Putere frigorifică: 20 - 21 kW, - Putere termică – 22,2 -23,2 kW, - Putere absorbită: 5,86 – 6,60 kW, Dotare obligatorie: - pompe de lichid cu debitul 3452-3638 l/h, - pompe cu presiunea creată 131 - 144 kPa,	CE

				Regim de temperaturi ale lichidului la răcire: 12/7°C Regim de temperaturi ale lichidului la încălzire: 40/45°C Termenul de garanție: minim 24 luni din data punerii în funcțiune Condiții obligatorii: - Pompele termice și ventilatoarele vor fi montate pe acoperișurile edificiilor ASP (clădiri cu un nivel), - Panourile de comandă vor fi amplasate în interiorul edificiilor, - Suporturile metalice, pe care vor fi montate pompele termice, vor avea dimensiuni, care vor permite deservirea tehnică, scurgerea și suplinirea cu apă. Adresa edificiului ASP, unde vor fi montate pompele termice: - CM or. Cantemir, str. Basarabiei, nr. 4.	- rezervor – acumulator. Regim de temperaturi ale lichidului la răcire: 12/7°C Regim de temperaturi ale lichidului la încălzire: 40/45°C Termenul de garanție: minim 24 luni din data punerii în funcțiune Condiții obligatorii: - Pompele termice și ventilatoarele vor fi montate pe acoperișurile edificiilor ASP (clădiri cu un nivel), - Panourile de comandă vor fi amplasate în interiorul edificiilor, - Suporturile metalice, pe care vor fi montate pompele termice, vor avea dimensiuni, care vor permite deservirea tehnică, scurgerea și suplinirea cu apă. Adresa edificiului ASP, unde vor fi montate pompele termice: - CM or. Cantemir, str. Basarabiei, nr. 4.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ciumasu Trifan În calitate de: Administrator

Ofertantul: Lerai Grup SRL Adresa: Str Varnita 2/15