

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1545229973646

din: 22.01.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Sârmă și cabluri izolate

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1							
31321300-5	Cablu de tensiune înaltă	ААБЛ - 10-3х240	Rusia	Saranskabeli	1. Tensiunea nominală 10 kV 2. Numărul și secțiunea nominală a firelor conductoare: 3x240 (mm²) 3. Grosimea izolației între conductori 5.5 (mm) 4. Grosimea izolației membranei conductorului 4 (mm) 5. Grosimea membranei 1.8 (mm) 6. Durata admisă a tensiunii (sarcinii) curentului: - instalare aeriană: 347 (A) - instalare subterană : 314 (A) 7. Intervalul temperaturii de funcționare: -50...+50 (C) 8. Raza minimă de curbare la instalare 1500 (mm) 9. Diferența de nivele pe traseul instalării, nu mai mare: 15 (m) 10. Diametrul exterior al membranei din metal: 48 (mm) 11. Diametrul exterior estimat al cablului (informativ): 60 (mm) 12. Masa cablului (orientativ): 5480 kg/km 13 Lungimea de construcție estimată a cablului și masa brută la instalarea pe tambur: No.20: 510x3,4 (m,t) No.22: 580x4,0 (m,t) 14. Izolație de hârtie uleioasă 15. Polietilen încrustat 16. Miez de cablu din aluminiu, 17. ААБЛ - Y 10х3х240	1. Tensiunea nominală 10 kV 2. Numărul și secțiunea nominală a firelor conductoare: 3x240 (mm²) 3. Grosimea izolației între conductori 5.5 (mm) 4. Grosimea izolației membranei conductorului 4 (mm) 5. Grosimea membranei 1.8 (mm) 6. Durata admisă a tensiunii (sarcinii) curentului: - instalare aeriană: 347 (A) - instalare subterană : 314 (A) 7. Intervalul temperaturii de funcționare: -50...+50 (C) 8. Raza minimă de curbare la instalare 1500 (mm) 9. Diferența de nivele pe traseul instalării, nu mai mare: 15 (m) 10. Diametrul exterior al membranei din metal: 48 (mm) 11. Diametrul exterior estimat al cablului (informativ): 60 (mm) 12. Masa cablului (orientativ): 5480 kg/km 13 Lungimea de construcție estimată a cablului și masa brută la instalarea pe tambur: No.20: 510x3,4 (m,t) No.22: 580x4,0 (m,t) 14. Izolație de hârtie uleioasă 15. Polietilen încrustat 16. Miez de cablu din aluminiu, 17. ААБЛ - 10х3х240	GOST 18410-73

Semnat:

Numele, Prenumele: Cojocaru Vladimir În calitate de: Administrator

Ofertant: „Comert-Magor” SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Bucurei 1, MD-2004

