

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1705934281865](#) din 22.01.2024

Obiectul achiziției: **Servicii de mentenanță a sistemelor LCCM (Lot 1)**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Servicii de deservire a sistemului de ventilare, condiționare, umidificare și dezumidificare	Servicii de deservire a sistemului de ventilare, condiționare, umidificare și dezumidificare			Centrale de tratare a aerului VTS (2 bucăți) – 12 luni (lunar); -Sistemul de răcire tip Chiler DAIKIN (1set) – 6 luni (lunar, pe perioada rece al anului); -Dezumidificatoare tip M1966, CH-D010WD2 (12bucăți) – 7 luni (lunar, pe perioada caldă a anului); -Sistemul de alimentare cu apă a umidificatoarelor (1set) – 7 luni (lunar, pe perioada rece a anului); -Sistemele de umidificare (1set) - (lunar, pe perioada caldă a anului)	Centrale de tratare a aerului VTS (2 bucăți) – 12 luni (lunar); -Sistemul de răcire tip Chiler DAIKIN (1set) – 6 luni (lunar, pe perioada rece al anului); -Dezumidificatoare tip M1966, CH-D010WD2 (12bucăți) – 7 luni (lunar, pe perioada caldă a anului); -Sistemul de alimentare cu apă a umidificatoarelor (1set) – 7 luni (lunar, pe perioada rece a anului); -Sistemele de umidificare (1set) - (lunar, pe perioada caldă a anului)	
Servicii de mentenanță și deservire tehnică a sistemului de monitorizare și passboxuri-lor	Servicii de mentenanță și deservire tehnică a sistemului de monitorizare și passboxuri-lor			-Sistemul de monitorizare Adtech Advanced Technologies & Engineering (termohigrometre AM2302 (13 unități) și Barometre BOSCH bmp 180 (16 unități) – 12 luni (lunar); -Pass-boxuri (13 bucăți) – trimestrial (o dată la 3 luni)	-Sistemul de monitorizare Adtech Advanced Technologies & Engineering (termohigrometre AM2302 (13 unități) și Barometre BOSCH bmp 180 (16 unități) – 12 luni (lunar); -Pass-boxuri (13 bucăți) – trimestrial (o dată la 3 luni)	

Servicii de mentenanta si deservire tehnica a sistemului de incalzire a Cazangeriei	Servicii de mentenanta si deservire tehnica a sistemului de incalzire a Cazangeriei			-Cazan CT Thermona Therm Trio 90 (4 bucăți) - 6 luni (lunar, pe perioada rece a anului); -Deservirea sistemului de încălzire cu ACM; -Deservirea sistemului de automatizare; -Deservirea sistemului de filtrare a apei de alimentare.	-Cazan CT Thermona Therm Trio 90 (4 bucăți) - 6 luni (lunar, pe perioada rece a anului); -Deservirea sistemului de încălzire cu ACM; -Deservirea sistemului de automatizare; -Deservirea sistemului de filtrare a apei de alimentare.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bosii Nicolae În calitate de: Administrator

Ofertantul: KBK PROJEKT SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 90