



CERTIFICAT DE CALITATE

Nr.

8694011

12.04.2019

Cod: CDC - 7.2.2 - 1
Versiunea: 1.0
DATA: 4.09.2018

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2011 de către SGS Systems & Services



OCpr-029

CIMENT PORTLAND cu adaos conform GOST 10178-85 : ПЦ 400-Д20
CIMENT PORTLAND cu calcar conform SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM II/A - LL 32.5R
CIMENT PORTLAND cu calcar conform SM GOST 31108:2008 : CEM II/A-II 32.5S

Cod NM MD 2523

DURALL

LOT Nr	SILOZ Nr	VRAC
28	3	☒

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultat obținut
Marca Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM GOST 31108:2008 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	400/32.55 32,5 R
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	27.2
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 1: 2016	≥ 32,5 - ≤ 52,5 MPa	49.9
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 10178 - 85 GOST 310.4 - 81	≥ 39,2 MPa	51.9
Consistența normală a pastei de ciment **	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	24.95
Timp inițial de priză**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	148
Stabilitate**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.4
Conținut de sulfați (sub formă de SO ₃) **	GOST 5382-91 SM EN 196-2:2014	≤ 3.5 %	2.17
Conținut de cloruri Cl - **	GOST 5382-91 SM EN 196-2:2014	≤ 0.1 %	0.043
Conținut de Calcar **	SM GOST R 51795: 2006	6 - 20 %	17.96
Priza falsă **	Metoda internă	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Certificate de Conformitate SM nr. 050491 valabil până la 22.02.2020 /Nr. 001151 valabil până la 22.12.2020 /nr.050489 valabil până la 15.03.2020

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 60 de zile pentru vrac de la data livrării în condițiile respectării instrucțiunilor de manipulare, transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006.

Certificat de acreditare Nr. LI-085 valabil până la 8 mai 2020

Numărul vagonului / autocamionului :

CMF821 28041

Manager Calitate

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada 14/10001 - MD 1400 - Pădina - Republica Moldova
Tel: (+373) (354) 55 500, Fax: (+373) (354) 55 549
Număr de identificare de stat 100367806217
Capital social 44300270 lei

Evgheni Ignatenco

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la
tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail: callcenter@md.lafarge.com

A member of
LafargeHolcim