

ACTUL
de primire în exploatare a instalației

mun Chișinău

«08» decembrie 2020

Comisia de lucru, numită de **SRL "ExFactor-Grup"**
(denumirea organizației beneficiarului)

Ordin din «___» nr.

În componență:

Președinte – reprezentantul beneficiarului **Director Vladimir Tonu**
(funcția, nume, prenume)

Membrii comisiei reprezentanților:

Beneficiarul **SRL "ExFactor-Grup"**
(funcția, nume, prenume)

Organizația de montare-reglare **SRL "Eventus-Prim" Director Tehic Stratulat V.**
(funcția, nume, prenume)

Organul de supraveghere antiincendiară de stat
(funcția, nume, prenume)

A efectuat verificarea lucrărilor îndeplinite și a stabilit:

1. Organizația de montare-reglare a prezentat spre primire instalația: de stingere automata a incendiilor în parcare, semnalizarea antiincendiară, instiintare de evacuare, automatizarea rețelilor de gaz și automatizarea de evacuarea fumului.....
(denumirea instalației)

montată în **"Blocuri locative cu parcare subterana din str.Pietrarilor 10/5,10/6, mun.Chisinau"**
(denumirea obiectului)

dupa **AAGI, AIVC, SIP, SIn**
(proiectul, actul explorării)

elaborate de
(denumirea organizației sau componența comisiei)

2. Lucrările de montare efectuate de **SRL "Eventus-Prim"**
(denumirea organizației de montare)
din «15» iulie 2019 până la «11» ocombrie 2020

3. Lucrările de pornire-reglare efectuate de **SRL "Eventus-Prim"**
(denumirea organizației de pornire- reglare)
din «11» ocombrie 2020 până la «07» decembrie 2020

4. Defectele și nonconformitățile depistate în procesul verificării complexe au fost înlăturate (la necesitate de indicat în anexă la actul dat).

CONCLUZIILE COMISIEI

Instalația de stingere automată a incendiilor în parcare, semnalizarea antiincendiară, instruire de evacuare, automatizarea rețelilor de gaz și automatizarea de evacuarea fumului a trecut verificarea complexă, inclusiv și lucrările de reglare, este primită în exploatare din «08» decembrie 2020. Instalația este transmisă beneficiarului **SRL "ExFactor-Grup"** în regim de lucru, automat pentru exploatarea ulterioară și sub răspunderea deplină a beneficiarului, cu calificativul calității lucrării **B I N E**.

(excellent, bine, satisfactor)

Lista documentelor anexate la act:

1. Actul de finisare a lucrărilor de pornire-reglare.

Comisia:

Președintele comisiei

(semnătura, amprenta ștampilei)

Membrii comisiei:

Organizația de montare-reglare

(semnătura, amprenta ștampilei)

Organul de supraveghere antiincendiar de stat

(semnătura, amprenta ștampilei)

ACTUL
de finisare a lucrărilor de pornire-reglare

mun. Chișinău

«08» decembrie 2020

Comisia în componența reprezentanților:

Beneficiarul **SRL "ExFactor-Grup" Director Vladimir Tonu**
(funcția, nume, prenume)

Organizația de montare -reglare **SRL "Eventus-Prim" Director Tehic Stratulat V.**.....
(funcția, nume, prenume)

A stabilit:

din «11» ocombrie 2020 până la «07» decembrie 2020

SRL "Eventus-Prim"
(denumirea organizației de montare- reglare)

Au fost efectuate lucrările de pornire-reglare a instalațiilor de stingere automata a incendiilor in parcare, semnalizarea antiincendiara, instiintare de evacuare, automatizarea rețelilor de gaz si automatizarea de evacuarea fumului
(denumirea instalației)

Montate în **"Blocuri locative cu parcare subterana din str.Pietrarilor 10/5,10/6, mun.Chisinau"**
(denumirea obiectului)

Conform proiectului AAGI, AIVC, SIP, SIn și contractul nr.01/07 din 05.07.2019a.


În urma lucrărilor efectuate au fost îndeplinite: pornirea-reglarea instalației de stingere automata a incendiilor in parcare, semnalizarea antiincendiara, instiintare de evacuare, automatizarea rețelilor de gaz si automatizarea de evacuarea fumului, inclusiv testarea eficienței instalației cu transmiterea ulterioara beneficiarului SRL "ExFactor-Grup" în regim de lucru, automat pentru exploatarea ulterioară și sub răspunderea deplină a beneficiarului.

Odată cu semnarea actului dat, lucrările de pornire-reglare sunt considerate efectuate, dar instalațiile care au trecut lucrările de pornire-reglare, se consideră îndeplinite pentru prezentarea comisiei de primire în exploatare
(pentru informații suplimentare)

Reprezentanții:

Beneficiarului.....

Organizației de montare-reglare



CONCLUZIILE COMISIEI

Instalația de stingere automata a incendiilor în parcare, semnalizarea antiincendiară, instruire de evacuare, automatizarea rețelilor de gaz și automatizarea de evacuarea fumului a trecut verificarea complexă, inclusiv și lucrările de reglare, este primită în exploatare din «08» decembrie 2020. Instalația este transmisă beneficiarului **SRL "ExFactor-Grup"** în regim de lucru, automat pentru exploatarea ulterioară și sub răspunderea deplină a beneficiarului, cu calificativul calității lucrării **B I N E**.

(excellent, bine, satisfactor)

Lista documentelor anexate la act:

1. Actul de finisare a lucrărilor de pornire-reglare.

Comisia:

Președintele comisiei

(semnătura, amprenta stampilei)

Membrii comisiei:

Organizația de montare-reglare

(semnătura, amprenta stampilei)

Organul de supraveghere antiincendiar de stat

(semnătura, amprenta stampilei)

АКТ
приёмо-передачи документации

г. Кишинёв

«08» декабря 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся представители Заказчика SRL "ExFactor-Grup" в лице Директора Тону Владимир и представителя Подрядчика SRL "Eventus-Prim" в лице технического Директора Стратулат Владимир удостоверяем, что Заказчику была передана следующая техническая документация:

Перечень технической документации по объекту **"Blocuri locative cu parcare subterana din str.Pietrarilor 10/5,10/6, mun.Chisinau"**:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол., шт.
1	Блок вызова домофона БВД-432RCB паспорт	1
2	Пульт управления С2000-ПУ паспорт	1
3	Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» паспорт АЦДР.425412.003 ПС	1
4	Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный «СИГНАЛ - 20П исп.01» Паспорт АЦДР.425533.001-01 ПС	1
5	Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-9-И-ГЭ-У2 Тунгус-9 паспорт	1
6	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-4 паспорт	1
7	Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М» Паспорт АЦДР.426469.027 ПС	1
8	Извещатель пожарный тепловой «ИП 103-5/4» паспорт	1
9	Блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ» Этикетка АЦДР.426469.030 ЭТ	1
10	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный «ИП212-142» RUBEZH Паспорт ПАСН.425232.007 ПС	1
11	TM-BUTTON CONTROLLER RF CONTROLLER VIZIT-KTM602R	1
12	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML305 Паспорт	1
13	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ИП 212-31» паспорт	1
14	Электронный ключ/брелок пластиковый VIZIT-RF2.1	600
15	Блок коммутации БК-100М паспорт	1
16	Элемент дистанционного управления ЭДУ513-3М паспорт	1
17	Извещатель пожарный ручной «ИПР513-10» паспорт	1
18	Считыватель RD-4R паспорт	1
19	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01 паспорт	1
20	Блок управления домофона БУД-302М паспорт	1
21	Оповещатель звуковой «Маяк-12» Паспорт	1
22	Блок коммутации БК-401 паспорт	1
23	Ключи от щита управления автоматики	12
24	Ключ взвода извещателя пожарного ручного	9
25	Ключи от щитов этажных	116

ЗАКАЗЧИК:
SRL "ExFactor-Grup"

М.П.



ИСПОЛНИТЕЛЬ:
S.R.L. "EVENTUS-PRIM"

М.П.

