

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1649400863188 (21054717)</i>
Obiectul achiziției: <i>Servicii de deservire și diagnosticare a aparatelor de aer condiționat, inclusiv servicii de demontare/montare a aparatelor de aer condiționat din cadrul IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2022</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Prodotul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Servicii de deservire și diagnosticare a aparatelor de aer condiționat, inclusiv servicii de demontare/montare a aparatelor de aer condiționat						
1.1 Servicii de deservire și diagnosticare a aparatelor de aer condiționat	Servicii de deservire și diagnosticare a aparatelor de aer condiționat	MD	MD	La efectuarea deservirii tehnice de aer condiționat să cer următoarele proceduri: - Inspecție vizuală pentru: a) Deteriorarea mecanică a corpului și unităților aparatului de aer condiționat; - în cazul detectării daunilor se informează clientul înainte de începutul lucrărilor de deservire; b) Starea filtrului de aer; c) Starea spațiului între lamele schimbătorului de căldură bloc exterior/interior. - Testarea funcționării aparatului de aer condiționat în toate regimurile; - Verificarea funcționării elementelor cu acționarea mecanică; - Verificarea corectitudinii sistemului de indicare; - Demontarea parțială/asamblarea	La efectuarea deservirii tehnice a aparatelor de aer condiționat vor fi efectuate următoarele proceduri: - Inspecție vizuală pentru: a) Deteriorarea mecanică a corpului și unităților aparatului de aer condiționat; - în cazul detectării daunilor se va informa clientul înainte de începutul lucrărilor de deservire; b) Starea filtrului de aer; c) Starea spațiului între lamele schimbătorului de căldură bloc exterior/interior. - Testarea funcționării aparatului de aer condiționat în toate regimurile; - Verificarea funcționării elementelor cu acționarea mecanică; - Verificarea corectitudinii sistemului de indicare; - Demontarea parțială/asamblarea	

				componentelor echipamentului: - Curățarea schimbătorului de căldură bloc interior; - Curățarea schimbătorului de căldură unității exterioare; - Demontarea elicei ventilatorului blocului interior, curățarea ei și montarea înapoi. - Demontarea baiței de acumulare a condensatului, curățarea și montarea înapoi. - Verificarea diferenței de temperatură la intrarea /ieșirea din schimbător de căldură intern (dacă este necesar –se verifică presiunea joasă și înaltă la circuitul de refrigerare); - Verificarea sistemului de drenaj ; - Verificarea motoarelor electrice și a elicelor; - Verificarea stării izolării și starea contactelor de conexiuni electrice; - Verificarea tensiunii electrice; - Verificarea curenților de funcționare a compresorului (dacă este necesar). -Diagnosticare componentelor electrice; - Testarea elementelor de fixare mecanice și lubrificarea pieselor, dacă este necesar; - Încărcarea (дозаправка) frionului în aparatele de aer condiționat (dacă este necesar) - La efectuarea serviciilor de curățare a aparatelor de aer condiționat se va utiliza chimie specilizată echivalent LENOL foam Activ. - La efectuarea deservirei tehnice aparatelor de aer condiționat tip canal(duct) se efectuează curățarea	componentelor echipamentului: - Curățarea schimbătorului de căldură bloc interior; - Curățarea schimbătorului de căldură unității exterioare; - Demontarea elicei ventilatorului blocului interior, curățarea ei și montarea înapoi. - Demontarea baiței de acumulare a condensatului, curățarea și montarea înapoi. - Verificarea diferenței de temperatură la intrarea /ieșirea din schimbător de căldură intern (dacă este necesar –se verifică presiunea joasă și înaltă la circuitul de refrigerare); - Verificarea sistemului de drenaj ; - Verificarea motoarelor electrice și a elicelor; - Verificarea stării izolării și starea contactelor de conexiuni electrice; - Verificarea tensiunii electrice; - Verificarea curenților de funcționare a compresorului (dacă este necesar). -Diagnosticare componentelor electrice; - Testarea elementelor de fixare mecanice și lubrificarea pieselor, dacă este necesar; - Încărcarea (дозаправка) frionului în aparatele de aer condiționat (dacă este necesar) - La efectuarea serviciilor de curățare a aparatelor de aer condiționat se va utiliza chimie specilizată echivalent LENOL foam Activ. - La efectuarea deservirei tehnice aparatelor de aer condiționat tip	
--	--	--	--	---	---	--

				difuzoarelor și grilelor de distribuire	canal(duct) se efectuează curățarea difuzoarelor și grilelor de distribuire	
1.2 Servicii de demontare/montare a aparatelor de aer condiționat inclusiv schimbarea traseului și alimentarea cu freon 9000 BTU	Servicii de demontare/montare a aparatelor de aer condiționat inclusiv schimbarea traseului și alimentarea cu freon 9000 BTU	MD	MD	Servicii de demontare/montare a aparatelor de aer condiționat inclusiv schimbarea traseului și alimentarea cu freon 9000 BTU	Servicii de demontare/montare a aparatelor de aer condiționat inclusiv schimbarea traseului și alimentarea cu freon 9000 BTU	
1.3 Servicii de demontare/montare a aparatelor de aer condiționat inclusiv schimbarea traseului și alimentarea cu Freon 24000 BTU traseu 10 metri	Servicii de demontare/montare a aparatelor de aer condiționat inclusiv schimbarea traseului și alimentarea cu Freon 24000 BTU traseu 10 metri	MD	MD	Servicii de demontare/montare a aparatelor de aer condiționat inclusiv schimbarea traseului și alimentarea cu Freon 24000 BTU traseu 10 metri	Servicii de demontare/montare a aparatelor de aer condiționat inclusiv schimbarea traseului și alimentarea cu Freon 24000 BTU traseu 10 metri	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga, 66