

FABRICAT IN MOLDOVA



CERTIFICAT DE CALITAT E A BETONULUI 9001 : 2015 de la ISO

VINZATORUL „INVEST CONSTRUCT PRO ” SRL

CUMPARATORUL SRL

DIRECTIA

MARCA BETONULUI M – 400 (B – 30)

PLASTICITATEA BETONULUI DIN FABRICA DE PREGATIRE 16 / 18 CM

NUMARUL DE SOLUTIE DE AMESTEC ISO 9001 : 2021

DATELE DE CERTIFICAT ISO 9001 :2021

TIMPUL SI ORA DE FABRICATIE 14-00

CLASA SI MARCA DE DURITATE E BETONULUI BC 25/ 30

COMPONENTUL DE ADAUGARE IN BETON BV-101-N

COEFICIENTUL DE VARIATIE DUPA DURITATE (%) C – 25 %

DURITATEA RECOMANDATA (KG/M) 386 KG / CM²

COEFICIENTUL DE VARIATIE MEDIE (%) C – 30 %

CLASA DE REZISTENTA A CIMENTULUI 32.5 R

ADAUSUL DE APA LA COMANDA CLIENTULUI _____

CLASA DE CONTINUT A CLORUREI (%) GOST 31108 0.0063 %

MASA DE BETON IN BETONIERA _ M³ _

RANDAMENTUL DE PIATRA DUPA FRACTIE 8*16

MATERIA PRIMA (BETON)

PIETRIS CONCASAT

” 08 ” IULIE 2021

OPERATOR

OPERATOR LABORATOR

