

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1671552354023 din 20 decembrie 2022
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a gazelor medicale necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 (repetat nr. 2)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Oxygen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 10 litri (1,57 m3) (SR Telenești, CNAMUP reg. Nord)	butelie	MD	Dirove Nord SRL	Oxygen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 10 litri (1,57 m3) (SR Telenești, CNAMUP reg. Nord). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil.	Oxygen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 10 litri (1,57 m3) (SR Telenești, CNAMUP reg. Nord). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil.	
Oxygen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 5 litri (0,78 m3) (CNAMUP reg. Nord)	butelie	MD	Dirove Nord SRL	Oxygen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 5 litri (0,78 m3) (CNAMUP reg. Nord). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil.	Oxygen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 5 litri (0,78 m3) (CNAMUP reg. Nord). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil.	

Oxygen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 2 litri (0,315 m3) (CNAMUP reg. Nord)	butelie	MD	Dirove Nord SRL	Oxygen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 2 litri (0,315 m3) (CNAMUP reg. Nord). Puritate $\geq 99,5\%$. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil.	Oxygen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 2 litri (0,315 m3) (CNAMUP reg. Nord). Puritate $\geq 99,5\%$. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil.	
Oxygen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 1 litru (0,15 m3) (CNAMUP reg. Nord)	butelie	MD	Dirove Nord SRL	Oxygen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 1 litru (0,15 m3) (CNAMUP reg. Nord). Puritate $\geq 99,5\%$. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil.	Oxygen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 1 litru (0,15 m3) (CNAMUP reg. Nord). Puritate $\geq 99,5\%$. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil.	
Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în stare gazificată, în butelii 40 litri (25kg) (SC Bălți, SR Briceni, SR Edineț)	butelie	MD	Dirove Nord SRL	Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în stare gazificată, în butelii 40 litri (25kg) (SC Bălți, SR Briceni, SR Edineț). Cerințe tehnice conform GOST 8050-85 sau alt standard relevant aplicabil.	Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în stare gazificată, în butelii 40 litri (25kg) (SC Bălți, SR Briceni, SR Edineț). Cerințe tehnice conform GOST 8050-85 sau alt standard relevant aplicabil.	

Semnat:  Numele, Prenumele: Dilion Veaceslav În calitate de: director
Ofertantul: SC Dirove Nord SRL Adresa: or. Falesti , str. Cernauti,1