

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

<b>Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. ocds-b3wdp1-MD-1781693414410 17.06.26</b>						
<b>Obiectul achiziției: Climatizoare III</b>						
<b>Denumirea bunurilor/serviciilor</b>	<b>Denumirea modelului bunului/serviciului</b>	<b>Țara de origine</b>	<b>Producătorul</b>	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>	<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b>	<b>Standarde de referință</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii:</b>						
Climatizoare	KFR-9GW/BpH3-100 Aparat de aer Condiționat (SPLIT SYSTEM), model logo HIDEX	CHINA Ningbo Coldspot Intelligent Technology Co., LTD	CHINA Ningbo Coldspot Intelligent Technology Co., LTD	<p><b>Tip climatizor:</b> de tip split, cu inverter</p> <p><b>Utilizare:</b> pentru încăperile de server (pornirea ventilatorului blocului exterior prin intermediul unui releu de presiune sau „start de iarnă”);</p> <p><b>Putere frigorifică:</b> 7 000 BTU/h</p> <p><b>Agent frigorific:</b> R32</p> <p><b>Caracteristici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- comunicațiile între blocuri vor fi montate în cablu-canal de culoare albă,</li> <li>- lungimea comunicațiilor între blocuri de minim 3 m;</li> </ul> <p><b>Cerințe pentru serviciile de montare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montarea blocul interior în camera de server (cu geam) pe perete la înălțimea de maxim 2,5 m de la pardoseală,</li> <li>- montarea blocului exterior pe fațada clădirii cu trei nivele, sub geam la înălțimea nivelului 2,</li> <li>- conectarea climatizorului la sursa de energie electrică se va efectua la panoul electric existent, prin intermediul unui întrerupător automat,</li> <li>- căile de evacuare a condensului vor fi în exterior.</li> </ul> <p><b>Termenul de garanție:</b> minim 24 de luni din data punerii în funcțiune a bunurilor</p>	<p>AC 9000btu Inverter – LED tip Split</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Balansare orizontală</li> <li>- Zgomot redus</li> <li>- Mod repaus</li> <li>- Timer</li> <li>- Viteză reglabilă a vântului –</li> <li>- Telecomandă inclusă;</li> <li>- Filtru aer antibacterian - răcire, încălzire, ventilare</li> </ul> <p>Filtru aer antibacterian</p> <p>- <b>Agent frigorific</b> T1 R32 3M AL+COPPER PIPE 220 240V 50Hz WiFi logo HIDEX A+++ -inclusiv montarea comunicațiile între blocuri vor fi montate în cablu-canal de culoare albă,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lungimea comunicațiilor între blocuri de minim 3 m;</li> </ul> <p><b>Cerințe pentru serviciile de montare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montarea blocul interior în camera de server (cu geam) pe perete la înălțimea de maxim 2,5 m de la pardoseală,</li> <li>- montarea blocului exterior pe fațada clădirii cu trei nivele, sub geam la înălțimea nivelului 2,</li> <li>- conectarea climatizorului la sursa de energie electrică se va efectua la panoul electric existent, prin intermediul unui întrerupător automat,</li> <li>- căile de evacuare a condensului vor fi în exterior</li> </ul> <p><b>Termenul de garanție:</b> minim 24 de luni din data punerii în funcțiune a bunurilor</p>	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_  
Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_