

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1624529732372							
Denumirea procedurii de achiziție: Utilaje pentru sistemele de încălzire, pompe de rețea, cazane pe combustibil solid							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
42122000-0	Pompă de circulație dublă	CLD 50-50/4/0.2 5A	Slovenia	IMP PUMPS	Motor cu rotor umed; U – 380 V, 50 Hz; Q min. – 12 m ³ /h la înălțimea min 3,5 m; Ø – 50 mm (2’’), conectarea prin flanșe; Gradul de protecție minim IP 44.	Motor cu rotor umed; U – 3~ 230/400V, 50 Hz; Q – 12 m ³ /h la înălțimea 3,5 m; Ø – 50 mm (2’’), conectarea prin flanșe; Gradul de protecție - IP 55.	
42122000-0	Pompă de circulație	CL 65-70/4/0.7 5K	Slovenia	IMP PUMPS	Motor cu rotor umed; U – 380 V, 50 Hz; Q min. – 18 m ³ /h la înălțimea minim 6 m; Ø – 65 mm (2½’’), conectarea prin flanșe; Gradul de protecție minim IP 42.	Motor cu rotor umed; U – 3~ 230/400V, 50 Hz; Q – 18 m ³ /h la înălțimea 6 m; Ø – 65 mm (2½’’), conectarea prin flanșe; Gradul de protecție IP 55.	
42122000-0	Pompă de circulație	CL 65-170/4/3. OK	Slovenia	IMP PUMPS	Motor cu rotor umed; U – 380 V, 50 Hz; Q min. – 30 m ³ /h la înălțimea minim 14 m; Ø – 65 mm (2½’’), conectarea prin flanșe; Gradul de protecție minim IP 44.	Motor cu rotor umed; U – 3~ 230/400V, 50 Hz; Q – 30 m ³ /h la înălțimea 14 m; Ø – 65 mm (2½’’), conectarea prin flanșe; Gradul de protecție IP 55.	
44621200-1	Boiler indirect cu 3 serpentine demontabile	BBT-004-2000L	Ucraina	KHT	Volum minim: 2000 litri; Suprafața serpentinei 1 minim 4 m ² ; Suprafața serpentinei 2 minim 4 m ² ; Suprafața serpentinei 3 minim 2,5 m ² ; Materialul serpentine: oțel inoxidabil sau cupru; În complet cu anod de magneziu învelișul interior al boilerului emailat; Izolația exterioară a boilerului grosimea minim 50 mm Presiunea minimă de lucru: 6 bar; Cu supapă de siguranță și indicator de temperatură; Modul de montare vertical pe pardoseală, posibilitatea de a fi conenctat la o centrală termică.	Boiler de încălzire indirectă seria BBT-004 - 2000 l. în izolație (izolație elastică din spumă poliuretanică cu grosimea de 100 mm.) cu un strat de email intern Prince PEMKO realizat dintr-un aliaj ceramic, în care sunt montate două schimbătoare de căldură de tip bloc TU4-4.3 (suprafață de schimbatorului de căldură de 4,3 m ² fiecare și un schimbător de căldură de tip bloc TU2-2,5 m ²). Suprafața schimbatorului de căldură este realizată din oțel crom-nichel AISI 304	

44621200-1	Boiler electric	GCV 1004420 B11 TSRC	Bulgaria	TESY	Tip – acumulativ; Nr. de elemente de încălzire – 1 sau 2; Putere de consum 1200-2000 W; Presiunea de lucru minim 8 bari; Gestionare – mecanică; Capacitatea minim 100 L; U – 220-250 V, 50 Hz; Instalare – verticală; Metoda de fixare – pe perete; Cu supapă de siguranță, indicator de încălzire și protecție la supraîncălzire.	Tip – acumulativ; Nr. de elemente de încălzire – 1; Putere Nominala -2000 W; Presiunea de lucru minim 8 bari; Gestionare – mecanică; Volum net - 100 L; U – 220-250 V, 50 Hz; Instalare – verticală; Metoda de fixare – pe perete; Supapă de siguranță, indicator de încălzire și protecție la supraîncălzire.	
39715000-7	Cazan pe combustibil solid	Duo UNI PLUS 75- 85kw	Ucraina	TM «Altep»	Secționat, din fontă, pentru sistema de încălzire de tip КЧМ 5, putere 75-85 kW, cu suflantă incorporată	Puterea nominală 75 kw Suprafata schimbatorului 6 m2 Volumul apei in cazan 220 L Greutatea cazanului fără apă 790 kg Temperatura maximă a apei 90 °C Presiunea nominală a apei de lucru 0,20 MPa Diametrul conductelor de alimentare cu apă (DN) 65(ΦII) Oțel grosime 6 mm	

Semnat: (semnat electronic) Numele, Prenumele: Vrabii Vasile În calitate de: Administrator

Ofertantul: Tresmus Grup SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Petricani 18/1