

Акционерное
общество
«Завод ЛИТ»



152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский,
ул. Советская, 1, тел: (48535) 3-08-71, факс: (48535) 3-22-66

ПАСПОРТ № 227
на АРМОФОЛ

Марка -
Партия № 227
Размер рулона 1000 мм 50 м
Количество рулонов 12 шт
Количество материала 600 м²
Дата изготовления 02 июня 2022.

Материал сертифицирован.
Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H00525 от 30.04.2019г.

Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1.	Внешний вид	Не допускаются разрывы, сквозные отверстия	<i>Совм</i>
2.	Ширина рулона, мм	(св. 300 до 600 вкл.) ± 3 (св. 600 до 1230 вкл.) ± 10	<i>999</i>
3.	Прочность сцепления алюминиевой фольги с основой, Н/м, не менее	100 или прочность сцепления должна превышать прочность фольги	<i>Совм</i>
4.	Адгезия к нержавеющей стальной пластине, Н/м, не менее	600	—

Заключение ОТК:

Армофол ТК по качеству и упаковке соответствует ТУ 1811-081-
04696843-2005



Н.Л. Веселова