

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1728468798217 din 9.10.2024

Obiectul achiziției: Achiziționarea sistemului de control acces în CM și SÎT CCA, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare la sistemul centralizat SIGUR

Nr. Lot	Denumirea serviciilor/ bunurilor	Denumire a modelului bunului/ serviciulu i	Țara de origine	Producă torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referin ță
1		2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii							
Achiziționarea sistemului de control acces în CM și SÎT CCA, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare la sistemul existent SIGUR							
1	1.1 Cititor	DS-K1107AM	China	Hangzhou Hikvision Digital Technolog y Co Ltd	Wiegand 26, frecvența 13,56MHz, alimentarea 12V, tip card- Mifare, protecție la umiditate IP 65 (analogic DS-K1107M)	Wiegand 26, frecvența 13,56MHz, alimentarea 12V, tip card- Mifare, protecție la umiditate IP 65	
	1.2 Sursă de alimentare cu rezervă	Mean Well NES-75-12	China	Ltd., MEAN WELL (GuangZh ou) Electronic s Co.	Tensiunea la ieșire 12V, curent ieșire min 6A, sursa de alimentare neîntreruptibilă	Tensiunea la ieșire 12V, curent ieșire 6.2A, sursa de alimentare neîntreruptibilă	
	1.3 Controlor de rețea cu box metalic	SIGUR E510 ACS Controller	Ucraina	Promavto matika	Control dispozitive 4 puncte de acces: uși, turnichete, porți sau bariere în funcție de setări. Memorie intern 96.000 de identificatori 30.000 de fusuri orare 400.000 de evenimente. Interfață Comunicatii Ethernet. Interfață	Control dispozitive 4 puncte de acces: uși, turnichete, porți sau bariere în funcție de setări. Memorie intern 96.000 de identificatori 30.000 de fusuri orare 400.000 de evenimente. Interfață Comunicatii Ethernet. Interfață	

					Wiegand-26, Voltaj alimentare 12 V. (analogic Sigur E900X)	Wiegand-26, Voltaj alimentare 12 V.	
1.4 Cablu	DS-1LN5EUE C0	China	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd	LK-CAT.5E –UTP/CU (Mess 4x2x1 / 0.51cupru)	LK-CAT.5E –UTP/CU (Mess 4x2x1 / 0.51cupru)		
1.5 Cablu de alimentare	Cablu de alimentare 2x0.75	Ucraina	Fabrică «Yuzhkabel»	cupru, 2 fire, grosimea 0,75mm	cupru, 2 fire, grosimea 0,75mm		
1.6 Tub gofrat	Tub gofrat 25mm	Ucraina	TOB «Yug Tehplast»	Minim 25mm	Tub gofrat 25mm		
1.7 Canal cablu	Canal cablu 25x16mm	Moldova	Lanitron	Minim 25x16mm	Canal cablu 25x16mm		
1.8 Buton de ieșire	PBK-815	China	YLI ELECTRONIC LTD	Metal, NO aplicat, tip de fixare (analogic EB30)	Metal, NO aplicat, tip de fixare pe suprafata		
1.9 Lacăt electric de tip bolt	YB-500A	China	YLI ELECTRONIC LTD	Închidere cu șurub electric cu întârziere. Indicator LED de stare a ușii încorporat. Alimentare: DC 12V. Fără alimentare: deschis (NU). (analogic YB-500A)	Închidere cu șurub electric cu întârziere. Indicator LED de stare a ușii încorporat. Alimentare: DC 12V. Fără alimentare: deschis (NU).		
1.10 Lacăt electric de tip magnetic	YB-500U	China	YLI ELECTRONIC LTD	Potrivit pentru ușa de sticlă, Alimentare: DC 12V. Fără alimentare: deschis (NU) (analogic YB-500U)	Potrivit pentru ușa de sticlă, Alimentare: DC 12V. Fără alimentare: deschis (NU)		
1.11 Accesorii si unități conectoare	Accesorii si unități conectoare	Moldova	Lanitron	Materiale consumabile	Materiale consumabile		
1.12 Serviciu de montare, reglare și conectare	Serviciu de montare, reglare și	Moldova	SC Rapid Link SRL	Servicii de montare, reglare și conectare: 1.Conectarea tuturor controlerelor de rețea la sistemul centralizat	Servicii de montare, reglare și conectare: 1.Conectarea tuturor controlerelor de rețea la sistemul centralizat		

		conectare			SIGUR la Edificiul Central ASP, mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin, 42. 2.Conectarea sistemului de control acces la sistemul antiincendiu la Serviciul suporți clienți, mun. Chișinău, bd. Moscovei, 8.	SIGUR la Edificiul Central ASP, mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin, 42. 2.Conectarea sistemului de control acces la sistemul antiincendiu la Serviciul suporți clienți, mun. Chișinău, bd. Moscovei, 8.	
--	--	-----------	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __Baciu Victor__ În calitate de: Administrator

Ofertantul: __SC Rapid Link SRL_ Adresa: __Str. Gh. Asachi 71/7, MD-2028, Chisinau, Moldova_

