

Specificații tehnice (F4.1)

Către:	IMSP Spital raional Taraclia		
Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1606911418617		
Denumirea procedurii de achiziție:	Cererea ofertelor de preturi		
		din	04.12.2020

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Produse petroliere:</i>						
09132000-3	Benzină A-95	RON-95	Romania	OMV Petrom S.A.	- Cifra octanică, COR, min. 95; - Standarde de referință: SMSREN 228	- Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent	SM SR EN 228
09134200-9	Motorina	Iarnă/Vară Euro 5	Romania	Petrotel-Lukoil SA	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 20°C, max. 860 kg/m3 - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm2/s - Standarde de referință: SMSREN 590	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 20°C, max. 860 kg/m3 - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm2/s - Standarde de referință: SMSREN 590	SM SR EN 590

Semnat: _____

Numele, Prenumele:

Veretennikov E.

În calitate de: Director departamentul control si audit intern

Ofertantul: **Î.C.S. Bemol Retail S.R.L**

