

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21655757 din 16.07.2026
Obiectul achiziției: Servicii de expertiză tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase (cu scopul prelungirii termenului de exploatare)

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Servicii de expertiză tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase (cu scopul prelungirii termenului de exploatare) „CTSIC” SRL este un organism de inspecție care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 151 din 09.06.2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase (LP151/2022). Conform prevederilor articolelor nr. 13, nr. 16 ale LP151/2022, în cazul inspecțiilor instalațiilor tehnice potențial periculoase în scopul prelungirii termenului de exploatare, potrivit actelor normative în vigoare în Republica Moldova, este prevăzută realizarea inspecției prin control nedistructiv. „CTSIC” SRL efectuează inspecția instalațiilor tehnice în mod integral, realizând atât activitățile de inspecție (interioare și exterioare, parțiale și complete), cât și inspecția prin controlul nedistructiv al acestora, cu emiterea ulterioară a Raportului de inspecție. Aceste activități constituie un ansamblu complex și nedivizibil de lucrări.							
1.	Expertiza tehnică a cazanului de abur ΓM-40/39, nr. 2, nr. de înregistrare 213	Cazan de abur ΓM-40/39, nr.2 de înregistrare 213.	n/a	n/a	Servicii de expertiză tehnică a cazanului de abur ΓM-40/39, nr. 2, nr. de înregistrare 213. Parametrii tehnici a utilajului: Tip: Un singur tambur, tub de apă vertical. Presiunea aburului în tambur: 44 kgf/cm². Temperatura calculată a aburului supraîncălzit: 440°C. Diametrul și grosimea peretelui tamburului: 1512×44 mm. Țevi ecran: Ø83×4. Țevi economizor apă: Ø28×4. Țevi supraîncălzitor (treapta I): Ø38×3,5. Țevi supraîncălzitor (treapta II): Ø42×3,5. Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostic tehnică.	Servicii de expertiză tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase (cu scopul prelungirii termenului de exploatare) - inspecția exterioară, interioară, control nedistructiv și încercări hidraulice: Cazan de abur ΓM-40/39, nr.2 de înregistrare 213. Tip: Un singur tambur, tub de apă vertical. Presiunea aburului în tambur: 44 kgf/cm². Temperatura calculată a aburului supraîncălzit: 440°C. Diametrul și grosimea peretelui tamburului: 1512×44 mm. Țevi ecran: Ø83×4. Țevi economizor apă: Ø28×4. Țevi supraîncălzitor (treapta I): Ø38×3,5. Țevi supraîncălzitor (treapta II): Ø42×3,5.	SM EN ISO/CEI 17020:2013

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
2.	Expertiza tehnică a cazanului de abur БК3 75/39, nr. 4, nr. de înregistrare 1119	Cazan de abur БК3 75/39, nr. 4 de înregistrare 1119.	n/a	n/a	Servicii de expertiză tehnică a cazanului de abur БК3 75/39, nr. 4, nr. de înregistrare 1119. Parametrii tehnici a utilajului: Tip: Un singur tambur, tub de apă vertical. Presiunea aburului în tambur: 44 kgf/cm². Temperatura calculată a aburului supraîncălzit: 440°C. Diametrul și grosimea peretelui tamburului: 1592×44 mm. Țevi ecran: Ø60×3. Țevi economizor apă: Ø32×3. Țevi supraîncălzitor (treapta I): Ø38×3,5. Țevi supraîncălzitor (treapta II): Ø42×3,5. Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică.	Servicii de expertiză tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase (cu scopul prelungirii termenului de exploatare) - <i>inspecția exterioară, interioară, control nedistructiv și încercări hidraulice:</i> Cazan de abur БК3 75/39, nr. 4 de înregistrare 1119. Tip: Un singur tambur, tub de apă vertical. Presiunea aburului în tambur: 44 kgf/cm². Temperatura calculată a aburului supraîncălzit: 440°C. Diametrul și grosimea peretelui tamburului: 1592×44 mm. Țevi ecran: Ø60×3. Țevi economizor apă: Ø32×3. Țevi supraîncălzitor (treapta I): Ø38×3,5. Țevi supraîncălzitor (treapta II): Ø42×3,5.	SM EN ISO/CEI 17020:2013
3.	Expertiza tehnică a cazanului de abur БК3 75/39, nr. 5, nr. de înregistrare 1586	Cazan de abur БК3 75/39, nr. 5 de înregistrare 1586.	n/a	n/a	Servicii de expertiză tehnică a cazanului de abur БК3 75/39, nr. 5, nr. de înregistrare 1586. Parametrii tehnici a utilajului: Tip: Un singur tambur, tub de apă vertical. Presiunea aburului în tambur: 44 kgf/cm². Temperatura calculată a aburului supraîncălzit: 440°C. Diametrul și grosimea peretelui tamburului: 1592×44 mm. Țevi ecran: Ø60×3. Țevi economizor apă: Ø32×3. Țevi supraîncălzitor (treapta I): Ø38×3,5. Țevi supraîncălzitor (treapta II): Ø42×3,5. Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică.	Servicii de expertiză tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase (cu scopul prelungirii termenului de exploatare) - <i>inspecția exterioară, interioară, control nedistructiv și încercări hidraulice:</i> Cazan de abur БК3 75/39, nr. 5 de înregistrare 1586. Tip: Un singur tambur, tub de apă vertical. Presiunea aburului în tambur: 44 kgf/cm². Temperatura calculată a aburului supraîncălzit: 440°C. Diametrul și grosimea peretelui tamburului: 1592×44 mm. Țevi ecran: Ø60×3. Țevi economizor apă: Ø32×3. Țevi supraîncălzitor (treapta I): Ø38×3,5. Țevi supraîncălzitor (treapta II): Ø42×3,5.	SM EN ISO/CEI 17020:2013

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						I): Ø38×3,5. Țevi supraîncălzitor (treapta II): Ø42×3,5.	
4.	Expertiza tehnică a cazanului de abur БК3 75/39, nr. 6, nr. de înregistrare 2731	Cazan de abur БК3 75/39, nr. 6 de înregistrare 2731.	n/a	n/a	Servicii de expertiză tehnică a cazanului de abur БК3 75/39, nr. 6, nr. de înregistrare 2731. Parametrii tehnici a utilajului: Tip: Un singur tambur, tub de apă vertical. Presiunea aburului în tambur: 44 kgf/cm ² . Temperatura calculată a aburului supraîncălzit: 440°C. Diametrul și grosimea peretelui tamburului: 1500×40 mm. Țevi ecran: Ø60×3. Țevi economizor apă: Ø32×3. Țevi supraîncălzitor (treapta I): Ø38×3,5. Țevi supraîncălzitor (treapta II): Ø42×3,5. Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică.	Servicii de expertiză tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase (cu scopul prelungirii termenului de exploatare) - <i>inspecția exterioară, interioară, control nedistructiv și încercări hidraulice:</i> Cazan de abur БК3 75/39, nr. 6 de înregistrare 2731. Tip: Un singur tambur, tub de apă vertical. Presiunea aburului în tambur: 44 kgf/cm ² . Temperatura calculată a aburului supraîncălzit: 440°C. Diametrul și grosimea peretelui tamburului: 1500×40 mm. Țevi ecran: Ø60×3. Țevi economizor apă: Ø32×3. Țevi supraîncălzitor (treapta I): Ø38×3,5. Țevi supraîncălzitor (treapta II): Ø42×3,5.	SM EN ISO/CEI 17020:2013
5.	Expertiza tehnică a colectorului de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 1120	Colector de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 1120.	n/a	n/a	Servicii de expertiză tehnică a colectorului de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 1120. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisă: 39,0 kgf/cm ² . Temperatura admisă: 450°C. Diametru și lungimea conductei de abur: Ø273×11– 42 metri. Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică.	Servicii de expertiză tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase (cu scopul prelungirii termenului de exploatare) - <i>inspecția completă, control nedistructiv și încercări hidraulice:</i> Colector de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 1120. Presiune admisă: 39,0 kgf/cm ² . Temperatura admisă: 450°C. Diametru și lungimea conductei de abur: Ø273×11– 42 metri.	SM EN ISO/CEI 17020:2013

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
6.	Expertiza tehnică a colectorului de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 217	Colector de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 217.	n/a	n/a	Servicii de expertiză tehnică a colectorului de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 217. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisă: 39,0 kgf/cm ² . Temperatura admisă: 450°C. Diametru și lungimea conductei de abur: Ø219×8 – 54,9 metri. Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică.	Servicii de expertiză tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase (cu scopul prelungirii termenului de exploatare) - <i>inspecția completă, control nedistructiv și încercări hidraulice:</i> Colector de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 217. Presiune admisă: 39,0 kgf/cm ² . Temperatura admisă: 450°C. Diametru și lungimea conductei de abur: Ø219×8 – 54,9 metri.	SM EN ISO/CEI 17020:2013
7.	Expertiza tehnică a colectorului de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 1121	Colector de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 1121.	n/a	n/a	Servicii de expertiză tehnică a colectorului de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 1121. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisă: 64,0 kgf/cm ² . Temperatura admisă: 150°C. Diametru și lungimea conductei de apă: Ø159x7 – 212,7 metri. Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică.	Servicii de expertiză tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase (cu scopul prelungirii termenului de exploatare) - <i>inspecția completă, control nedistructiv și încercări hidraulice:</i> Colector de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 1121. Presiune admisă: 64,0 kgf/cm ² . Temperatura admisă: 150°C. Diametru și lungimea conductei de apă: Ø159x7 – 212,7 metri.	SM EN ISO/CEI 17020:2013
8.	Expertiza tehnică a colectorului de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 217	Colector de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 217.	n/a	n/a	Servicii de expertiză tehnică a colectorului de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 217. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisă: 59,0 kgf/cm ² . Temperatura admisă: 150°C. Diametru și lungimea conductei de apă: Ø159x8 – 103,0 metri. Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de	Servicii de expertiză tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase (cu scopul prelungirii termenului de exploatare) - <i>inspecția completă, control nedistructiv și încercări hidraulice:</i> Colector de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 217. Presiune admisă:	SM EN ISO/CEI 17020:2013

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					diagnostică tehnică.	59,0 kgf/cm ² . Temperatura admisă: 150°C. Diametru și lungimea conductei de apă: Ø159x8 – 103,0 metri.	
9.	Expertiza tehnică a colectorului de presiune al pompelor de alimentare, nr. de înregistrare 7693	Colector de presiune al pompelor de alimentare, nr. de înregistrare 7693.	n/a	n/a	Servicii de expertiză tehnică a colectorului de presiune al pompelor de alimentare, nr. de înregistrare 7693. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisă: 64,0 kgf/cm ² . Temperatura admisă: 145°C. Diametru și lungimea conductei de apă: Ø159x9 – 109,6 metri. Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică.	Servicii de expertiză tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase (cu scopul prelungirii termenului de exploatare) - <i>inspecția completă, control nedistructiv și încercări hidraulice:</i> Colector de presiune al pompelor de alimentare, nr. de înregistrare 7693. Presiune admisă: 64,0 kgf/cm ² . Temperatura admisă: 145°C. Diametru și lungimea conductei de apă: Ø159x9 – 109,6 metri.	SM EN ISO/CEI 17020:2013
10.	Expertiza tehnică a schimbătorului de căldură ПБ-3, nr. de înregistrare 7796	Schimbător de căldură ПБ-3, nr. de înregistrare 7796.	n/a	n/a	Servicii de expertiză tehnică a schimbătorului de căldură ПБ-3, nr. de înregistrare 7796. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisibilă a aburului: 7 kgf/cm ² . Presiune admisibilă a apei: 15 kgf/cm ² . Temperatură admisibilă a aburului: 400°C. Temperatură admisibilă a apei: 150°C. Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică.	Servicii de expertiză tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase (cu scopul prelungirii termenului de exploatare) - <i>inspecția exterioară, interioară, control nedistructiv și încercări hidraulice:</i> Schimbător de căldură ПБ-3, nr. de înregistrare 7796. Presiune admisibilă a aburului: 7 kgf/cm ² . Presiune admisibilă a apei: 15 kgf/cm ² . Temperatură admisibilă a aburului: 400°C. Temperatură admisibilă a apei: 150°C.	SM EN ISO/CEI 17020:2013

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 2. Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase							
1.	Inspecția tehnică a cazanului de abur ГМ-40/39, nr.3, nr. de înregistrare 787	Cazan de abur ГМ-40/39, nr.3 nr. de înregistrare 787	n/a	n/a	Servicii de inspecție tehnică a cazanului de abur ГМ-40/39, nr.3, nr. de înregistrare 787.	Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase - <i>inspecția exterioară</i>: Cazan de abur ГМ-40/39, nr.3 nr. de înregistrare 787	SM EN ISO/CEI 17020:2013
2.	Inspecția tehnică a recipientului ПБ-1, nr. de înregistrare 10194	Recipient ПБ - 1 nr. de înregistrare 10194	n/a	n/a	Servicii de inspecție tehnică a recipientului ПБ-1, nr. de înregistrare 10194.	Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase - <i>inspecția exterioară și interioară</i>: Recipient ПБ - 1 nr. de înregistrare 10194	
3.	Inspecția tehnică a preîncălzitorului de presiune înaltă ПВД-1, nr. de înregistrare 10151	Preîncălzitor de presiune înaltă ПВД-1 nr. de înregistrare 10151	n/a	n/a	Servicii de inspecție tehnică a preîncălzitorului de presiune înaltă ПВД-1, nr. de înregistrare 10151.	Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase - <i>inspecția exterioară și interioară</i>: Preîncălzitor de presiune înaltă ПВД-1 nr. de înregistrare 10151	
4.	Inspecția tehnică a conductei de abur П-отбора ТГ-1, nr. de înregistrare 80	Conductă de abur П-отбора ТГ-1 nr. de înregistrare 80	n/a	n/a	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur П-отбора ТГ-1, nr. de înregistrare 80.	Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase - <i>inspecția parțială</i>: Conductă de abur П-отбора ТГ-1 nr. de înregistrare 80	
5.	Inspecția tehnică a instalației de reducere și răcire a aburului ПОУ-1 с п/п высокая сторона, nr. de înregistrare 2330	Instalație de reducere și răcire a aburului ПОУ-1 с п/п высокая сторона. nr. de înregistrare 2330	n/a	n/a	Servicii de inspecție tehnică a instalației de reducere și răcire a aburului ПОУ-1 с п/п высокая сторона, nr. de înregistrare 2330.	Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase - <i>inspecția parțială</i>: Instalație de reducere și răcire a aburului ПОУ-1 с п/п высокая сторона. nr. de înregistrare 2330	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
6.	Inspecția tehnică a conductei de abur ПОУ-1 (низкая сторона), nr. de înregistrare 2650	Conductă de abur ПОУ-1 (низкая сторона) nr. de înregistrare 2650	n/a	n/a	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur ПОУ-1 (низкая сторона), nr. de înregistrare 2650.	Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase - <i>inspecția parțială</i>: Conductă de abur ПОУ-1 (низкая сторона) nr. de înregistrare 2650	SM EN ISO/CEI 17020:2013
7.	Inspecția tehnică a colectorului de alimentare/ Питательный коллектор КА, nr. de înregistrare 2733	Colector de alimentare/ Питательный коллектор КА. nr. de înregistrare 2733	n/a	n/a	Servicii de inspecție tehnică a colectorului de alimentare/ Питательный коллектор КА, nr. de înregistrare 2733.	Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase - <i>inspecția parțială</i>: Colector de alimentare/ Питательный коллектор КА. nr. de înregistrare 2733	
8.	Inspecția tehnică a instalației de reducere și răcire a aburului ПОУ-5, nr. de înregistrare 3273	Instalație de reducere și răcire a aburului ПОУ-5. nr. de înregistrare 3273	n/a	n/a	Servicii de inspecție tehnică a instalației de reducere și răcire a aburului ПОУ-5, nr. de înregistrare 3273.	Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase - <i>inspecția parțială</i>: Instalație de reducere și răcire a aburului ПОУ-5. nr. de înregistrare 3273	
9.	Inspecția tehnică a conductei de abur ПОУ-5 (высокая и низкая сторона), nr. de înregistrare 3279	Conductă de abur ПОУ-5 (высокая и низкая сторона) nr. de înregistrare 3279	n/a	n/a	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur ПОУ-5 (высокая и низкая сторона), nr. de înregistrare 3279.	Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase - <i>inspecția parțială</i>: Conductă de abur ПОУ-5 (высокая и низкая сторона) nr. de înregistrare 3279	
10.	Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод ТГ-4 (низкая сторона 8 ати, паропровод ПБ-3), nr. de înregistrare 3280	Conductă de abur/ Паропровод ТГ-4 (низкая сторона 8 ати, паропровод ПБ-3), nr. de înregistrare 3280	n/a	n/a	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/ Паропровод ТГ-4 (низкая сторона 8 ати, паропровод ПБ-3), nr. de înregistrare 3280.	Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase - <i>inspecția parțială</i>: Conductă de abur/ Паропровод ТГ-4 (низкая сторона 8 ати, паропровод ПБ-3), nr. de înregistrare 3280	
11.	Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а №2, nr. de înregistrare 4166	Conductă de abur/ Паропровод к/а	n/a	n/a	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а №2, nr. de înregistrare 4166.	Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase - <i>inspecția parțială</i>:	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
		№2, nr. de înregistrare 4166				Conductă de abur/ Паропровод к/а №2, nr. de înregistrare 4166	
12.	Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а № 4, nr. de înregistrare 7453	Conductă de abur/ Паропровод к/а № 4 nr. de înregistrare 7453	n/a	n/a	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а № 4, nr. de înregistrare 7453.	Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase - <i>inspecția parțială</i>: Conductă de abur/ Паропровод к/а № 4 nr. de înregistrare 7453	SM EN ISO/CEI 17020:2013
13.	Inspecția tehnică a colectorului de abur/Паровой коллектор котлов, nr. de înregistrare 7559	Colector de abur/Паровой коллектор котлов. nr. de înregistrare 7559	n/a	n/a	Servicii de inspecție tehnică a colectorului de abur/Паровой коллектор котлов, nr. de înregistrare 7559.	Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase - <i>inspecția parțială</i>: Colector de abur/Паровой коллектор котлов. nr. de înregistrare 7559	
14.	Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод К-7. Паровой коллектор от ПП-80 до заглушки, nr. de înregistrare 7569	Conductă de abur/ Паропровод К-7. Паровой коллектор от ПП-80 до заглушки. nr. de înregistrare 7569	n/a	n/a	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/ Паропровод К-7. Паровой коллектор от ПП-80 до заглушки, nr. de înregistrare 7569.	Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase - <i>inspecția parțială</i>: Conductă de abur/ Паропровод К-7. Паровой коллектор от ПП-80 до заглушки. nr. de înregistrare 7569	
15.	Inspecția tehnică a colectorului de alimentare/ Питательный коллектор КА-7 от ПВ-15-1 до загл. ПВД-5, ХС III- оч, nr. de înregistrare 7570	Colector de alimentare/ Питательный коллектор КА-7 от ПВ-15-1 до загл. ПВД-5, ХС III- оч. nr. de înregistrare 7570	n/a	n/a	Servicii de inspecție tehnică a colectorului de alimentare/ Питательный коллектор КА-7 от ПВ-15-1 до загл. ПВД-5, ХС III- оч, nr. de înregistrare 7570.	Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase - <i>inspecția parțială</i>: Colector de alimentare/ Питательный коллектор КА-7 от ПВ-15-1 до загл. ПВД-5, ХС III- оч. nr. de înregistrare 7570	
16.	Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а № 5, nr. de înregistrare 7585	Conductă de abur/ Паропровод к/а № 5. nr. de înregistrare 7585	n/a	n/a	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а № 5, nr. de înregistrare 7585.	Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase - <i>inspecția parțială</i>:	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						Conductă de abur/ Паропровод к/а № 5. nr. de înregistrare 7585	
17.	Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод ТГ-3, nr. de înregistrare 7690	Conductă de abur/ Паропровод ТГ-3. nr. de înregistrare 7690	n/a	n/a	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/ Паропровод ТГ-3, nr. de înregistrare 7690.	Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase - <i>inspecția parțială</i>: Conductă de abur/ Паропровод ТГ-3. nr. de înregistrare 7690	SM EN ISO/CEI 17020:2013
18.	Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а № 6, nr. de înregistrare 7691	Conductă de abur/ Паропровод к/а № 6. nr. de înregistrare 7691	n/a	n/a	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а № 6, nr. de înregistrare 7691.	Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase - <i>inspecția parțială</i>: Conductă de abur/ Паропровод к/а № 6. nr. de înregistrare 7691	
19.	Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод ПВД-5 (а, б), nr. de înregistrare 7692	Conductă de abur/ Паропровод ПВД-5 (а, б). nr. de înregistrare 7692	n/a	n/a	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/ Паропровод ПВД-5 (а, б), nr. de înregistrare 7692.	Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase - <i>inspecția parțială</i>: Conductă de abur/ Паропровод ПВД-5 (а, б). nr. de înregistrare 7692	
20.	Inspecția tehnică a conductei de abur/Паровая перемычка от ПП-1 до ПП-20, precum și a conductei de abur/ Паропровод ТГ-1, nr. de înregistrare 7828	Conductă de abur/Паровая перемычка от ПП-1 до ПП-20. Conductă de abur/ Паропровод ТГ-1. nr. de înregistrare 7828	n/a	n/a	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/Паровая перемычка от ПП-1 до ПП-20, precum și a conductei de abur/ Паропровод ТГ-1, nr. de înregistrare 7828.	Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase - <i>inspecția parțială</i>: Conductă de abur/Паровая перемычка от ПП-1 до ПП-20. Conductă de abur/ Паропровод ТГ-1. nr. de înregistrare 7828	
21.	Inspecția tehnică a conductei de abur/Паропровод ТГ-1, nr. de înregistrare 7855	Conductă de abur/Паропровод ТГ-1. nr. de înregistrare 7855	n/a	n/a	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/Паропровод ТГ-1, nr. de înregistrare 7855.	Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase - <i>inspecția parțială</i>: Conductă de abur/Паропровод ТГ-1. nr. de înregistrare 7855	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
22.	Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а №3, nr. de înregistrare 8124	Conductă de abur/ Паропровод к/а №3. nr. de înregistrare 8124	n/a	n/a	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а №3, nr. de înregistrare 8124.	Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase - <i>inspecția parțială</i>: Conductă de abur/ Паропровод к/а №3. nr. de înregistrare 8124	SM EN ISO/CEI 17020:2013
23.	Inspecția tehnică a conductei de abur/Паровая перемычка РОУ-1 - РОУ-5, nr. de înregistrare 8179	Conductă de abur/Паровая перемычка РОУ-1- РОУ-5. nr. de înregistrare 8179	n/a	n/a	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/Паровая перемычка РОУ-1 - РОУ-5, nr. de înregistrare 8179.	Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase - <i>inspecția parțială</i>: Conductă de abur/Паровая перемычка РОУ-1- РОУ-5. nr. de înregistrare 8179	
24.	Inspecția tehnică a conductei de alimentare/ Питательный трубопровод ПВД-1, nr. de înregistrare 8275	Conductă de alimentare/ Питательный трубопровод ПВД-1. nr. de înregistrare 8275	n/a	n/a	Servicii de inspecție tehnică a conductei de alimentare/ Питательный трубопровод ПВД-1, nr. de înregistrare 8275.	Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase - <i>inspecția parțială</i>: Conductă de alimentare/ Питательный трубопровод ПВД-1. nr. de înregistrare 8275	

***Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliați pentru bunurile oferite.**

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **EFTENI Gheorghi** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **S.R.L. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare”**

Adresa: **R Moldova, mun. Chișinău, str. Melestiu, nr. 22a, MD – 2001**