

REPUBLICA MOLDOVA  
FISM  
PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 02 din 15.10.2018

Privind lucrarea "Lucrări civile la grădinița de copii nr. 1 „Poienița” din s. Cojușna, r-nul Strășeni în cadrul contractului IFB-W-11460-RO3 din 17 iulie 2018 încheiat între Primăria și Agenția de Implementare a SP din s. Cojușna, r-nul Strășeni și "Topimobil" SRL pentru efectuarea lucrărilor de construcție .

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizației nr. — din — eliberata de primaria s. Cojușna, r-nul Strășeni , avind valabilitatea 12 luni.

2. Comisia de recepție si-a desfasurarat activitatea in intervalul în intervalul 16.X.2018 - 16.X.2018 , fiind formata din:

Președintele comisiei: Sergiu Jereghi – Primarul s. Cojușna

Membrii comisiei : Aliona Margină – președintele agenției de implementare  
Igor Crăciun – Viceprimar s. Cojușna  
Elena Samoilă - contabil șef interimar  
Gheorghe Vasilașcu – consilier  
Valeriu Mîndrescu – consilier  
Gheorhe Mistreț - responsabil tehnic  
Dima Gheorghe – reprezentantul FISM

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „Topimobil” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De recepționat construcția la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de construcție-montaj conform documentației de proiect.

7. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Se accepta recepția la terminarea lucrărilor și se propune spre recepția finală.

7'. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8015309376 adresa poștală M. Veieșii 226 destinația nelocativă (grădiniță de copii), numărul de etaje 2, compus din următoarele construcții:

01, Lit. A - suprafața totală a încăperilor izolate nelocatie 114,68m<sup>2</sup>, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil nr. 2A2 din « 12 » 04 20 12018 anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi « 16 » X 2018 în 5 exemplare.

### Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Sergiu Jereghi

Membrii comisiei : Aliona Margină

Igor Crăciun –


Elena Samoilă -

Gheorghe Vasilașcu –

Valeriu Mîndrescu –

Gheorhe Mistreț -

Dima Gheorghe –

9. Lucrarea "Lucrări civile la grădinița de copii" din s. Coșușna, r-nul Strățeni este:

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
SRL "Topimobil"

Director Boris COVRIG

(semnătura)

" TOPIMOBIL 2018

L.Ș.



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
Primăria s. Coșușna, r-nul Strățeni

Primar Sergiu Jereghi

(semnătura)

Președinte AI Aliona Margină

" 15 " octombrie 2018


L.Ș.

*concluzia d-se nu este necesară*

*Primarul s. Coșușna*

*S. Jereghi*






**Lista neajunsurilor din documentația scrisă și desenată.**

Primar  Sergiu Jereghi

Președinte AI  Aliona Margină

Inspector local  Gheorhe Mistreț





## Lista neajunsurilor a lucrărilor executate.

Primar  Sergiu Jereghi

Președinte AI  Aliona Margină

Inspector local  Gheorhe Mistreț



**Lista lucrărilor care nu au fost respectate cu prevederile din proiect.**

1. De completat și de transmis cartea tehnică, inclusiv certificatele de conformitate la materialele utilizate la șantier.
2. De refăcut pragul la blocul sanitar în perioada de garanție.
3. De refăcut fisurile la pereți.
4. De conectat boilerul de 50 litri la sistemă.
5. De instalat și de corectat clipsurile la țevile de la sistema de încălzire (blocul sanitar/dormitor).

Primar  **Sergiu Jereghi**

Președinte AI  **Aliona Margină**

Inspector local  **Gheorhe Mistreț**

