



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009132-19

Data emiterii: 29 martie 2019

Valabil până la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTEEI
DENUMIREA / DESCRIEREA

Elemente (inele și capace) din beton armat pentru puțuri, conducte,
fabricate conform GOST 8020-90.

Codul NCM
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a
conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform
HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 8020-90 pct. 1.3.1, 1.3.4, 1.3.10 tab. 1; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"CARACON IMOBIL" SRL

str-la Toma Alimoș, 6, or. Durlești, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Producere: str. Uzinelor, 90, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1015600020715

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0078 din 28.03.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor,
4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022,
eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 151/2 din 27.03.2019, eliberat de către
Centrul de Încercări ICȘC "Incerecom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare
Nr. IÎ-021 din 23.02.2018 valabil până la 22.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC";


Raport de încercări Nr. 362/6 din 12.03.2019, eliberat de către IÎ din cadrul "CertMatCon" SRL,
mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. IÎ - 101 valabil până la
30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării
cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 15/2019 din 15.03.2019.

În baza prezentei certificări se aplică marea națională de conformitate SM pe produsul prezentat
certificat

Seria A № 007460



Conducătorul OC

[Signature]

Puha I.



...ia antreprenorilor și organelor de control!
...ile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md.
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





REPUBLICA MOLDOVA
SRL "CaracnImobil"
str. Uzinelor 90, m. Chișinău
Tel/fax +373-022 89-00-88

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 1137

Lot Nr. _____ din 19 / 12 /2020 Cantitatea -1 buc.

Certificat de conformitate Nr. OCpr-049 11A 009132-19 din 29.03.19 pînă la 31.12.20

Pentru ELEMENTE(NELE) DIN BETON ARMAT PENTRU FÎNTÎNIPUTURI
GOST 8020-90

Utilizatorul: Solbeci Prim SRL conform H. 11.04.04/1442

Forme KC 10.9 Dimensiuni X X mm.

Parametri de calitate:

Denumirea	DN pentru produs	Rezultatul încercărilor
1.Rezistența la compresie, МРa	Серия рабочих чертежей 3.900.1-14	22.57 М200
2.Rezistența la eliberare, %	GOST 13015	90
3.Rezistența la îngheț-dezghet, cicluri	Серия рабочих чертежей 3.900.1-14	F50
4.Absorbția de apă, %	GOST 8020	-
5.Impermiabilitatea de apă, W	GOST 8020	W4
6.Marca oțelului, pieselor înglobate și armături	GOS 6727	Bp-I
7.Calitatea suprafețelor	GOST 13015	A6

ÎNTRERPRINDEREA PRODUCĂTOARE GARANTEAZĂ CORESPUNDEREA ARTICOLELOR CU PREVEDERILE PREZENTULUI STANDARD ÎN CAZUL RESPECTĂRII DE CĂTRE CONSUMĂTOR A CONDIȚIILOR DE EXPLOATARE STIPULATE ÎN CONTRACT ÎN CONDIȚIILE PREVĂZUTE ÎN GOST 8020-90

Șef calitate _____
(semnatura) (Nume, prenume)

L.Ș.



REPUBLICA MOLDOVA
SRL "CaracnImobil"
str. Uzinelor 90, m. Chișinău
Tel/fax +373-022 89-00-88

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 1137

Lot Nr. _____ din 30 / 12 /2020 Cantitatea -1 buc.

Certificat de conformitate Nr. OCpr-049 11A 009132-19 din 29.03.19 pînă la 31.12.20

Pentru ELEMENTE(NELE) DIN BETON ARMAT PENTRU FÎNTÎNIPUTURI
GOST 8020-90

Utilizatorul: Solbeci Prim SRL conform H. 11.04.04/1442

Forme 10P10 Dimensiuni X X mm.

Parametri de calitate:

Denumirea	DN pentru produs	Rezultatul încercărilor
1.Rezistența la compresie, МРa	Серия рабочих чертежей 3.900.1-14	22.57 М200
2.Rezistența la eliberare, %	GOST 13015	90
3.Rezistența la îngheț-dezghet, cicluri	Серия рабочих чертежей 3.900.1-14	F50
4.Absorbția de apă, %	GOST 8020	-
5.Impermiabilitatea de apă, W	GOST 8020	W4
6.Marca oțelului, pieselor înglobate și armături	GOS 6727	Bp-I
7.Calitatea suprafețelor	GOST 13015	A6

ÎNTRERPRINDEREA PRODUCĂTOARE GARANTEAZĂ CORESPUNDEREA ARTICOLELOR CU PREVEDERILE PREZENTULUI STANDARD ÎN CAZUL RESPECTĂRII DE CĂTRE CONSUMĂTOR A CONDIȚIILOR DE EXPLOATARE STIPULATE ÎN CONTRACT ÎN CONDIȚIILE PREVĂZUTE ÎN GOST 8020-90

Șef calitate _____
(semnatura) (Nume, prenume)

L.Ș.