

Anexa B (obligatorie). Actul de receptie a obiectului finisat de constructie din sistemul de distributie a gazelor:

**“Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Morenii Vechi,
r-ul Ungheni”**

Postul de reglare de tip FRG/2MBZ DN25

s. Morenii Vechi, r .Ungheni

anul 2022

Comisia de receptie in componenta : presedintele comisiei – reprezentantul beneficiarului

Directorul SRL”Ungheni - Gaz” CĂȚER Sergiu

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Membrii comisiei- reprezentantii:

Organizatiei de proiectare _____ **SRL”MPS-Constructie”**

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Organizatiei de exploatare _____ **CĂLDARE I. SRL ” Ungheni -Gaz”**

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Organul Supravegherii tehnice de stat a RM _____ **ARION VI.**

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorului general _____ **SRL”CASA ONICI”**

(denumirea organizatiei)

i s-a prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie _____

Postul de reglare de tip FRG/2MBZ DN25, Nr. 28806/00024 ; Nr. 28806/00066.

Gazoduct suprateran OL Ø50 – 0,5m.l., OL Ø25 – 1,5m.l., cot 90° Ø25 – 1buc.

(denumirea organizatiei)

La obiectul finisat al constructie _____

(denumirea organizatiei)

De catre organizatiile de subantrepriza _____

(denumirea organizatiei)

Au fost executate urmatoarele lucrari _____

2. Proiectul nr. 630/19-AGE elaborat de _____ **SRL”MPS-Constructie”**

(denumirea organizatiei)

3.Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuata in termenii:

Inceputul lucrarilor 25.08.2022, _____ finisarea lucrarilor 26.08.2022 _____

(luna, anul)

(luna, anul)

4.Documentatia pe obiectul finisat al constructiei este prezentat in volumul prevazut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat examinarea superficiala a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate la proiect, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare (cu exceptia celor stabilite in documentatia executorie)

Postul de reglare de tip FRG/2MBZ DN25, Nr. 28806/00024 ; Nr. 28806/00066.

Gazoduct suprateran OL Ø50 – 0,5m.l., OL Ø25 – 1,5m.l., cot 90° Ø25 – 1buc.

_____ la rezistenta si ermetizare _____

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie-montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederile NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din " " anul 2022

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei




CATER Sergiu

Reprezentantul organizatiei de proiectare




PLETENSCAIA Natalia

Reprezentantul organizatiei de exploatare



CALDARE Ion

Reprezentantul Organului Supravegherii de Stat



ARION Vladimir

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general



ONICI Sergiu

(numele, prenumele, patronimicul, functia, semnatura)

Anexa B (obligatorie). Actul de receptie a obiectului finisat de constructie din sistemul de distributie a gazelor:

“Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Morenii Vechi, r-ul Ungheni”

Gazoduct subteran de Presiune Medie PE

s. Morenii Vechi, r .Ungheni

anul 2022

Comisia de receptie in componenta : presedintele comisiei – reprezentantul beneficiarului

Directorul SRL”Ungheni - Gaz” CĂȚER Sergiu

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Membrii comisiei- reprezentantii:

Organizatiei de proiectare _____ **SRL”MPS-Constructie”**

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Organizatiei de exploatare _____ **CĂLDARE I. SRL ” Ungheni -Gaz”**

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Organul Supravegherii tehnice de stat a RM _____ **ARION VI.**

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorului general _____ **SRL”CASA ONICI”**

(denumirea organizatiei)

i s-a prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie _____

Gazoduct subteran PE de presiune Medie, PE Ø50 – 1615m, PE Ø32 – 5m, Teu egal Ø50 – 1buc, Teu redus Ø50x32 – 1buc, Reductie Ø63x50 – 1buc, Reductie Ø50x32 – 1buc, Mufa Ø50 -16buc, Mufa Ø32 -2buc, Dop Ø50 -1buc, Robinet PE Ø50 -1buc, ȘA Ø90x63 – 1buc, RBF Ø25 – 1 buc, Flanșe Ø25 – 2buc, Trecere PE/OL d32-1buc.

(denumirea organizatiei)

La obiectul finisat al constructie _____

(denumirea organizatiei)

De catre organizatiile de subantrepriza _____

(denumirea organizatiei)

Au fost executate urmatoarele lucrari _____

2. Proiectul nr. 630/19-AGE elaborat de _____ **SRL”MPS-Constructie”**

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuata in termenii:

Inceputul lucrarilor 27.06.2022, _____ finisarea lucrarilor 08.07.2022 _____

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al constructiei este prezentat in volumul prevazut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat examinarea superficiala a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate la proiect, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare (cu exceptia celor stabilite in documentatia executorie)

Gazoduct subteran PE de presiune Medie, PE Ø50 – 1615m, PE Ø32 – 5m, Teu egal Ø50 – 1buc, Teu redus Ø50x32 – 1buc, Reductie Ø63x50 – 1buc, Reductie Ø50x32 – 1buc, Mufa Ø50 -16buc, Mufa Ø32 -2buc, Dop Ø50 -1buc, Robinet PE Ø50 -1buc, ȘA Ø90x63 – 1buc, RBF Ø25 – 1 buc, Flanșe Ø25 – 2buc, Trecere PE/OL d32-1buc.

la rezistenta si ermetizare

(tipuri de incercari)

NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie-montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederile NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din " " anul 2022

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

locul stampilei



CĂȚER Sergiu

Reprezentantul organizatiei de proiectare

locul stampilei




Semnatura

PLETENSCAIA Natalia

Reprezentantul organizatiei de exploatare

locul stampilei



Semnatura

CĂLDARE Ion

Reprezentantul Organului Supravegherii de Stat

locul stampilei



Semnatura

ARION Vladimir

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

(numele, prenumele, patronimicul, functia, semnatura)



ONICI Sergiu

Anexa B (obligatorie). Actul de receptie a obiectului finisat de constructie din sistemul de distributie a gazelor:

“Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Morenii Vechi, r-ul Ungheni”
Gazoduct subteran de Presiune Joasă PE și suprateran Oțel

s. Morenii Vechi, r. Ungheni

anul 2022

Comisia de receptie in componenta : presedintele comisiei – reprezentantul beneficiarului

Directorul SRL”Ungheni - Gaz” CĂTER Sergiu

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Membrii comisiei- reprezentantii:

Organizatiei de proiectare SRL”MPS-Constructie”

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Organizatiei de exploatare CĂLDARE I. SRL ” Ungheni -Gaz”

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Organul Supravegherii tehnice de stat a RM ARION VI.

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorului general SRL”CASA ONICI”

(denumirea organizatiei)

i s-a prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie

Gazoduct subteran PE de presiune Joasă PE și Oțel: PE Ø63 – 275m, PE Ø50 – 1715m, PE Ø40 – 450m, PE Ø32 – 1030m, Teu egal Ø63 – 16buc, Teu egal Ø50 – 6buc, Teu egal Ø32 – 4buc, Teu redus Ø50x32 – 74buc, Teu redus Ø40x32 – 11buc, Red. Ø63x50 – 3buc, Red. Ø63x40 – 1buc, Red. Ø63x32 – 13buc, Red. Ø50x40 – 5buc, Red. Ø50x32 – 2buc, Red. Ø40x32 – 3buc, Mufa Ø63 -4buc, Mufa Ø50 - 22buc, Mufa Ø40 -1buc, Mufa Ø32 -220buc, Dop Ø50 -1buc, Cot Ø63-1buc, Trecere PE/OL d63-1buc, Trecere PE/OL d32-110buc. OL Ø76 – 2m, OL Ø57 – 0.5m, OL Ø32 – 0.5m, OL Ø25 – 85m, OL Ø20 – 320m, Robinet bilă Ø20 – 110buc, Filet Ø20 – 110buc, RBF Ø65 – 1 buc, Flanșe Ø65 – 2buc.

(denumirea organizatiei)

Au fost executate urmatoarele lucrari

2. Proiectul nr. 630/19-AGE elaborat de SRL”MPS-Constructie”

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuata in termenii:

Inceputul lucrarilor 11.07.2022, finisarea lucrarilor 24.08.2022

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al constructiei este prezentat in volumul prevazut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat examinarea superficiala a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate la proiect, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare (cu exceptia celor stabilite in documentatia executorie)

Gazoduct subteran PE de presiune Joasă PE și Oțel: PE Ø63 – 275m, PE Ø50 – 1715m, PE Ø40 – 450m, PE Ø32 – 1030m, Teu egal Ø63 – 16buc, Teu egal Ø50 – 6buc, Teu egal Ø32 – 4buc, Teu redus Ø50x32 – 74buc, Teu redus Ø40x32 – 11buc, Red. Ø63x50 – 3buc, Red. Ø63x40 – 1buc, Red. Ø63x32 – 13buc, Red. Ø50x40 – 5buc, Red. Ø50x32 – 2buc, Red. Ø40x32 – 3buc, Mufa Ø63 -4buc, Mufa Ø50 -22buc, Mufa Ø40 -1buc, Mufa Ø32 -220buc, Dop Ø50 -1buc, Cot Ø63-1buc, Trecere PE/OL d63-1buc, Trecere PE/OL d32-110buc. OL Ø76 – 2m, OL Ø57 – 0.5m, OL Ø32 – 0.5m, OL Ø25 – 85m, OL Ø20 – 320m, Robinet bilă Ø20 – 110buc, Filet Ø20 – 110buc, RBF Ø65 – 1 buc, Flanșe Ø65 – 2buc.

la rezistenta si ermetizare

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie-montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederile NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din " " anul 2022

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE


Presedintele comisiei



Semnatura

CĂȚER Sergiu

Reprezentantul organizatiei de proiectare



locul stampilei

Semnatura

PLETENSICAIA Natalia

Reprezentantul organizatiei de exploatare



locul stampilei

Semnatura

CĂLDARE Ion

Reprezentantul Organului Supravegherii de Stat



locul stampilei

Semnatura

ARION Vladimir

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general



(numele, prenumele, patronimicul, functia, semnatura)

ONICI Sergiu