



INTERNATIONAL
GOLD STAR
FOR QUALITY

Технический сертификат № 1155

Марка изделия ВВГнг-LS 5x6 -0,66

Длина 5090 м Тип тары 16А

Изделие соответствует ТУ 16.К71-310-2001
нормативный документ

Масса брутто 2380кг

Сопротивление токопроводящей жилы, Ом·км (при t=20°C)	Испытательное напряжение, кВ	Время испытания напряжением, мин
3,07	3	10

Испытания проводил В.Евграф Белова И.А. Штамп ОТК
(подпись)



«25» ноября 2014 г.