

Servicii de deservire tehnică și mentenanță

Prestarea serviciilor, care necesită să fie efectuate lunar, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, la Sistemul automat de stingere a incendiilor (S.A.S.I) cu CO₂, în încăperea cu server din str. A. Pușkin, 47, mun. Chișinău:

- inspecția vizuală a instalației;
- citirea memoriei de evenimente din centrala de detecție și alarmare la incendiu;
- verificarea prezenței de tensiune în rețeaua S.A.S.I;
- simularea funcționării S.A.S.I. în diferite poziții: de la butoane, senzori, panou de comandă;
- verificarea condițiilor de mediu în care funcționează detectoarele, cu înlăturarea condițiilor de praf, umiditate, vibrații;
- verificarea tensiunii de alarmare a surselor de bază și rezervă (verificare cu voltmetru);
- verificarea capacității bateriei de acumulare;
- verificarea funcționării dispozitivelor acustice de alarmare;
- verificarea funcției de programare;
- verificarea presiunii în buteliile cu CO₂;
- verificarea timpului de evacuare (timpului de întârziere a declanșării S.A.S.I.);
- instruirea și testarea cunoștințelor utilizatorilor;
- transmiterea informației de la S.A.S.I. către Centrul de monitorizare permanentă 24/24 de ore, care în caz de declanșare a unui incendiu sau inundare nesanționată cu CO₂ a încăperilor protejate, anunță Serviciul Național Unic de Urgență 112;
- descrierea tuturor operațiunilor de verificare efectuate în „Registrul de evidență pentru lucrările de control, verificare, revizie tehnică și reparare a S.A.S.I.”

Componentele sistemului:

1. Panou de comandă „Гамма” – 1;
2. Detector de fum – 8;
3. Modul cu gaze – 2;
4. Sirenă sonoră – 1;
5. Acumulator de tip 12V/7Ah – 1;
6. Panou indicativ luminiscent – 2 (“Газ, не входит”, “Газ, выходит”)