

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SLA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1782125780967 din 22.06.2026						
Obiectul achiziției: <i>Aparate de aer condiționat cu montare standard</i>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Aparat de aer condiționat tip split de perete 9000 BTU	Hoshi HS-09SR	China	Zhongshan Changhong Electric Co. Ltd	Aparat de aer condiționat 9000 BTU -capacitate răcire minim 2,5 kW; -capacitate încălzire minim 2,6 kW; -consum răcire max. 0,77 kW; -consum încălzire max. 0,69 kW; -debit aer minim 500 m³/h; -agent frigorific R32; -clasa energetică răcire: minim A++; -clasa energetică încălzire: minim A+++; -SEER min. 6,1; -SCOP min. 4,0; -culoare albă: <i>(Caietul de sarcini, este o condiție obligatorie de respectat din partea ofertanților)</i>	Aparat de aer condiționat 9000 BTU -capacitate răcire 2.78kW; -capacitate încălzire 2,88 kW; -consum răcire 0,77 kW; -consum încălzire max. 0,69 kW; -debit aer 500 m³/h; -agent frigorific R32; -clasa energetică răcire: minim A++; -clasa energetică încălzire: minim A+++; -SEER min. 6,1; -SCOP min. 4,0; -culoare albă:	Conform standardelor producatorului

Aparat de aer condiționat tip split de perete 12000 BTU	Hoshi HS-12SR			Aparat de aer condiționat 12000 BTU -capacitate răcire minim 3,5 kW; -capacitate încălzire minim 3,5 kW; -consum răcire max. 1,19 kW; -consum încălzire max. 0,95 kW; -debit aer minim 500 m³/h; -agent frigorific R32; -clasa energetică răcire: minim A++; -clasa energetică încălzire: minim A+++; -SEER min. 6,1; -SCOP min. 4,0; -culoare albă: <i>(Caietul de sarcini, este o condiție obligatorie de respectat din partea ofertanților)</i>	Aparat de aer condiționat 12000 BTU -capacitate răcire 3,5 kW; -capacitate încălzire 3,5 kW; -consum răcire max. 1,19 kW; -consum încălzire max. 0,95 kW; -debit aer minim 500 m³/h; -agent frigorific R32; -clasa energetică răcire: minim A++; -clasa energetică încălzire: minim A+++; -SEER min. 6,1; -SCOP min. 4,0; -culoare albă:	Conform standardelor producatoru lui
Aparat de aer condiționat tip split de perete 18000 BTU	Hoshi HS-18SR			Aparat de aer condiționat 18000 BTU -capacitate răcire minim 5,0 kW; -capacitate încălzire minim 5,0 kW; -consum răcire max. 1,54 kW; -consum încălzire max. 1,34 kW; -debit aer minim 820 m³/h; -agent frigorific R32; -clasa energetică răcire: minim A++; -clasa energetică încălzire: minim A+++; -SEER min. 6,1; -SCOP min. 4,0; -culoare albă: <i>(Caietul de sarcini, este o condiție obligatorie de respectat din partea ofertanților)</i>	Aparat de aer condiționat 18000 BTU -capacitate răcire 5,0 kW; -capacitate încălzire 5,0 kW; -consum răcire max. 1,54 kW; -consum încălzire max. 1,34 kW; -debit aer minim 820 m³/h; -agent frigorific R32; -clasa energetică răcire: minim A++; -clasa energetică încălzire: minim A+++; -SEER min. 6,1; -SCOP min. 4,0;	Conform standardelor producatoru lui

Atenție: Autoritatea contractantă va oferi accesul pentru Operatorii economici de a face cunoștință cu locurile amplasării aparatelor de aer condiționat, până la data limită de depunere a ofertei.

Semnat: Electronic Numele, Prenumele: Harabagiu Octavian În calitate de: Director General

Ofertantul: GR „Haro Group” Adresa: mun.Chisinau, str.Uzinelor 133