



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

EXPERTIZA TEHNICĂ ȘI VERIFICARE

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"

MD 2071, mun. Chișinău, str. Deleanu 7/6, tel. 74-92-29

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 16C 793-20

Data eliberării: 18 ianuarie 2020

Valabil până la: 17 ianuarie 2021

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA /DESCRIEREA

Conductori de instalare cu izolație din PVC, pentru instalații electrice, pe tensiune nominală pînă la 450 V (pentru rețele pînă la 450/750 V) cu frecvență pînă la 400Hz sau tensiune constantă pînă la 1000 V mărciori: ПБ1, ПБ3, АПБ

Codul NM MD
8544 49 910

Contract de livrare Nr 569 din 10.08.2018

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Securitate SM HD 603 S1:2015/A1:2015, SM CEI 60227-1:2014, SM CEI 60227-2:2014/A1:2014

PRODUCĂTOR

SAP „Одесский кабельный завод „Одескабель”,
65013, or. Odesa, Nicolaievskaja doroga, 144, Ukraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

ÎM Casa de comerț "ODESKABEL - MOLDOVA" SRL

MD-2023, mun. Chișinău, str. Varnița 10/2, tel. (022)27-27-27, (022) 92-13-36.

Codul CUIRO
40052165

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Certificatul de conformitate Ucrainei № UA1.170.0042739-15 de la 03.06.2015. pînă la 28.04.2020, eliberat de OC УкрБУДСЕПТ" ТОВ "Ракурс ЛТД", 69032, or. Zaporijie, str. Lenin 170, certificat de împuternicire Nr. UA.P.170, Nr. UA..PN.170 din 20.11.2013

Actul de identificare № 372/020 din 16.01.2020

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică de expertiză a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET "MOLDTESTENERGO"

D.ș.t.
I.ș.



M. Guraevski

Capule prezentului certificat de conformitate se MTE, lagatizată în modul standard de Centrul de știință și expertiză tehnică "MOLDTESTENERGO"

