

Nr. 09 din 28 aprilie 2026

Către: Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Răspuns

la solicitarea de clarificări Nr. 423/07A din 24 aprilie 2026

Stimați membri ai grupului de lucru,

vă oferim toate informațiile necesare în vederea luării unei evaluări corecte și complete a ofertei noastre:

1. Corectare erori și actualizare pret ofertă.

Deviz local N2-3-1 poz.102, a fost admisă o eroare mecanică la introducerea textului denumirii lucrării, noi o corectăm și garantăm executarea lucrărilor conform documentației de proiect și caietului de sarcini, fără modificarea costului.

În ceea ce privește punctul 15 (scrisoarea nr. 296/07A din 30.03.2026), am ajustat setările programului WinCmeta și am efectuat recalculul, arătând cum se modifică suma ofertei după schimbarea setărilor. La un număr de 3 zecimale după virgulă, programul rotunjește unele resurse la „0”. La modificarea setărilor la 6 zecimale după virgulă, aceste resurse deja se calculează. (Anexăm captura de ecran a programei WinCmeta).

Acest calcul a fost făcut pentru a demonstra că nu este greșeala noastră, ci modul de funcționare al programului, iar diferența în lei la corectare nu este semnificativă. Mai mult, pentru executarea lucrărilor conform punctului 35 (Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu cleme, diametru până la 50 mm – Țeavă PVC corugată 50 mm) Deviz Nr. 4-1-2 01/24 9302 nu se utilizează materialul „Sârmă din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm”. De asemenea, nu se utilizează toate acele materiale pe care programul le-a afișat cu rezultat „0”. Aceste resurse trebuiau eliminate de către institutul de proiectare.

La punctul 20 (scrisoarea nr. 296/07A din 30.03.2026), poziția 39 (Deviz Nr. 7-1-1 01/24-PG Plan general) din neatenție a fost omisă, deoarece în caietul de sarcini a fost plasată doar o singură poziție pe ultima pagină. Ca să corespundă oferta noastră cu caietul de sarcini, am adăugat această poziție cu cantitate și preț.

2. Referitor la punctele 2 și 3 (scrisoarea nr. 423/07A din 24.04.2026), unde solicitați explicații privind calculele, noi ne-am adresat furnizorului programului WinCmeta (tel. 0-22-20-91-08, 079770256) și am primit răspuns că programul funcționează și rotunjește astfel, iar probabil programatorii care au elaborat aplicația cunosc răspunsul la această întrebare. Programul utilizat de SRL „IZODROMGAZ” a fost achiziționat oficial și este licențiat.

Cu respect,
Alexei Miscu,
Director al “Izodromgaz” S.R.L.

