



ПАСПОРТ

**УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ УКАЗАТЕЛЕЙ
НАПРЯЖЕНИЯ
УПУН.Д**

2023 г.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Устройство проверки указателей напряжения УПУН.Д предназначено для оперативной проверки работоспособности указателей напряжения 6, 10 кВ всех типов и производителей.

2. Принцип действия устройства основан на принципе пьезоэффекта (пьезоэлемент) без источника питания. Конструкция прибора обеспечивает возможность проверки указателей напряжения от 6 до 220 кВ с контактом наконечника любого вида (штырь, крюк, вилка и т.д.).

ПРИНЦИП РАБОТЫ

1. Для проверки работоспособности указателей напряжения необходимо, надавливая коснуться контактом устройства УПУН.Д в виде вилки до металлического контакта указателя напряжения и нажимать на кнопку, расположенную на рукоятке устройства, при этом исправный указатель напряжения должен подавать световые или светозвуковые сигналы в зависимости от индикации указателей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|--|------------|
| 1. Габаритные размеры, мм, не более | 150x135x27 |
| 2. Напряжение на выходе, кВ | 6,5 |
| 3. Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °С | –40 до +40 |
| 4. Масса, гр., не более | 200 |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Устройство УПУН.Д, шт. | 1 |
| 2. Паспорт, экз. | 1 |
| 3. Чехол, шт. | 1 |

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия паспортным данным в течение 24 месяца со дня начала эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

1. Устройство проверки указателей напряжения УПУН.Д драгоценных металлов не содержит.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

1. Просим пользователя УПУН.Д лично сообщать нам все, даже мелкие особенности в работе с указателем, чтобы мы своевременно могли вносить изменения в его конструкцию и инструкцию по эксплуатации.


2. Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

Свидетельство о приемке.

Устройство проверки указателей напряжения УПУН.Д соответствует «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

Устройство УПУН.Д заводской номер признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления: 06.05.23г.

Отметка  (подпись, печать)

Производитель: ООО «АнтиТок»

+7(495)032-42-42; +7(495)032-46-46

www.antitok.ru; info@antitok.ru

www.pk-dielectric.ru; info@pk-dielectric.ru