

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21175886 din 21.02.2024 (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)
Obiectul achiziției: <u>Confecții din tablă zincată</u>

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Confecții din tablă zincată							
1.	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 57x100 mm	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 57x100 mm	Romania	Liberty Galati SA	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit). Diametrul țevii Ø 57 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate 0,5 mm, lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit). Diametrul țevii Ø 57 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate 0,5 mm, lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.	
2.	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 76x100 mm	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 76x100 mm	Romania	Liberty Galati SA	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit). Diametrul țevii Ø 76 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min 0,5 mm, lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit). Diametrul țevii Ø 76 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min 0,5 mm, lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.	
3.	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 89x100 mm	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 89x100 mm	Romania	Liberty Galati SA	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit). Diametrul țevii Ø 89 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm, lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit). Diametrul țevii Ø 89 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm, lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.	
4.	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 108x100 mm	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 108x100 mm	Romania	Liberty Galati SA	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit). Diametrul țevii Ø 108 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm, lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit). Diametrul țevii Ø 108 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm, lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.	
5.	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 159x100 mm	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 159x100 mm	Romania	Liberty Galati SA	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit). Diametrul țevii Ø 159 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm, lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit). Diametrul țevii Ø 159 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm, lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.	
6.	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 219x100 mm	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 219x100 mm	Romania	Liberty Galati SA	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit). Diametrul țevii Ø 219 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm,	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit). Diametrul țevii Ø 219 mm, strat termoizolant grosimea	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Confecții din tablă zincată							
					grosimea tablei zincate min. 0,5 mm, lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.	δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm, lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.	
7.	Cot din tablă zincată 90° Ø 57x100 mm (fălțuit)	Cot din tablă zincată 90° Ø 57x100 mm (fălțuit)	Romania	Liberty Galati SA	Cot din tablă zincată 90°. Diametrul țevii Ø 57 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm.	Cot din tablă zincată 90°. Diametrul țevii Ø 57 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm.	
8.	Cot din tablă zincată 90° Ø 76x100 mm (fălțuit)	Cot din tablă zincată 90° Ø 76x100 mm (fălțuit)	Romania	Liberty Galati SA	Cot din tablă zincată 90°. Diametrul țevii Ø 76 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm.	Cot din tablă zincată 90°. Diametrul țevii Ø 76 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm.	
9.	Cot din tablă zincată 90° Ø 89x100 mm (fălțuit)	Cot din tablă zincată 90° Ø 89x100 mm (fălțuit)	Romania	Liberty Galati SA	Cot din tablă zincată 90°. Diametrul țevii Ø 89 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm.	Cot din tablă zincată 90°. Diametrul țevii Ø 89 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm.	
10.	Cot din tablă zincată 90° Ø 108x100 mm (fălțuit)	Cot din tablă zincată 90° Ø 108x100 mm (fălțuit)	Romania	Liberty Galati SA	Cot din tablă zincată 90°. Diametrul țevii Ø 108 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm.	Cot din tablă zincată 90°. Diametrul țevii Ø 108 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm.	
11.	Cot din tablă zincată 90° Ø 159x100 mm (fălțuit)	Cot din tablă zincată 90° Ø 159x100 mm (fălțuit)	Romania	Liberty Galati SA	Cot din tablă zincată 90°. Diametrul țevii Ø 159 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm.	Cot din tablă zincată 90°. Diametrul țevii Ø 159 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm.	
12.	Cot din tablă zincată 90° Ø 219x100 mm (fălțuit)	Cot din tablă zincată 90° Ø 219x100 mm (fălțuit)	Romania	Liberty Galati SA	Cot din tablă zincată 90°. Diametrul țevii Ø 219 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm.	Cot din tablă zincată 90°. Diametrul țevii Ø 219 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm.	

***Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile oferite.**

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ungureanu Sergiu În calitate de: Director comercial

Ofertantul: Megavent Clima S.R.L. Adresa: mun. Balti str. Stefan cel Mare 182A

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21175886 din <u>21.02.2024</u> (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)
Obiectul achiziției: <u>Confecții din tablă zincată</u>

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1. Confecții din tablă zincată											
1.	44300000-3	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 57x100 mm	m.l.	900,00	100,80	120,96	90717,66	108861,19	<u>Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic la depozitul entității contractante [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168].</u> <u>Bunurile se vor livra la solicitare, după semnarea contractului, în termen de 10 zile calendaristice, în urma primirii comenzii cu precizarea tipului, cantității și dimensiunilor produsului solicitat.</u>	MD39VI022510100000013MDL	
2.		Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 76x100 mm	m.l.	950,00	108,12	129,75	102715,64	123258,77			
3.		Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 89x100 mm	m.l.	1200,00	113,13	135,76	135759,73	162911,68			
4.		Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 108x100 mm	m.l.	800,00	120,46	144,55	96365,95	115639,14			
5.		Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 159x100 mm	m.l.	300,00	141,76	170,11	42528,42	51034,11			
6.		Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 219x100 mm	m.l.	400,00	163,25	195,90	65298,78	78358,54			
7.		Cot din tablă zincată 90° Ø 57x100 mm (fălțuit)	buc.	150,00	101,00	121,21	15150,67	18180,80			
8.		Cot din tablă zincată 90° Ø 76x100 mm (fălțuit)	buc.	160,00	101,00	121,21	16160,71	19392,86			
9.		Cot din tablă zincată 90° Ø 89x100 mm (fălțuit)	buc.	180,00	120,57	144,69	21703,13	26043,75			
10.		Cot din tablă zincată 90° Ø 108x100 mm (fălțuit)	buc.	130,00	120,57	144,69	15674,48	18809,38			
11.		Cot din tablă zincată 90° Ø 159x100 mm (fălțuit)	buc.	30,00	200,80	240,96	6024,11	7228,93			
12.		Cot din tablă zincată 90° Ø 219x100 mm (fălțuit)	buc.	20,00	200,80	240,96	4016,07	4819,29			
		TOTAL					612115,35	734538,42			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ungureanu Sergiu În calitate de: Director comercial

Ofertantul: Megavent Clima S.R.L. Adresa: mun. Balti str. Stefan cel Mare 182A

