

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21420710 din 20.05.2025
Obiectul achiziției: Sulfat de aluminiu 17% pentru tratarea apei potabile

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Sulfat de aluminiu 17%	Sulfat de aluminiu 17%	Turcia	HICRI ERCILI DENIZ NAK. KIM.MAD.SAN. VE TIC.A.Ș.	Sulfat de aluminiu $AL_2(SO_4)_3$ <u>CARACTERISTICI:</u> - Aspect – fără miros, culoare albă, solid cristalin; - concentrația AL_2O_3 – (17%±0,3 %) - conținutul de (Al) – (7,2% – 9,1%) - substanțe insolubile – (0,34%) - conținut de (Fe) – (0,3 %) - Ph (soluție 1%) – (2 – 3) - Granulometria – (0,5mm – 3mm) GOST 12966-85, Norme sanitare privind calitatea apei potabile, HG nr.934 din 15.08.2007	Sulfat de aluminiu $AL_2(SO_4)_3$ <u>CARACTERISTICI:</u> - Aspect – fără miros, culoare albă, solid cristalin; - concentrația AL_2O_3 – (17%±0,3 %) - conținutul de (Al) – (7,2% – 9,1%) - substanțe insolubile – (0,34%) - conținut de (Fe) – (0,3 %) - Ph (soluție 1%) – (2 – 3) - Granulometria – (0,5mm – 3mm) GOST 12966-85, Norme sanitare privind calitatea apei potabile, HG nr.934 din 15.08.2007	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Tkacenko Alexei** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **ADEN-TRANSEXIM SRL** Adresa: **Mun. Chișinău, Str. Bălănescu 38, ap. 2, MD-2001**