

Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <u>21053602; ocds-b3wdp1-MD-1647863623855</u> din <u>21.03.2022</u>
Denumirea procedurii de achiziție: <u>Servicii de extindere a sistemelor existente de semnalizare pază și detectare a incendiilor instalate în oficiile ASP, inclusiv servicii de montare și reglare</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servicii de extindere a sistemelor existente de semnalizare pază și detectare a incendiilor, inclusiv servicii de montare și reglare, în încăperile oficiului Serviciului cadastral teritorial Ștefan Vodă al Departamentului cadastru, amplasat pe str. N.Testemițanu, nr. 4 din or. Ștefan Vodă				Serviciile de extindere a sistemelor existente de semnalizare pază și detectare a incendiilor, inclusiv servicii de montare și reglare, trebuie să fie prestate în conformitate cu cerințele proiectului de execuție nr. 83/01/2021-SI (conform Anexei la Anunțul de participare), în baza actelor normative: - NCM E.03.03.-2018 „Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendii”; - NCM E.03.03.-2014 „Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” Standarde de referință pentru echipamentul care va fi montat: SM EN-54 „Sisteme de detectare alarmare la incendii”.		
<u>50324100-3</u>	Panou de control 4 zone	INIM SmartLine020-4 Conventional	Italia	INIM	Conform caietului de	Panou de control pentru 4 zone. Poate fi extins până la 20 de zone •Acceptă cel puțin 32 de dispozitive	-

					sarcini și a proiectului de execuție	într-o buclă •Controlează placa de stingere SmartLetLoose •8 temporizatoare și 7 ecuații logice • Capacitate de control prin Ethernet •Taste de navigare pentru acces rapid la funcțiile de afișare grafică • Taste rapide (dezactivare, resetare, evacuare, verificare) •Echilibrarea automată a liniilor de detectoare individuale •Software gratuit pentru configurare și întreținere • Certificat conform EN 54-2, EN 54-4, EN 50130, EN12094-1 Fabricat in Italia; 5 ani garantie!"	
<u>50324100-3</u>	Modul de extindere 8 zone	SmartLine/8Z	Italia	INIM	Conform Caietului de sarcini și a proiectului de execuție	Card de extindere cu 8 zone Poate fi utilizat cu modificări ale panoului de control SmartLine020-4;Placa are o ieșire suplimentară programabilă de 1A cu control al integrității circuitului, al cărei principiu de funcționare poate fi determinat în timpul configurării sistemului.Fiecare zonă are un conector suplimentar care poate fi configurat ca o intrare (cu supraveghere a circuitului) sau o ieșire	
<u>50324100-3</u>	Addressable Heat detector	D9000T A1R	DM Tech	Bulgaria	Conform Caietului de sarcini și a proiectului de execuție	Detector de căldură de incendiu. Performanța detectorului depinde de rata de creștere temperatura. - Tensiune de alimentare: (9-30) V / DC. - Consum de energie în funcționare:	

						$\leq 130 \mu A$. - Consum in stare "incendiu": 20 mA / 24V DC. - Funcționează la $+10^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$. - Dimensiuni cu baza $\varnothing 100mm$ h $\leq 52mm$. - Greutate $\leq 100g$. - Grad de protecție IP40. - In stare buna, senzorul clipeste o data la 16 secunde, cand este murdar, o data la 2 secunde. - Posibilitate de blocare a scoaterii senzorului cu o cheie. Conform noului standard EN 54-5.	
<u>50324100-3</u>	Baza rele	B9000 D	DM Tech	Bulgaria	Conform Caietului de sarcini și a proiectului de execuție	Baza de rele. Conform noului standard EN 54.	
<u>50324100-3</u>	Sirenă interioară	DM Tech Siren S9000	DM Tech	Bulgaria	Conform Caietului de sarcini și a proiectului de execuție	Sirena interioara. Alimentare 24 V DC. Bliț LED, cu bază blocabilă inclusă. Conform noului standard EN 54-3.	
<u>50324100-3</u>	Buton de apel manual	DM Tech Manual Point D9000 MCP	DM Tech	Bulgaria	Conform Caietului de sarcini și a proiectului de execuție	Buton de apel manual. Proiectat pentru utilizare în interior în sistemele de detectare a incendiilor. Conform noului standard EN 54-11.	
<u>50324100-3</u>	Cablu antiincendiu	1x2x0,80mm (200m)			Conform Caietului de sarcini și a proiectului de	„Cablu ignifug, fără halogen, de siguranță sporită, ignifug, cu emisie normalizată (scăzută) de fum și gaze, toxicitate scăzută, corozivitate scăzută. $-30...+70^{\circ}C$.	

					execuție	Datorită stratului de protecție dublu: 1) Banda de poliester (pentru rezistența dielectrică); 2) Banda din fibra de sticlă (pentru rezistența la foc); Cablul poate funcționa în caz de incendiu (până la 750°C și în caz de incendiu) și în stare staționară este capabil să asigure economii de energie pentru 180 de minute (FE180).Cablul rezistă la parametrii de rezistență la foc conform clasei PH120 (rezistență la impact mecanic timp de 120 minute) conform EN 50200 la foc până la 750°C timp de cel puțin 30 de minute (E30) menținând funcționalitatea sistemelor de cabluri.	
<u>50324100-3</u>	Acumulator	UL7 - 12 V	Marea Britanie	Ultracell	Conform Caietului de sarcini și a proiectului de execuție	Baterie 12 V, 7 Ah, Ultracell, Anglia (Lx151 mm; Hx93,5 mm; Dx65 mm)	
<u>50324100-3</u>	Țeavă ondulată	16 mm			Conform Caietului de sarcini și a proiectului de execuție	Țeavă ondulată 16 mm	
<u>50324100-3</u>	Fixare					Elemente de fixare	
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cupcic Iurie În calitate de: Șef Secția Achiziții Publice

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65