

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1637580312476](#) din „29” noiembrie 2021

Denumirea procedurii de achiziție: *Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automat de stingere a incendiilor cu gaze în încăperea depozitului et. 1 din mun. Chișinău, str. Columna, 65*

Nr. lot	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	
1.	Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automat de stingere a incendiilor cu gaze în încăperea depozitului et. 1 din mun. Chișinău, str. Columna, 65	Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automat de stingere a incendiilor cu gaze în încăperea depozitului et. 1 din mun. Chișinău, str. Columna, 65	-	-	1. Panou recepție și comandă „Movigard” 104 T – 1 buc. 2. Detector de fum – 6 buc. 4. Modul cu gaze CO2 – 4 buc. 5. Semnal acustic – 1 buc. 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2 buc. 7. Panou indicativ luminescent „Газ не входит” „Газ уходит” – 2 buc.	1. Panou recepție și comandă „Movigard” 104 T – 1 buc. 2. Detector de fum – 6 buc. 4. Modul cu gaze CO2 – 4 buc. 5. Semnal acustic – 1 buc. 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2 buc. 7. Panou indicativ luminescent „Газ не входит” „Газ уходит” – 2 buc.	-

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Condurache Grigore În calitate de: Director

Ofertantul: "MOLDSISTEMAUTOMATICA" S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Drumul Viilor, 95