

Specificații tehnice

Numărul licitației:	IMSP Spitalul Căminării de Stat Achizitii.md ID 21007528 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1556008668582	Data: „ 26 ” <u>mai</u> 2019	Alternativa nr.: <u>NU</u>
Denumirea licitației:	Amenajarea clădirii (schimbarea ascensoarelor) din str.Drumul viilor, 34, sectorul Centru , mun.Chișinău	Lot: <u>1</u>	Pagina: <u>1</u> din <u>3</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Lotul I .Amenajarea clădirii (schimbarea ascensoarelor)</i>						
45300000-0	<i>1.1 - Ascensoare în scopurile spitalului cu camera de mecanisme, cu 5 stații (2 buc) :</i>	Gen2 Premier Seria R	Federația Rusă	OTIS	- capacitatea 1000-1200 kg ; - dimensiunile minei existente 1950 x 2730 mm; - dimensiunile cabinei 1200 x 2300 mm (minim); - uși gol – 1100 mm (automatice); - finisarea cabinei, ușilor palier – inox; - buton de chemare – la fiecare etaj cu display informativ cu 2 butoane; - motor principal; - viteza 1 m/s ; - ridicarea la înălțimea de 14,5 m - acces electronic la ascensor (cheia de acces).	Conform caietului de sarcini	EN 81-20/50 :2014 SM EN 81-20/50:2015 CERINȚE MINIME de securitate privind exploatarea ascensoarelor aprobate prin HG nr.506 din 5 iulie 2017.
45300000-0	<i>1.2 - Ascensor în scopurile spitalului cu camera de mecanisme cu 6 stații (1 buc) :</i>	Gen2 Premier Seria R	Federația Rusă	OTIS	- capacitatea 1000– 1200 kg ; - dimensiunile minei existente – 1950 x 2730 mm ; - dimensiunile cabinei – 1200 x 2300 mm (minim) ; - uși gol – 100 mm (automatice) ; - finisarea cabinei, ușilor palier – inox ; - buton de chemare – la fiecare etaj cu display informativ cu 2 butoane ; - motor principal ; - viteza 1 m/s ;	Conform caietului de sarcini	

					- ridicarea la înălțimea de 18,5 m - acces electronic la ascensor (cheia de acces).		
45300000-0	1.3 - Ascensoare destinate transportării persoanelor cu camera de mecanisme cu 5 stații 2(buc):	Gen2 Premier Seria R	Federația Rusă	OTIS	- capacitatea 400– 450 kg ; - ridicarea la înălțimea de 14,5 m . - dimensiunile minei existente – 1550 x 1700 mm ; - dimensiunile cabinei - 1000 x 1250 (min.) ; - uși gol –700 mm minim (automatice), - finisarea cabinei și ușilor palier – inox textural ; - buton de chemare – la fiecare etaj cu displei informativ cu 2 butoane ; - motor principal ; - viteza 1 m/s ; - oglindă rezistentă la deteriorări mecanice ; - ridicarea la înălțimea de 14,5 m .	Conform caietului de sarcini	EN 81-20/50 :2014 SM EN 81-20/50:2015 CERINȚE MINIME de securitate privind exploatarea ascensoarelor aprobate prin HG nr.506 din 5 iulie 2017.
45300000-0	1.4 - Ascensor destinat pentru tran-sportarea bucatelor preparate cu camera de mecanisme cu 5 stații (1 buc) :	ISO A	Germania	Metallschneider	- capacitate 100 kg ; - dimensiunile minei existente - 1300 x 750 mm ; - dimensiunile cabinei – 980 x 650 mm ; - uși gol – 900 mm (cu deschi-derea verticală – ghilotină); - finisarea cabinei, ușilor palier – inox ; - viteza 0,5-1 m/s ; - ridicarea la înălțimea de 14,5 m .	Conform caietului de sarcini	
45300000-0	1.5 - Ascensor destinat pentru trans-portarea produselor alimentare cu camera de mecanisme cu 2 stații (1 buc) :	ISO A	Germania	Metallschneider	- capacitate 100 kg minim ; - ascensor cu mină metalică în complet. - ridicarea la înălțimea de 4 m .	Conform caietului de sarcini	
45300000-0	Lucrări de alimentare cu energie electrică a ascensoarelor	-//-	-//-	-//-	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	
45300000-0	Lucrări de reparație a minelor și camerelor de mecanisme	-//-	-//-	-//-	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	
Cerințe generale pentru ascensoare utilizate în scopurile spitalului și destinate transportării persoanelor :							
1). Iluminarea cabinei – LED - uri rotunde cu iluminarea directă 2). Podeauea cabinei – din material anti-alunecare 3). Plintă – din oțel inoxidabil 4). Elemente de comandă și semnalizare a cabinei : - material oțel inoxidabil - forma butonului rotundă							

- prezența butonului de închidere a ușei
- prioritatea cabinei .

5). Ușile cabinei : - deschidere dublă , telescopică
 - dispozitiv de siguranță pe uși (conform standardului EN 81.20:2015) .

6). Ușile minei : antiincendiare (2 ore)

7). Pragul ușelor cabinei și minei : profil din aluminiu extrudat

8). Elemente de comandă și semnalizare a terenului de îmbarcare :

- panoul frontal al apelului din oțel inoxidabil
- plasarea postului de apel în perete
- culoarea iluminării butonului roșu
- panoul de indicare a poziției cabinei .

9). Elemente de control a sistemului : - alarma de semnalizare la etajul principal

- pre-deschiderea ușei cabinei
- intrarea pentru a conecta senzorul seismic
- în caz de incendiu evacuarea pasagerilor la etajul principal
- blocarea cu dispozitiv de deschidere de urgență
- prioritatea cabinei .

10). Prezența firelor pentru conectarea camerelor de supraveghere video.

11). Nivel de zgomot redus

12). Funcționare lină și precizie de oprire sporită

13). Indicatorul direcției de mișcare și a poziției cabinei

14). Indicatorul de suprasarcină a cabinei

15). Ventilator

16). Supraveghere video.

Semnat:



Numele, Prenumele:

Nicolaev Pavel

În calitate de:

Administrator

Ofertantul:

SRI Liftmontaj

Adresa: mun. Chișinău, str. M.Manole 6/2