

Anexa nr. 22la Documentația standard nr. 115
din “ 15 ” 09 2021**Specificații tehnice**

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1758185501216 din 18.08.2025
Obiectul achiziției: „ Sistem de climatizare de tip casetă de tavan pentru implementarea proiectelor ”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Sistem de climatizare de tip casetă de tavan	Conditioner VIVAX 24 caseta ACP-24CC70AERI inverter R32	Croația	VIVAX	Echipamente noi, originale, neutilizate; Conformitate cu standardele CE; Garanție minimă 24 luni pentru echipamente și lucrări; Documentație: certificat CE, manual de utilizare (RO/EN), fișă tehnică; Livrare în termen maxim de 15 zile calendaristice de la semnarea contractului.	Echipamente noi, originale, neutilizate; Conformitate cu standardele CE; Garanție 36 luni pentru echipamente și lucrări; Documentație: certificat CE, manual de utilizare (RO/EN), fișă tehnică; Livrare în termen maxim de 15 zile calendaristice de la semnarea contractului. Unitate interioară – casetă de tavan	--

				Unitate interioară – casetă de tavan Tip montaj: casetă de tavan, instalare bidirecțională; Capacitate nominală răcire/încălzire: min. 24.000 BTU; Agent frigorific: min. R32, ecologic, cu GWP redus; Debit de aer: min. 900 m³/h; Nivel de zgomot: max. 64 dB(A); Funcții: – modul automat de funcționare; – reglare automată a vitezei ventilatorului; – funcție de dezumidificare; – timer pentru pornire/oprire; – auto-restart după căderea curentului; – control temperatură cu precizie $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.	Tip montaj: casetă de tavan, instalare bidirecțională; Capacitate nominală răcire/încălzire: 24.000 BTU; Agent frigorific: min. R32, ecologic, cu GWP redus; Debit de aer: min. 992/1118/1247 m³/h; Nivel de zgomot: max. 57 dB(A); Funcții: – modul automat de funcționare; – reglare automată a vitezei ventilatorului; – funcție de dezumidificare; – timer pentru pornire/oprire; – auto-restart după căderea curentului; – control temperatură cu precizie $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Unitate exterioară – compatibilă cu unitatea interioară Alimentare: monofazată, 220–240V / 50Hz; Tip compresor: inverter;	
--	--	--	--	--	--	--

				Unitate exterioară – compatibilă cu unitatea interioară Alimentare: monofazată, 220–240V / 50Hz; Tip compresor: inverter rotativ sau dublu rotativ; Agent frigorific: min. R32; Interval temperaturi operare: răcire: min. -5°C ... +46°C; încălzire: min. -15°C ... +24°C; Eficiență energetică: minim A+ la răcire și A la încălzire; Nivel de zgomot: max. 65 dB(A). Controler cu fir (wired remote) Display LCD iluminat; Funcții: reglaj temperatură, alegere mod de operare, afișare erori, programare timer, blocare acces utilizator. Accesorii și materiale incluse: – Kit traseu frigorific pentru sistem 24.000	Agent frigorific: min. R32; Interval temperaturi operare: răcire: min. -15°C ... +50°C; încălzire: min. -20°C ... +24°C; Eficiență energetică: A++ la răcire și A+ la încălzire; Nivel de zgomot: max. 57 dB(A). Controler cu fir (wired remote) Display LCD iluminat; Funcții: reglaj temperatură, alegere mod de operare, afișare erori, programare timer, blocare acces utilizator. Accesorii și materiale incluse: – Kit traseu frigorific pentru sistem 24.000 BTU (tuburi Ø 9,52 / 15,9 mm, izolație inclusă, lungime minim 10 m); – Cablu electric tip VVG ng – 3x2,5 mm²; Cablu electric tip VVG ng – 5x2,5 mm²;	
--	--	--	--	---	---	--

				BTU (tuburi Ø 9,52 / 15,9 mm, izolație inclusă, lungime minim 10 m); – Cablu electric tip VVG ng – 3x2,5 mm²; – Console metalice pentru unitatea exterioară, dimensiuni L=750 mm (profil 45x45 mm). – Servicii de instalare Montaj complet al unităților interioare și exterioare; Servicii de perforare cu carota diamantată în beton Ø 45–50 mm; Utilizare nacelă pentru montaj la înălțime (dacă este cazul); Conectare traseu frigorific, cabluri, verificare pierderi agent frigorific;	– Console metalice pentru unitatea exterioară, dimensiuni L=750 mm (profil 45x45 mm). – Servicii de instalare Montaj complet al unităților interioare și exterioare; Servicii de perforare cu carota diamantată în beton Ø 45–50 mm; Utilizare nacelă pentru montaj la înălțime (dacă este cazul); Conectare traseu frigorific, cabluri, verificare pierderi agent frigorific; Punere în funcțiune și testare parametri de operare; Instruire utilizatori pentru funcțiile de bază.	
--	--	--	--	---	--	--

				Punere în funcțiune și testare parametri de operare; Instruire utilizatori pentru funcțiile de bază.		
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cheptene Igor În calitate de: Director
Ofertantul: VILOTERM SRL Adresa: mun.Chișinău, str. Vadul lui Vodă 28