

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de atribuire ☐

DECIZIE DE REVALUARE

în baza: ☐ deciziei ANSC; ☐ raportului de monitorizare; ☒ decizie autorității contractante

Nr. 21563220 din 13 martie 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul rational Căușeni "Ana Alexandru"
Localitate	r.Căușeni or.Căușeni str. Iu.Gagarin 54
IDNO	1003608150033
Adresa	r.Căușeni or.Căușeni str. Iu.Gagarin 54
Număr de telefon	068781748
Număr de fax	024326094
E-mail oficial	srcauseni@ms.md
Adresa de internet	www.sr-causeni.ms.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Iurie Barcari

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Obiectul achiziției	Modernizarea rețelelor electrice și nodurilor de racordare, cu instalarea surselor autonome, cu înlăturarea abaterilor specificate în actul ANRE
Cod CPV	45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21563220 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpi-MD-1770714068478 Data publicării: 10.02.2026 ora 11-12
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☒ tender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://srcauseni.md/wp-

	content/uploads/2026/02/Plan-de-achizitii-2026.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☒ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☒ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse:
Valoarea estimată	3835686.23 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	1.10.02.2026 2.10.02.2026 3.12.02.2026 4.12.02.2026 5.12.02.2026 6.13.02.2026 7.17.02.2026 8.18.02.2026
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	1. Bună ziua! Stimate AC, în pct.21 din Anunț de participare, sunt menționate mai multe condiții speciale (acte de corespundere ANRE, scheme de execuție, rapoarte de laborator, declarații de conformitate, aprobarea Premier Energy SA etc.), care nu sunt incluse în caietul de sarcini. Vă rugăm să ne clarificați: aceste cerințe în sarcina cui revin și de către cine vor fi achitate? 2. Stimate AC, răspunsul anterior, conștând în extrase din NCM L.01.01-2012 și CP L.01.03-2012, nu clarifică în niciun fel responsabilitățile ofertantului sau modul de acoperire a costurilor pentru condițiile speciale prevăzute în Anunțul de participare (acte de corespundere ANRE, scheme de execuție, rapoarte de încercări la laborator, declarații de conformitate, aprobarea Premier Energy SA etc.). Menționăm că, potrivit legislației achizițiilor publice, autoritatea are obligația să furnizeze clarificări complete și fără ambiguități, astfel încât ofertanții să poată întocmi oferte corecte. În consecință, solicităm în mod expres și imperativ: 1. Precizarea clară a sarcinii financiare pentru fiecare dintre condițiile speciale. 2. Confirmarea dacă aceste costuri trebuie prevăzute în ofertă sau sunt acoperite de Beneficiar. Fără o clarificare punctuală, ofertanții nu pot depune oferte conforme. Vă rugăm să furnizați răspunsul complet. 3. Publicați prescripțiile de la ANRE 4. În caietul de sarcini este indicat demontarea și montarea utilajului, nu aveți nici un aviz de racordare pentru eliberarea Actului de constatare de la ANRE. 5. Generatorul a fost montat, dar antreprenorul care execută lucrările de montare execută toate documentele de dare în exploatare cu montarea generatoarelor sau fără. Dacă fără cine le execută documentele de dare în exploatarea pentru ele. 6. Cum s-a efectuat proiectul de execuție fără avizul de racordare, publicarea conform (cu înlăturarea abaterilor specificate în actul ANRE)? Atunci publicați va rog prescripțiile ANRE și avizul de racordare. Proiectul de execuție ar trebui să fie coordonator cu Premier Energy, dar nu la efectuarea lucrărilor antreprenorul să execute coordonările. La o modificare în proiect pentru coordonările de Premier Energy se va modifica și caietul de sarcini. Din toate răspunsurile dumneavoastră se spune că toate coordonările vor fi efectuate de antreprenor ceea ce nu e corect. CPL și NCM la care faceți abateri nu are nimic cu anunțul de participare, sunt cheltuielile beneficiarului pe parcursul perioadei de exploatare. Vă rugăm frumos să publicați avizul de racordare și prescripțiile ANRE. 7. În Caietul de sarcini nr. 3 &apos;&apos;Retele exterioare 0.38kV&apos;&apos; la poziția nr. 14 pentru volumul lucrări cantitatea este 1,15 dar resursele nu coincid mai jos la asa volum, muncitorul, macaraua și automobilul cu bord au cantitatea de h-ut si h-om pentru volumul de 0,115 8. Stimate AC PÎNĂ ÎN FINAL, cine achită acte de corespundere ANRE, scheme de execuție, rapoarte de încercări la laborator, declarații de conformitate, aprobarea Premier Energy SA etc?
Expunerea succintă a răspunsului	1. Răspuns la clarificare: Bună ziua! NCM L.01.01-2012 19 Lista cheltuielilor care nu se includ în documentația de deviz a obiectivelor de construcții și ordinea lor de recuperare 19.1 În documentația de deviz a obiectivelor de construcții nu se includ mijloace pentru acoperirea unor cheltuieli ce țin de construcție, dar care se recuperează din contul activității de bază a întreprinderii-beneficiar, din bugetul de stat cele și din alte surse. Din aceste cheltuieli fac parte: — darea în exploatare a întreprinderilor, clădirilor și construcțiilor speciale, inclusiv lucrările de reglare-demarare; CP L.01.03-2012 Anexa A (normativă) Lista capitolelor de cheltuieli de regie în construcții 1 Cheltuieli generale și administrative 1.2 Cheltuieli de întreținere a laboratoarelor de producție: — retribuțiile personalului care deservește laboratoarele de producție, inclusive contribuții la asigurările medicale și sociale; — uzura, întreținerea și repararea încăperilor, utilajelor și obiectelor de inventar ale laboratoarelor; — valoarea materialelor, elementelor de construcții sau a părților de construcții, consumate sau distruse în cadrul încercărilor elementelor, exclusiv consumurile pentru încercarea construcțiilor în ansamblu (poduri mari și mijlocii, rezervoare etc.), plătite din mijloacele prevăzute pentru acest scop în devizul obiectivului; — cheltuieli pentru expertiză și consultanță; — cheltuieli pentru serviciile prestate laboratoarelor de către alte organizații; — alte cheltuieli. NCM L.01.01-2012 19 Перечень затрат, не включаемых в сметную документацию строек, и порядок их возмещения 19.1 В сметную документацию строек не включаются средства на покрытие ряда затрат, производимых в связи со строительством, но возмещаемых за счет основной деятельности предприятий-застройщиков, государственного бюджета и других источников. К ним относятся затраты на: ... — ввод предприятий, зданий и сооружений в эксплуатацию, в том числе пусконаладочные работы; CP L.01.03-2012 Приложение А (нормативное) Перечень статей накладных расходов в строительстве I Общие и административные затраты 1.2 Затраты на содержание производственных лабораторий: — расходы на оплату труда (с отчислениями на социальное и медицинское страхование) работников производственных лабораторий: — износ, затраты на ремонт и обслуживание помещений, оборудования и инвентаря лабораторий. — стоимость израсходованных или разрушенных при испытании материалов, конструкций и частей сооружений, кроме расходов по испытанию сооружений

в целом (средние и большие мосты, резервуары и т.п.), оплачиваемых за счет средств, предусматриваемых на эти цели в сметах на строительство; — затраты на экспертизу и консультации; — затраты на оплату услуг, оказываемых лабораториям другими организациями; — прочие расходы.

2. Răspuns la clarificare: Buna ziua. Conform răspunsului din 10.02.2026 la prima clarificare a procedurii curente Vă comunicăm, că n pct.21 din Anunț de participare, sunt menționate mai multe condiții speciale (acte de corespundere ANRE, scheme de execuție, rapoarte de laborator, declarații de conformitate, aprobarea Premier Energy SA etc.), care nu sunt incluse în caietul de sarcini, vor fi achitate din contul Autorității contractante și nu se reflectă în caietul de sarcini, și nici în oferta Operatorului economic. În rest ne conducem de NCM L.01.01-2012 19.1. lista cheltuielilor care nu se includ în documentația de deviz a obiectivelor de construcții și ordinea lor de recuperare 19.1 În documentația de deviz a obiectivelor de construcții nu se includ mijloace pentru acoperirea unor cheltuieli ce țin de construcție, dar care se recuperează din contul activității de bază a întreprinderii-beneficiar, din bugetul de stat cele și din alte surse. Din aceste cheltuieli fac parte: — darea în exploatare a întreprinderilor, clădirilor și construcțiilor speciale, inclusiv lucrările de reglare-demarare: CP L.01.03-2012 Anexa A (normativă) Lista capitolelor de cheltuieli de regie în construcții 1 Cheltuielile generale și administrative 1.2 Cheltuieli de întreținere a laboratoarelor de producție: — retribuțiile personalului care deservește laboratoarele de producție, inclusive contribuții la asigurările medicale și sociale; — uzura, întreținerea și repararea încăperilor, utilajelor și obiectelor de inventar ale laboratoarelor; — valoarea materialelor, elementelor de construcții sau a părților de construcții, consumate sau distruse în cadrul încercărilor elementelor, exclusiv consumurile pentru încercarea construcțiilor în ansamblu (poduri mari și mijlocii, rezervoare etc.), plătite din mijloacele prevăzute pentru acest scop în devizul obiectivului: — cheltuieli pentru expertiză și consultanță; — cheltuieli pentru serviciile prestate laboratoarelor de către alte organizații; — alte cheltuieli. NCM L.01.01-2012 19 Перечень затрат, не включаемых в сметную документацию строок, и порядок их возмещения 19.1 В сметную документацию строок не включаются средства на покрытие ряда затрат, производимых в связи со строительством, но возмещаемых за счет основной деятельности предприятий-застройщиков, государственного бюджета и других источников. К ним относятся затраты на: ... — ввод предприятий, зданий и сооружений в эксплуатацию, в том числе пусконаладочные работы: CP L.01.03-2012 Приложение А (нормативное) Перечень статей накладных расходов в строительстве 1 Общие и административные затраты 1.2 Затраты на содержание производственных лабораторий: — расходы на оплату труда (с отчислениями на социальное и медицинское страхование) работников производственных лабораторий; — износ, затраты на ремонт и обслуживание помещений, оборудования и инвентаря лабораторий; — стоимость израсходованных или разрушенных при испытании материалов, конструкций и частей сооружений, кроме расходов по испытанию сооружений в целом (средние и большие мосты, резервуары и т.п.), оплачиваемых за счет средств, предусматриваемых на эти цели в сметах на строительство; — затраты на экспертизу и консультации; — затраты на оплату услуг, оказываемых лабораториям другими организациями; — прочие расходы.

3. Răspuns la clarificare: Pe parcursul lucrărilor se va solicita Avizul de racordare și Actul de constatare ANRE, deoarece ele nu influențează oferta sau caietul de sarcini. Conform răspunsului din 10.02.2026 la prima clarificare a procedurii curente Vă comunicăm, că n pct.21 din Anunț de participare, sunt menționate mai multe condiții speciale (acte de corespundere ANRE, scheme de execuție, rapoarte de laborator, declarații de conformitate, aprobarea Premier Energy SA etc.), care nu sunt incluse în caietul de sarcini, vor fi achitate din contul Autorității contractante și nu se reflectă în caietul de sarcini, și nici în oferta Operatorului economic.

4. Răspuns la clarificare: Pe parcursul lucrărilor se va solicita Avizul de racordare și Actul de constatare ANRE, deoarece ele nu influențează oferta sau caietul de sarcini. Conform răspunsului din 10.02.2026 la prima clarificare a procedurii curente Vă comunicăm, că n pct.21 din Anunț de participare, sunt menționate mai multe condiții speciale (acte de corespundere ANRE, scheme de execuție, rapoarte de laborator, declarații de conformitate, aprobarea Premier Energy SA etc.), care nu sunt incluse în caietul de sarcini, vor fi achitate din contul Autorității contractante și nu se reflectă în caietul de sarcini, și nici în oferta Operatorului economic.

5. Răspuns la clarificare: Pe parcursul lucrărilor se va solicita Avizul de racordare și Actul de constatare ANRE, deoarece ele nu influențează oferta sau caietul de sarcini. Conform răspunsului din 10.02.2026 la prima clarificare a procedurii curente Vă comunicăm, că n pct.21 din Anunț de participare, sunt menționate mai multe condiții speciale (acte de corespundere ANRE, scheme de execuție, rapoarte de laborator, declarații de conformitate, aprobarea Premier Energy SA etc.), care nu sunt incluse în caietul de sarcini, vor fi achitate din contul Autorității contractante și nu se reflectă în caietul de sarcini, și nici în oferta Operatorului economic.

6. Răspuns la clarificare: În proiectul atașat în srauceni.md, este Avizul de racordare valabil până în 16.04.2026. Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 823 955, anre@anre.md, <https://www.anre.md> PRESCRIPTIE NR. P-CT24-00707-08CS08S din 23.01.2025 În procesul efectuării controlului tehnic nr. CT24-00707-08CS08S efectuat în perioada 11.12-13.12.2024, prezenta prescripție a fost emisă de către inspectorii: Serghei Demian, Legitimăție Nr. 0417; Roman Ochșor, Legitimăție Nr. 0412; care au efectuat un control tehnic de tip Planificat la IMSP Spitalul Raional Căușeni "Ana și Alexandru", 1003608150033, r-nul Căușeni, Căușeni, str. Iurii Gagarin, 54 Spitalul raional, r-nul Căușeni, Căușeni, str. Iurii Gagarin, 54 în prezența reprezentantului entității: Ceban Viorel — administrator cu scopul verificării respectării prevederilor actelor normative și documentelor normativ-tehnice privind modul de exploatare și starea tehnică a instalației electrice de utilizare, instalației termice a consumatorului. 1. Încălcările depistate în rezultatul controlului (referință expresă la prevederile actelor normative și documentelor normativ-tehnice): 1) Nu este corespunzător cu operatorul sistemului de distribuție (OSD) ÎCS „Premier Energy Distribution” SA modul de funcționare a centralelor electrice de mică putere, nu sunt respectate prevederile pct. 790 din NEI-01:2019; 2) Schema electrică de racordare a instalațiilor electrice a spitalului raional Căușeni, pe nivelul de tensiune 0,4 kV, de la PT-99, pe parcursul timpului a suferit modificări, ca rezultat la momentul nu asigură respectarea cerințelor tehnice prevăzute în pct. 1.2.20 din NAIE, ca rezultat nu este asigurată continuitatea alimentării cu energie electrică a receptoarelor electrice de categoria II de fiabilitate în alimentarea cu energie electrică; 3) Sunt supradimensionate reglajele aparatelor de protecție față de curenții admisibili ai rețelelor electrice de grup de prize monofazate și iluminat de tip de tip BBF 3×1,5 mm², spre exemplu: Secția terapie – BA47-29M B32 1P; secția îngrijirii cronice – SH20IL C25 1P, BA47-29 C32 1P, nu sunt respectate prevederile pct. 1.3.2, 1.3.10, 3.1.4, 3.1.10 din NAIE; 4) În TD-0,4 kV și TG de la spitalul raional, în multe cazuri conductoarele neutre de protecție „PE” sunt conectate câte două și mai multe sub un singur bulon, ca și conductoarele neutre de lucru „N”, nu sunt respectate prevederile pct. 1.7.142, 1.7.144 din NAIE; 5) În TD-0,4 kV și TG de la spitalul raional, unde sunt utilizate conductoare de cupru multifilare, conductoarele neutre de protecție „PE” sunt conectate la bara PE sub bulon în lipsa papucilor, ca rezultat nu poate fi asigurat un contact rigid, nu sunt respectate prevederile pct. 1.7.139 din NAIE; 6) Nu sunt petrecute lucrări de mentenanță la rețelele electrice de grup din incinta secției de reparație (garaj, spitalul raional), pe alocuri sunt amenajate pe material solid, neprotejate de acțiunile mecanice, nu sunt fixate în mod corespunzător, etc. nu sunt îndeplinite prevederile pct. 94, 95, 105 din NEI-01:2019 și pct. 2.1.32, 2.1.47 din NAIE; 7) Nu este confirmată prin procese verbale înlăturarea neconformităților depistate în: - Raport tehnic nr. 125 din 01.03.2023, executat de SRL „Electromontaj ESH”, secție Ultrasonografie, proces verbal nr. 125-1, 125-5; - Raport tehnic nr. 27 din 15.11.2020, executat de SRL „Electromontaj ESH”, secție radiologică nr. 1, bloc curativ, proces verbal nr. 27-1, 27-3; - Raport tehnic nr. 26 din 15.11.2020, executat de SRL „Electromontaj ESH”, secție sterilizare, proces verbal nr. 27-3; - Raport tehnic nr. 24 din 15.11.2020, executat de

SRL „Electromontaj ESH”, spălătorie, proces verbal nr. 24-3. 8) Lipsește placa prefabricată de protecție ce limitează accesul liber la părțile active la TG-0.4 nr. III-5, III-14, IIO-, de la policlinică, nu sunt respectate prevederile pct. 1.7.68 din NAIE și pct. 8 din NEI-02:2019. 9) Conductoarele neutre de lucru „N” și neutre de protecție „PE” sunt conectate sub un bulon în TG-0.4 nr. III-19, IIO-2, de la policlinică, nu sunt respectate prevederile pct. 1.7.142, 1.7.144 din NAIE. 10) Instalațiile electrice de utilizare nu sunt completate cu mijloace electroizolante de protecție verificate și de acordare a primului ajutor medical, încălcarea a prevederilor NAIE ed. 7, pct. 1.1.36; NEI-02:2019, pct. 10; NEI-01:2019, pct. 110, 120, 125. 11) La instituție nu este elaborată lista funcțiilor și a profesiei personalului electrotehnic și electrotehnologic, care necesită grupa de securitate electrică corespunzătoare, ce trebuie să fie aprobată de către administratorul consumatorului noncasnic, nu sunt respectate prevederile pct. 25 din NEI-01:2019. 12) La instituție nu este elaborat planul (graficul) de reparații pentru toate tipurile de echipamente electrice, nu se respectă prevederile pct. 95, 96 NEI-01:2019 (planul prezentat este pentru anul 2021-2022); 13) La instituție nu este și aprobată lista funcțiilor și locurilor de muncă care necesită grupa I de securitate electrică, ce trebuie să fie aprobată de către administratorul consumatorului noncasnic, nu sunt respectate prevederile pct. 27 din NEI-01:2019; 14) Personalul neelectrotehnic, în activitatea căruia poate apărea pericol de electrocutare este instruit cu acordarea grupei I de securitate electrică, însă registrul nu este întocmit în conformitate cu prevederile din Anexa nr. 2, pct. 38-45 a NEI-02:2019; 15) La instituție lipsește documentația tehnică și setul de documente necesar deservirii și exploatarei instalațiilor electrice (documentația de proiect aprobată cu toate modificările ulterioare, schemele monofilare de alimentare cu energie electrică a obiectivului, etc.), nu se respectă prevederile pct. 135, 140 din NEI-01:2019; 16) Instalațiile electrice de utilizare nu au fost supuse în totalitate, încercărilor și măsurărilor de laborator conform periodicității prevăzute de Anexa I a NEI-01:2019, spre exemplu: secțiile reconstruite, policlinica, etc. Astfel nu poate fi apreciată rezistența instalației de legare la pământ, rezistența izolației rețelelor electrice de grup, rezistența legăturilor metalice dintre instalația de legare la pământ și echipamentul electric, timpul de acționare a aparatelor de protecție, etc. Abrevieri: NAIE - Normele de amenajare ale instalațiilor electrice (Правила устройства электроустановок, ediția 7); NEI-01:2019 - Normele de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici; NEI-02:2019 - Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; PT - Post de transformare; ID - Instalație de distribuție; TD - Tablou electric de distribuție; TG - Tablou electric de grup. 2. Prescripții pentru lichidarea încălcărilor depistate: Nr. d/o Conținutul prescripției, referința la prevederile normative Termen de executare Categorie I. Încălcări minore (conform nivelului stabilit la art. 5 i, alin. (3), lit. a) al Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat I. M. 2) De revizuit schema electrică de racordare a spitalului raional Căușeni, pe nivelul de tensiune 0,4 kV de la PT-99, conform prevederilor pct. 8, 16 din NEI-01:2019, privind îndeplinirea cerințelor tehnice stipulate în pct. 1.2.20 din NAIE, în vederea asigurării tehnice a continuității alimentării cu energie electrică a receptorilor electrice, după caz, modificările necesare de executat numai în baza unui proiect de reconstrucție a rețelelor electrice menționate. 25.04.2025 Receptoare de categoria II de fiabilitate 2. M. 1) De coordonat cu operatorul sistemului de distribuție (OSD) ÎCS „Premier Energy Distribution” SA modul de funcționare a centralelor electrice de mică putere, conform prevederilor pct. 790 din NEI-01:2019. 30.04.2025 Receptoare de categoria I deosebită și I de fiabilitate 3. M. 10) În scopul prevenirii accidentelor de electrocutare în instalațiile electrice din dotare, de asigurat îndeplinirea cerințelor NAIE ed. 7, pct. 1.1.36, NEI-02:2019, pct. 10; NEI-01:2019, pct. 110, 120, 125, privind completarea instalațiilor electrice de utilizare cu mijloace electroizolante de protecție și de acordare a primului ajutor medical. 30.04.2025 Modul de deservire a instalațiilor electrice 4. M. 11) De elaborat lista funcțiilor și a profesiei personalului electrotehnic și electrotehnologic, care necesită grupa de securitate electrică corespunzătoare, cu aprobarea acesteia de către administratorul consumatorului noncasnic, conform prevederilor pct. 25 din NEI-01:2019. 30.04.2025 Modul de deservire a instalațiilor electrice Nr. d/o Conținutul prescripției, referința la prevederile normative Termen de executare Categorie 5. M. 12) De elaborat planul (graficul) de reparații pentru toate tipurile de echipamente electrice, conform prevederilor pct. 95, 96 NEI-01:2019. 30.04.2025 Modul de deservire a instalațiilor electrice 6. M. 13) De elaborat lista funcțiilor și locurilor de muncă care necesită grupa I de securitate electrică, cu aprobarea acesteia de către administratorul consumatorului noncasnic, conform prevederilor pct. 27 din NEI-01:2019. 30.04.2025 Modul de deservire a instalațiilor electrice 7. M. 14) De instruit personalul neelectrotehnic, în baza listei personalului neelectrotehnic aprobată de către administratorul consumatorului noncasnic, cu înscrierea acestora în registrul în conformitate cu prevederile din Anexa nr. 2, pct. 38-45 a NEI-02:2019. 30.04.2025 Modul de deservire a instalațiilor electrice 8. M. 15) De restabilit, elaborat documentația tehnică și setul de documente necesar deservirii și exploatarei instalațiilor electrice (documentația de proiect aprobată cu toate modificările ulterioare, schemele monofilare de alimentare cu energie electrică a obiectivelor, etc.), conform prevederilor pct. 135, 140 din NEI-01:2019. 30.04.2025 Modul de deservire a instalațiilor electrice 9. M. 16) De supus încercărilor și măsurărilor de laborator conform periodicității prevăzute de Anexa I a NEI-01:2019, instalațiile electrice de utilizare, spre exemplu: secțiilor spitalului, policlinica, etc., cu aprecierea parametrilor tehnici precum: rezistența instalației de legare la pământ, rezistența izolației rețelelor electrice de grup, rezistența legăturilor metalice dintre instalația de legare la pământ și echipamentul electric, timpul de acționare a aparatelor de protecție, etc. 30.04.2025 Modul de deservire a instalațiilor electrice II Încălcări grave (conform nivelului stabilit la art. 5 i, alin. (3), lit. b) al Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat I. G. 3) De înlocuit întrerupătoarele automate ce au reglaje supradimensionate de tip BA47-29M B32, SH20IL C25, BA47-29 C32, față de curentii admisibili ai rețelelor electrice de grup de tip BBT 3x1.5 mm², spre exemplu: secția terapie; secția îngrijirii cronice, conform prevederilor 1.3.2, 1.3.10, 3.1.4, 3.1.10 din NAIE. 30.04.2025 Tabloul electric de intrare și distribuție Nr. d/o Conținutul prescripției, referința la prevederile normative Termen de executare Categorie 2. G. 4) De conectat conductoarele neutre de protecție „PE” câte unul sub un bulon, iar conductoarele neutre de lucru „N” și neutre de protecție „PE” separat, în TD-0.4 kV și TG de la Spitalul raional, conform prevederilor pct. 1.7.142, 1.7.144 din NAIE. 30.04.2025 Tabloul electric de intrare și distribuție 3. G. 5) De întreprins măsurile tehnice corespunzătoare privind asigurarea unui contact electric rigid a conductoarelor neutre de protecție „PE” de cupru multifilare ce sunt conectate a barele PE sub bulon în lipsa papucilor, conform prevederilor pct. 1.7.139 din NAIE. 30.04.2025 Tabloul electric de intrare și distribuție 4. G. 6) De executat lucrări de mentenanță în rețelele electrice de grup din incinta Secției de reparație (garaje, spitalul raional), prin amenajare acestora funcțional, protejarea de acțiunile mecanice, etc., conform prevederilor pct. 94, 95, 105 din NEI-01:2019 și pct. 2.1.32, 2.1.47 din NAIE. 30.04.2025 Instalații electrice de utilizare 5. G. 7) De înlăturat neconformitățile depistate în: - Raport tehnic nr. 125 din 01.03.2023, executat de SRL „Electromontaj ESH”, secție Ultrasonografie, proces verbal nr. 125-1, 125-5; - Raport tehnic nr. 27 din 15.11.2020, executat de SRL „Electromontaj ESH”, secție radiologică nr. 1, bloc curativ, proces verbal nr. 27-1, 27-3; - Raport tehnic nr. 26 din 15.11.2020, executat de SRL „Electromontaj ESH”, secție sterilizare, proces verbal nr. 27-3; - Raport tehnic nr. 24 din 15.11.2020, executat de SRL „Electromontaj ESH”, spălătorie, proces verbal nr. 24-3; Cu confirmarea prin procese verbale corespunzătoare, conform prevederilor din Anexa nr. 1 din NEI-01:2019. 30.04.2025 Instalații electrice de utilizare 6. G. 8) De instalat placa prefabricată de protecție ce limitează accesul liber la părțile active la TG-0.4 nr. III-5, III-14, IIO- de la policlinică, conform prevederilor pct. 1.7.68 din NAIE și pct. 8 din NEI-02:2019. 30.04.2025 Tabloul electric de intrare și distribuție Nr. d/o Conținutul prescripției, referința la prevederile normative Termen de executare Categorie 7. G. 9) De conectat conductoarele neutre de protecție „PE” câte unul sub un bulon, în TG-0.4 nr. III-19, IIO-2, de la policlinică, conform prevederilor pct. 1.7.142, 1.7.144 din NAIE. 30.04.2025 Instalații electrice de utilizare 3. Recomandări - 4. Proprietarul (administratorul) instalației electrice de utilizare/termice a consumatorului se obligă să prezinte informația în scris despre executarea prezentei prescripții până la data de 30.04.2025 pe adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin 52/A; email: anre@anre.md sau în dosarul electronic al controlului tehnic CT24-00707-08CS08S. 5. Neexecutarea prezentei prescripții va servi temei pentru deconectarea instalației electrice, în baza art. 14 alin. (1) lit. e) al Legii cu privire la energetică nr. 174 din 21.09.2017, precum și

	aplicarea sancțiunii contravenționale în baza art. 163 I al Codului contravențional. 6. Prezenta Prescripție poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data recepționării, prin înaintarea unei cereri prealabile în adresa autorității emitente. Inspectorii Document semnat electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014. Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa: https://msign.gov.md I. Serghei Demian, Nr.Leg:0417 2. Roman Ochisor, Nr.Leg:0412 7. Răspuns la clarificare: Proiectant, întrebări de genul clarificare caiet de sarcini versus proiect de adresat direct devizierului-0698 25 552 Victoria Abramia sau proiectantului -069148918. Mulțumim 8. Răspuns la clarificare: Clarificări privind obligațiile executantului și costurile aferente dării în exploatare a rețelelor electrice Referitor la solicitarea dumneavoastră privind entitatea care suportă costurile pentru întocmirea documentației tehnice, rapoartelor de încercări și obținerea avizelor necesare (ANRE, Premier Energy SA), Autoritatea Contractantă emite următoarea notă de clarificare: Obligația Utilizării Materialelor Certificate În conformitate cu Articolul 178 din Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023, executantul are obligația legală de a utiliza la execuția lucrărilor numai materiale și produse prevăzute în proiectul de execuție, care dispun de: Certificate de conformitate; Declarații de performanță; Evaluări tehnice care să ateste respectarea cerințelor fundamentale. Aceste documente vor fi prezentate Beneficiarului cu titlu gratuit, fiind parte integrantă din procesul de asigurare a calității și a cărții tehnice. Orice înlocuire de materiale se poate face exclusiv cu acordul Proiectantului și al Investitorului. 2. Încercări de Laborator și Verificări Tehnice Toate cheltuielile aferente verificărilor necesare la această etapă, inclusiv, dar fără a se limita la: Încercări de laborator pentru cablaje, automate, cutii și sisteme de împănântare, probe, încercări și altele; Rapoarte de încercări pentru circuitele electrice; Măsurători specifice pentru parametri tehnici; sunt suportate integral de către Ofertant (Executant) din cadrul cheltuielilor de regie prevăzute în oferta de preț, sunt parte componentă a cărții tehnice conform normativelor obligatorii CP L.01.01:2012 și NCM L.01.01:2012. 3. Documentația de Execuție și Carteă Tehnică La finalizarea lucrărilor, Ofertantul este obligat să prezinte: Schemele de execuție, care să reflecte modul real în care a fost executată lucrarea; Declarația de performanță a întregii lucrări, eliberată de un electrician autorizat al Ofertantului; Documentația necesară pentru completarea Capitolului B al Cărții Tehnice a construcției. 4. Darea în Exploatare și Avizarea (ANRE / Premier Energy SA) Toate actele menționate anterior (rapoarte de laborator, scheme, declarații de conformitate) vor fi compilate de către Executant și transmise oficial Beneficiarului prin act de predare-primire. Această documentație este esențială pentru: Obținerea actelor de corespundere de la ANRE; Aprobarea și bransarea finală de către S.A. Premier Energy. Concluzie: Toate costurile menționate (încercări, scheme, declarații, rapoarte) sunt în sarcina Ofertantului, fiind cuprinse în cheltuielile de regie ale acestuia, acesta având responsabilitatea de a preda o lucrare completă, verificată și pregătită pentru recepția finală și darea în exploatare conform legii.
Data transmiterii	1.10.02.2026 2.11.02.2026 3.11.02.2026 4.13.02.2026 5.13.02.2026 6.13.02.2026 7.17.02.2026 8.19.02.2026

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i>
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i>

5. Până la termenul-limită 04.03.2026 11-04, au depus oferta 3 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	SRL Zepto	1018600024415	Rotari Dmitrii
2	ABB-COM	1008600050899	Igor Tcaci
3	Electro Service Grup	1014600005526	Stepan Gondobescu

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	SRL Zepto	ABB-COM	Electro Service Grup	
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Propunerea tehnică	+	+	+	
Propunerea financiară	+	+	+	
DUAE	+	+	+	
Garanția pentru ofertă	+	+	+	

(după caz)				
Documente de calificare				
<i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul verbal de recepție finală , obligatoriu să fie aprobate de INST/actul de corespundere ANRE.	neprezentat	neprezentat	neprezentat	

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Modernizarea rețelelor electrice și nodurilor de racordare, cu instalarea surselor autonome, cu înlăturarea abaterilor specificate în actul ANRE	SRL Zepto	3259660,90	1	Nu	Da
	ABB-COM	3530209,42	1	Nu	Da
	Electro Service Grup	3602803,32	1	Nu	Da

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
06.03.2026	SRL Zepto	La p.15 a Anutului de participare la descrierea p.6 "Declarația privind experiența similară" (la modul de îndeplinire a criteriului) nu a fost prezentat: procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul verbal de recepție finală cu nota obligatorie:	10.03.2026 Nt.7 prezentată informația cu procesul verbal anexat(documente calitative) Corespunde cu cerințele de calificare
06.03.2026	ABB-COM	Notă. procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul verbal de recepție finală , obligatoriu să fie aprobate de INST/actul de corespundere ANRE	Corespunde cu cerințele de calificare
06.03.2026	Electro Service Grup	La p.15 a Anutului de participare la descrierea p.6 "Declarația privind experiența similară" (la modul de îndeplinire a criteriului) nu a fost prezentat: procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul verbal de recepție finală cu nota obligatorie:	Corespunde cu cerințele de calificare
06.03.2026	SRL Zepto	1. Clarificari la prețul anormal de scăzut mai mult de 15%. În mod deosebit ne interesează modelul, producătorul și actele de confirmare a calității și conformității la componentele:	Corespunde cu cerințele de calificare

8. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

11. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

12. Reevaluarea ofertelor:

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

13. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Modernizarea rețelelor electrice și nodurilor de racordare, cu instalarea surselor autonome, cu înlăturarea abaterilor specificate în actul ANRE	SRL Zepto	1 lot	3259660,90	3259660,90	3911593,08
Modernizarea rețelelor electrice și nodurilor de racordare, cu instalarea surselor autonome, cu înlăturarea abaterilor specificate în actul ANRE	ABB-COM	1 lot	3530209,42	3530209,42	4236251,31
Modernizarea rețelelor electrice și nodurilor de racordare, cu instalarea surselor autonome, cu	Electro Service Grup	1 lot	3602803,32	3602803,32	4323363,98

înlăturarea abaterilor specificate în actul ANRE					
--	--	--	--	--	--

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. _1_ lit c,d.

Argumentare: Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Pulber Ion	șef SC Căminul	
2	Ligia Bercu	specialist achiziție	
3	Calzaru Ștefan	ing. Căminul	
4	Petru Andrei	șef SC Est. CNAM	
5	Lucia Alina	cont. șef	
6	Ștefan Covășan	jurist	
7			