

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1740055840467 din 26.02.2025						
Obiectul achiziției: <i>Achiziționarea și instalarea aparatelor de aer condiționat în clădirile</i>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lotul 1 Aparate de aer condiționat						
Aparate de aer condiționat	KAISAI ICE	POLONIA	Klima-Therm Sp. z o.o.	<ul style="list-style-type: none"> - Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare – DA, obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) – minim A+++ / A++; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) – minim +18°~ +42°; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) – minim -15°~ +24°; - Compresor inverter – DA, obligatoriu; - Agent frigorific - R 32; - Culoarea albă - obligatoriu; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; - Debit de aer (m³ / h) – 400; - Sunet la nivel interior (dB (A)) – maxim 25; <p>Garanție minim 36 luni. -bloc exterior (Lx/xA), mm – 880 x 360x285</p>	<p>Productivitatea la racire , minim 2.6 kv (9000 BTU); Eficiența energetică A+++/A++; Suprafata medie racită/încalzită minim 20m² ; Performanța inverter; Nivel de zgomot interior 22db; Tensiune de alimentare 220-240 V; Frecvența(Hz) -50Hz; Refrigerant – R32; Interval de temperatură de funcționare (racire /incalzire) C-15'50/24~7 Bloc exterior – 765/555/303 Bloc interior – 835/295/208 Debit de aer (m³ / h) – 400; Culoare Alba Folosind o filtrare specializata, aparatul de aer conditionat nu numai ca raceste si incalzeste, ci si purifica eficient aerul. Filtrul Cold-CATALYST elimina substantele chimice precum monoxidul de carbon auto, hidrogenul sulfurat, amoniacul, benzenul si formaldehida. Termen de garanție - 36 luni</p>	ulotka-ice-01-2024-en-v2.pdf

Aparate de aer condiționat	KAISAI ICE	POLONIA	Klima-Therm Sp. z o.o.	<ul style="list-style-type: none"> - Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare – DA, obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) – minim A+++ / A++; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) – minim +18°~ +42°; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) – minim -15°~ +24°; - Compresor inverter – DA, obligatoriu; - Agent frigorific - R 32; - Culoarea albă - obligatoriu; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; - Debit de aer (m³ / h) – 500; - Sunet la nivel interior (dB (A)) – maxim 28; <p>Garanție minim 36 luni.</p>	<p>Productivitatea la racire , minim 3,5 kv (12000 BTU); Eficiența energetică A+++/A++; Suprafața medie racită/încalzită minim 35m² ; Performanța inverter; Nivel de zgomot interior - 22db; Tensiune de alimentare 220-240 V; Frecvența(Hz) -50Hz; Refrigerant – R32; Interval de temperatură de funcționare (racire /incalzire) C-15'50/24~7 Greutate bloc intern, kg – max 9.5 Greutate bloc extern, kg – max 22.8 Bloc exterior – 765/555/303 Bloc interior – 835/295/208 Debit de aer (m³ / h) – 520; Culoare alba Folosind o filtrare specializata, aparatul de aer conditionat nu numai ca raceste si incalzeste, ci si purifica eficient aerul. Filtrul Cold-CATALYST elimina substantele chimice precum monoxidul de carbon auto, hidrogenul sulfurat, amoniacul, benzenul si formaldehida. Termen de garanție - 36 luni</p>	ulotka-ice-01-2024-en-v2.pdf
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Maracuța Veronica În calitate de: Inginer Secția Tehnică

Ofertantul: SRL AM-Sisteme Adresa: or.Straseni, str. Stefan cel Mare