

FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2

Certificat de conformitate Nr.001336

Valabil pina la 31 decembrie 2020

Conform Reglementarea Tehnica, Hotărîr



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6

www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

SM 270:200: tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.12 163

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4 cm NEGRU 11.52m

ntarea Tehnica, Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25

Tipul, culoarea, dimensiunea:

Rezistența la compresiune {MPa}:

Clasa MPa

Rezistența la incovoiere {MPa}:

Clasa MPa

Absorbția de apă {%}:

Rezistența la uzură {g/cm²}:

Rezistența la îngheț-dezgheț {cicluri}:

Pierdere rezistenței {%}:

Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI {A}

Termen de garanție:

Masa Netto:

Masa Brutto:

Cantitatea pe palet:

Data fabricării (in serie)

Data încărcării:

Cantitatea încărcării:

Numarul facturii:

Beneficiar:

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4 cm NEC

Min. 38,5

B 30

Min. 4,1

Bbtb 3,2

Max. 5,0

Max. 0,7

F 200

Max. 5,0

Max. 35,6

2 ani

1 152 Kg.

1 182 Kg.

11,52 m²

8 decembrie 2018

18 februarie 2019

115,2 m²

IM1026135

PROMACONS-SV SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de Reglementarea Tehnica, Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016

Nota: apariția petelor, inclusive și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de secție

Neculai_S



Data eliberării 18.02.2019



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2
Certificat de conformitate Nr. 001336
Valabil pina la 31 decembrie 2020
Conform Reglementarea Tehnica, Hotărîr



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md
SM 270:200 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.12 406

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x6cm NEGRU 9.6

ntarea Tehnica, Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25

Tipul, culoarea, dimensiunea:
Rezistența la compresiune {MPa}:
Clasa MPa
Rezistența la incovoiere {MPa}:
Clasa MPa
Absorbția de apă {%}:
Rezistența la uzură {g/cm2}:
Rezistența la îngheț-dezgheț {cicluri}:
Pierdere rezistenței {%}:
Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI {A
Termen de garanție:
Masa Netto: 1 296 Kg.
Masa Brutto: 1 326 Kg.
Cantitatea pe palet: 9.6 m2
Data fabricării (in serie) 1 noiembrie 2018
Data încărcării: 28 februarie 2019
Cantitatea încărcării: 38,4 m2
Numarul facturii: IM1026348
Beneficiar: PROMACONS-SV SRL

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x6cm NEC

Min. 38,5

B 30

Min. 4,1

Bbtb 3,2

Max. 5.0

Max. 0.7

F 200

Max. 5.0

Max. 35,6


2 ani

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de Reglementarea Tehnica, Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016

Nota: apariția petelor, inclusive și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de secție

Neculai_S



Data eliberării 28.02.2019



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

SM 270:200 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2
Certificat de conformitate Nr. 001336
Valabil pina la 31 decembrie 2020
Conform Reglementarea Tehnica, Hotărîr

CERTIFICAT DE CALITATE nr.12 405

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x 6cm ROSU 9.6

ntarea Tehnica, Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25

Tipul, culoarea, dimensiunea:
Rezistența la compresiune {MPa}:
Clasa MPa
Rezistența la incovoiere {MPa}:
Clasa MPa
Absorbția de apă {%}:
Rezistența la uzură {g/cm2}:
Rezistența la îngheț-dezgeț {cicluri}:
Pierdere rezistenței {%}:
Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI {A
Termen de garanție:
Masa Netto: 1 296 Kg.
Masa Brutto: 1 326 Kg.
Cantitatea pe palet: 9,6 m2
Data fabricării (in serie): 8 decembrie 2018
Data încărcării: 28 februarie 2019
Cantitatea încărcării: 38,4 m2
Numarul facturii: IM1026348
Beneficiar: PROMACONS-SV SRL

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x 6cm ROS

Min. 38,5

B 30

Min. 4,1

Bbtb 3,2

Max. 5.0

Max. 0.7

F 200

Max. 5.0

Max. 35,6


2 ani

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de Reglementarea Tehnica, Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016

Nota: apariția petelor, inclusive și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de secție

Neculai_S



Data eliberării 28.02.2019



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 66

Certificat de conformitate Nr. 001157

Valabil pina la 4 ianuarie 2020

Conform 6665-91



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6

www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

GOST 6665-91 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr. 12 162

Bordur presat mic ROȘU 1x0,25x0,08m.

6665-91

Tipul, culoarea, dimensiunea:

Rezistența la compresiune {MPa}:

Absorbția de apă {%}:

Rezistența la incovoiere {MPa}:

Rezistența la îngheț-dezgheț {cicluri}:

Pierdere rezistenței {%}:

Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI {A}

Termen de garanție:

Masa Netto:

Masa Brutto:

Cantitatea pe palet:

Data fabricării (în serie)

Data încărcării:

Cantitatea încărcării:

Numărul facturii:

Beneficiar:

Bordur presat mic ROȘU 1x0,25x0,08m.

Min 28.9 / 36.7

Max 5.0 / 2.0

Min 4.1 / 4.7

F 150 / F 150

Max 5 / 1.6

Max 300 / 32.2

2 ani

1 584 Kg.

1 614 Kg.

36 buc

9 ianuarie 2019

18 februarie 2019

36 buc

IM1026135

PROMACONS-SV SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de 6665-91

Nota: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de secție

Neculai S



Data eliberării 18.02.2019

