

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1741959420203 din 14.03.2025
Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat, inclusiv demontarea și montarea

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU	Aparate de aer condiționat TCL inverter 9000Btu	China	TCL	Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 9 000 BTU ; -clasa de eficiență energetică: Clasa A++ în regim de răcire (SEER), Clasa A+ în regim de încălzire (SCOP); -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C; -temperatura exterioară la încălzire min. -10 °C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 "Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția	Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 9 000 BTU ; -clasa de eficiență energetică: Clasa A++ în regim de răcire (SEER), Clasa A+ în regim de încălzire (SCOP); -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +53 °C; -temperatura exterioară la încălzire min. -15 °C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 "Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția	

				lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014. Termen de garanție nu mai mic de 36 luni.	lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014. Termen de garanție - 36 luni.	
Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat de birou 9000 BTU	Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat de birou 9000 BTU			Montarea AAC Complet echipat, inclusiv suport, freon, cablu, țeavă de drenaj țevi de cupru: ø3/8 – 5 metri liniari, ø1/4 – 5 metri liniari pentru fiecare 10 buc.	Montarea AAC Complet echipat, inclusiv suport, freon, cablu, țeavă de drenaj țevi de cupru: ø3/8 – 5 metri liniari, ø1/4 – 5 metri liniari pentru fiecare 10 buc.	
Servicii de demontare a aparatelor de aer condiționat de birou existente 9000 BTU	Servicii de demontare a aparatelor de aer condiționat de birou existente 9000 BTU			Demontarea a 6 AAC existente	Demontarea a 6 AAC existente	
Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU	Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU TCL	China	TCL	Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 12 000 BTU ; - clasa de eficiență energetică: Clasa A++ in regim de răcire (SEER), Clasa A+ in regim de încălzire (SCOP); -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C; -temperatura exterioară la încălzire min. -10 °C; -agent termic R32;	Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 12 000 BTU ; - clasa de eficiență energetică: Clasa A++ in regim de răcire (SEER), Clasa A+ in regim de încălzire (SCOP); -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +53 °C; -temperatura exterioară la încălzire min. -15 °C; -agent termic R32;	

				-nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014. Termen de garanție nu mai mic de 36 luni.	- nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014. Termen de garanție - 36 luni.	
Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat de birou 12000 BTU	Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat de birou 12000 BTU			Montarea AAC Complet echipat, inclusiv suport, freon, cablu, țeavă de drenaj tevi de cupru: ø 3/8 – 5 metri liniari, ø 1/4 – 5 metri liniari pentru fiecare 8 buc.	Montarea AAC Complet echipat, inclusiv suport, freon, cablu, țeavă de drenaj tevi de cupru: ø 3/8 – 5 metri liniari, ø 1/4 – 5 metri liniari pentru fiecare 8 buc.	
Servicii de demontare a aparatelor de aer condiționat de birou existente 12000 BTU	Servicii de demontare a aparatelor de aer condiționat de birou existente 12000 BTU			Demontarea a 5 AAC existente	Demontarea a 5 AAC existente	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.