

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: *ocds-b3wdp1-MD-1711949019698 (21195743 din 01.04.2024) din 08.04.2024*

Obiectul achiziției: *Aparate de aer condiționat*

Denumirea bunurilor/se rvițiilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producă torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Sta nda rde de refe rinț ă
1	2	3	4	5	6	7
Aparat de aer condiționat, inclusiv montare/demontare/autoturn	Aparat de aer condiționat TAC-09 CHSD/XAB1IN inverter (9000 BTU), inclusiv montare/demontare/autoturn	China	TCL NETHERLANDS B.V. or. Rotterdam	Conform specificațiilor tehnice din Anuntul de participare	<ul style="list-style-type: none"> - Tip - split de perete, culoare – alba; - Suprafata acoperita: 20-25 m2 - compresor inverter - Agent frigorific R32. - Puterea frigorifică/termică – 9000 BTU/h. -Clasa energetica - A++ -Puterea nominala de racire (kw/h) – 2.60 - Puterea nominala de incalzire (kw/h) – 2.61 -Temperaturi exterioara admisa (racire) - +18-+47 -Temperaturi exterioara admisa (incalzire) – 15 - +24 -Tensiune/frecventa/faza (V/Hz/Ph) – 220/50/1 -Debit de aer (m3/h) – 420 -Sunet la nivel interior (dB(A))- 24 -Regim de lucru- racire, incalzire, ventilare, uscare Termenul de garanție: 38 luni din data montării. 	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 66