

CERTIFICAT DE CALITATE № 261/1

VTIAMIN CA-1

Inhibitor de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase

Partida №	2212260-1
Data de producere	24 martie 2023
Masă netă, kg	4 900,00
Ambalaj	Butoaie, canistre din plastic
Numărul locurilor de ambalare	60
Perioada de valabilitate garantată	24 luni din data producerii

Rezultatele analizei:

Denumire parametru	Cerinte DN	Valori depistate
Aspect exterior	Soluție de la incolor până la galben deschis	Soluție galben-deschisa
Densitate la 20 °C, g/cm ³	0,94– 1,04	1,01
pH -ul solutiei	11,0- 13,0	12,40
Solubilitate în apă	Totală	Totală

Confirmăm, că produsul VTIAMIN CA-1 îndeplinește cerințele TU 2499-001-17875808-2015 companiei ООО«Водные Технологии», 115280, Federația Rusă, or. Moscova, str. Avtozavodskaya 14, of.742.

Data: 24.03.2023

Sef laborator

Larisa Ciumac