

**SRL "FABRICA DE MATERIALE DE CONSTRUCTIE"**MD – 3004, Republica Moldova,
mun. Soroca, str. Ocolirii, 2

Tel.: (+373230) 23031; (+373230) 22165

e-mail: fmc@fmc.mdSM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-018

Продукция сертифицирована № OCpr-01811A1420-19 до 31 деembrie 2020a.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВАна песок для строительных работ карьер „Vasilcău”
ГОСТ 8736-93от «27» noiembrie 2019№ 57

Партия № _____

Потребитель SRL „Danigasing”

Количество, т _____

Испытание по ГОСТ № 8735-88

Наименование показателей				Результаты испытаний			
Гранулометрический состав: остатки на ситах в процентах, полный остаток (Componenta granulometrică, reziduuri pline pe site, %)							
10 мм	5 мм	2,5 мм	1,25 мм	0,63 мм	0,315 мм	0,16 мм	>0,16 мм
0	0.2	8,6	15,8	33.9	74,0	95,3	4.7
Модуль крупности (Modulul granulometric)				2.2			
Группа (grupa)				Cu granulație medie			
Класс (clasa)				2			
Кол-во пылевидных и глинистых частиц, % (Conținutul particulelor argiloase și prafoase)				3.0			
Кол-во комовой глины, % (conținutul de argilă în bulgări)				0			
Содержание органических примесей (conținutul impurități organice)				Светлее эталона (mai deschis ca etalon)			
Активность естественных радионуклидов, Бк/ кг (Activitatea de radionuclizi naturali)				30.9			
Содержание вредных примесей (Conținutul de impurități nocive)				Соответствует ГОС (приложение А)			
Объемно-насыпная плотность т/м³ (Densitatea în vrac)				1,45			

Нач. производства _____

Нач. ОТК и лаборатории _____