

ACT

De recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze finisat prin lucrări de construcție-montare

„06” 12 2023 an

or. Chișinău

Alimentarea cu gaze naturale a blocului locativ amplasat în or. Chișinău, str. Ioana Radu nr. 27/5. (Bloc 5).

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului
SC "INAMSTRO" SRL

Panfili Serghei
(numele, prenumele, funcția)

Spezialist principal al proiectului
SRL "Andronix-Din" or. Chișinău

Lupașco Ilie

Reprezentantul organizației de exploatare, Ing. Sup. tehnică gaze S.R.L. "Chișinău -Gaz" Scutaru Valeriu
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Administrator S.R.L. "Andronix-Din" Margină Emilian
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT

1. Antreprenorul general: S.R.L. "Andronix-Din" or. Chișinău
(denumirea organizației)

a prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a gazoductului interior de presiune joasă:

Fațadă: Teavă de oțel aeriană: Ø - 159x3,5 mm L- 3,0 m.l.;
Ø - 108x3,5 mm L- 102,0 m.l.; Ø - 89x3,5 mm L- 60,0 m.l.; Ø - 76x3,5 mm L- 24,0 m.l.;
Ø - 57x3,5 mm L- 149,0 m.l.;

Interior: Teavă de oțel aeriană: Ø - 57x3,5 mm L- 160,0 m.l.; Ø - 40x3,5 mm L- 120,0 m.l.;
Ø - 32x3,0 mm L- 42,0 m.l.; Ø - 25x2,8 mm L- 42,0 m.l.; Ø - 20x2,8 mm L- 595,0 m.l.;
Ø - 15x2,8 mm L- 245,0 m.l.;

Aragaz Ar-4-161 unit; Contor G4-T-163 unit; Cazan Ø=24 kw-163 buc.

(caracteristica succesivă a obiectului-lungimea, presiunea, tipului utilajului montat)

2. Organizațiile subantreprenorii ***
(denumirea organizației)
au efectuat ***
(genurile de lucrări)

3. Proiectul nr. 420-10/20-5 AGE/AGI elaborat "Andronix-Din", S.R.L or. Chișinău
(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:
începutul lucrărilor 03.2023 an finalizarea lucrărilor 04.2023 an.
(luna anul) (luna anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

**

(tipurile de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din „06” 12 2023 an.

Președintele comisiei
SC "INAMSTRO" SRL

Panfili Serghei

Specialist principal al proiectului
SRL "Andronix-Din"

Lupașco Ilie

Reprezentantul organizației de exploatare

Scutaru Valeriu

Reprezentantul antreprenorului general

Margină Emilian