



MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA TERITORIALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ NORD-NORD-VEST
TERRITORIAL SOCIAL ASSISTANCE AGENCY NORTH-NORTH-WEST

Piața Independenței, nr. 1, MD-3100, mun. Bălți

E-mail: atas.nord-nord-vest@social.gov.md web: <https://restart.gov.md>

nr. 01-05/ 2846 din 28 aprilie 2026

S.R.L. „CP INVEST CONSTRUCT”
dlui Sergiu CARAUȘ
Administrator
e-mail: caraussergiu01@gmail.com

În conformitate cu art. 70 alin.(3) al Legii nr. 131 cu privire la achizițiile publice din 03.07.2015, grupul de lucru pentru achiziții publice din cadrul Agenției Teritoriale de Asistență Socială Nord-Nord-Vest, mun. Bălți solicită justificarea prețului anormal de scăzut al ofertei depuse în cadrul procedurii COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1775558033172 din 07. 04. 2026 privind executarea lucrărilor de reparație la obiectul „Lucrări de reparație a sediului serviciului social Locuință Protejată, situat pe str. Taras Șevcenco 34/1 din mun. Bălți”, conform necesităților ATAS Nord-Nord-Vest.

Solicităm prezentarea calculelor și argumentărilor privind:

- Salariul indicat în cuantum de 53,00 lei om/h, fapt ce a stat la baza calculelor pentru manoperă (conform Formularului nr. 3);
- Coeficienții aplicați: cheltuieli de regie – 2,0%, beneficiu de deviz – 1,0%;

Având în vedere nivelul beneficiului și al cheltuielilor de regie indicate în ofertă, solicităm să confirmați dacă, în cost au fost incluse toate cheltuielile adiacente: evacuarea deșeurilor, curățenia, etc.

Pentru calificare ca „învingător”, conform criteriilor indicate în Anunțul de participare, este necesar să prezentați și să supliți informația cu certificatele aferente mașinilor și utilajelor din dotare, sau contractul/le de arendă a acestora (după caz).

În graficul de executare a lucrărilor nu se regăsește informația cu privire la reparația acoperișului, iar instalarea cablurilor electrice sunt prevăzute în luna a 3 de executare a lucrărilor. Ca urmare, solicităm prezentarea clarificărilor.

Totodată, în urma analizei detaliate a devizului de lucrări, a fost identificat că, pentru unele poziții din lista de resurse nu coincide denumirea completă a tipului de material conform documentației de proiect Formular nr. 1, după cum urmează:

1. Poziția 72 (Deviz 1) / poziția (Oferta 7.1) – Chiuvetă din inox

Conform cerinței din Devizul Local nr. 1, poziția 72 se solicită chiuvetă din inox în complet cu masă pentru chiuvetă, însă, în lista de resurse este indicată doar chiuvetă;

2. Poziția 54 (Deviz 1) / poziția 120 (Oferta 7.1) – Pardoseală SPC

Solicităm confirmarea dacă materialul oferit corespunde specificației SPC (Stone Plastic Composite) prevăzute în documentația de proiect.

3. Poziția 57 (Deviz 1) / poziția 19 (Oferta 7.1) – Uși metalice

Solicităm să confirmați dacă oferta include toate elementele funcționale necesare utilizării ușilor (broască, cilindru, mânere), chiar dacă acestea nu sunt evidențiate distinct în deviz.

4. Poziția 59 (Deviz 1) / poziția 20 (Oferta 7.1) – Ferestre PVC

Solicităm să precizați conformitatea ferestrelor propuse cu cerințele din proiect, inclusiv culoarea profilului și includerea plaselor de protecție împotriva insectelor pentru ferestrele mobile.

5. Pozițiile 74–75(Deviz 1)/ pozițiile 156-157 (Oferta 7.1) – Baterii sanitare

Solicităm confirmarea prețului stabilit pentru poziția 156, prin precizarea caracteristicilor și valorii oferite, totodată să confirmați dacă, bateriile oferite la poziția 157 corespund cerințelor de utilizare în spații destinate persoanelor cu dizabilități, inclusiv din perspectiva ergonomiei și a modului de utilizare, conform caietului de sarcini.

6. Instalații electrice

Conform devizului 1, poziția 81 se solicită cablu din cupru cu rezistență mărită la flăcări în oferta 7.1 poziția 160 este prevăzut cablu din cupru sau aluminiu cu rezistență mărită la flăcări, solicităm să confirmați dacă, materialele propuse corespund cerințelor de siguranță la incendiu, prevăzute în documentația de proiect (Deviz 1, poziția 81) și normele tehnice aplicabile construcțiilor cu destinație socială.

Reieșind din cele menționate, solicităm prezentarea clarificărilor.

Informația semnată electronic, urmează a fi transmisă la adresa de e-mail: atas.nord-nord-vest@social.gov.md, în temei cât mai restrânsi, dar nu mai târziu de 30.04.2026.

Directoarea Agenției Teritoriale de
Asistență Socială Nord-Nord-Vest

Lucia DIONEAC