

ФОРМА

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Воскресенский филиал ООО "Завод Технофлекс"  
140204, Россия, г. Воскресенск, Промплощадка, 5В  
Тел./факс: (495) 9562192

Voskresenskiy Branch of Limited liability company «Technoflex»  
Promploschadka, 5B, 140204, Voskresensk, Russia  
Tel/Fax: (495) 9562192



Наименование материала: **Праймер битумный AquaMast (18 л)**  
Material name:

TU 5775-062-72746455-2012 изм. 1, 2, 3

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА QUALITY CERTIFICATE

№ Партии	Дата Date	Количество, кг
28 620	11.06.20	23 040

Показатель Characteristic	Норма по ТУ Normal	Фактически Actually
Внешний вид/Appearance, <>	Однород масса	Однородная масса
Время высыхания, не более / Drying time, max, ч	12	8
Массовая доля нелетучих веществ, в пределах / Mass fraction of not volatile substances, within, %	60-65	60
Условная вязкость на ВЗ-4 при 23±2 °С, не менее / Relative viscosity the viscometer VZ-04 at 23±2 °C, not less, с	30	38

Закключение: Соответствует ТУ 5775-062-72746455-2012 изм. 1, 2, 3

The conclusion: Corresponds to TU 5775-062-72746455-2012 изм. 1, 2, 3

Гарантийный срок хранения 18 месяцев со дня изготовления

Guaranteed shelf life of 18 months from the manufacturing date

ОТК:



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ „CERTMATCON“



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер **OCpr - 049 11 A008935-18**

Дата выдачи: 14 декабря 2018

Действителен до: 14 декабря 2021

SM EN ISO/CEI 17065

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **OCpr - 049**

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, этаж 4, оф. 4, MD2023, тел. 022-903-001; моб. 078-191-001, e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

Настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как: **НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ**

Материалы рулонные кровельные гидроизоляционные битумные; коммерческая марка "ТехноНИКОЛЬ", произведены согласно Техническим условиям и Стандартам организации.

Перечень продукции согласно Приложению -20 позиций.

Код NM MD  
6807

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

ПП № 913 от 25.06.2016, об утверждении Технического регламента о минимальных требованиях к поставкам строительной продукции; Приказ №381 от 31.07.2018; ГОСТ 30547-97; РН1 06-5.3.35.2001 п.2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Завод ПЕХНОФЛЕКС".

ул. Прижелезнодорожная, 5, г. Рязань, Российская Федерация.

Код страны  
RU

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель.

Код ОКПО  
622024796

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 0499/1 от 13.12.2018 выдан ОС "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 4/2, этаж. 4 оф. 4, MD 2023, сертификат аккредитации № OCpr.-049 от 08.05.2018 действующий до 07.05.2022, выдан СНА "MOLDAC"; Протокол испытаний № 346/1 от 29.11.2018 выдан ИЛ "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор 4/2, этаж. 4 оф. 4, MD 2023, сертификат аккредитации № LL-101 от 31.07.2015 действующий 30.07.2019, выдан СНА "MOLDAC"; Протоколы испытаний № 1128, 1128/1, 1128/2 от 12.12.2018, выданные ИЛ ICȘC "INCERCOM" IS, мун. Кишинэу, ул. Индепенденцей, 6/1, сертификат аккредитации № LL-021 от 23.02.2018 действующий до 22.02.2022, выдан СНА "MOLDAC".

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система 2+. Периодическая оценка осуществляется один раз в году ОС "CertMatCon". Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса установленной ООО "Завод ПЕХНОФЛЕКС" и обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции согласно действующему законодательству. Договор об оказании услуг №1001/08/3LD от 21.08.2018.

Серия В № 001096



КОВОДИТЕЛЬ ОС  
Пуха И.



Копии сертификата для документов реализуются в соответствии с правилами установленными CERTMATCON, информация на [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

# Приложение

Лист 1 Листов 1

к сертификату соответствия

№ ОСрг - 049 11 А008935-18

от:

14 декабря 2018

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Наименование	Тип продукции	НД на продукцию
1	Биполь Стандарт	ТПП, ТКП, ЭКП, ЭПП, ХПП, ХКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
2	МИНИ Рулонная черепица		СТО 72746455-3.1.11-2015
3	Техноэласт	ТКП, ХПП, ТМП, ЭПП, ЭКП, Фикс (ЭПМ), Вент (ЭКВ), Соло (ЭКП), Грин (ЭПП, ЭКП), Пламя Стоп (ЭКП), Титан BASE (ЭМП), Титан SOLO (ЭКМ), Титан Top (ЭКП), Декор (ЭКП)	СТО 72764455-3.1.11-2015
4	Техноэласт Альфа	ЭПП	ТУ 5774-041-17925162-2006
5	Техноэласт С Гидроизоляция плоской кровли	ЭКС, ЭМС	СТО 72746455-3.1.8-2014 с изм. №1
6	Техноэласт Акустик	ЭП	СТО 72746455-3.1.7-2014
7	Унифлекс	ТКП, ТПП, ЭКП, ЭПП, ХКП, ХПП, ХММ	СТО 72746455-3.1.12-2015
8	Стеклоизол	ТПП, ТКП, ХПП, ХКП	СТО 72746455-3.1.14-2015
9	Биполь	ТПП, ТКП, ЭКП, ЭПП, ХПП, ХКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
10	Бикроэласт	ЭПП, ЭКП, ТПП, ТКП, ХПП, ХКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
11	Линокром	ХПП, ХКП, ТПП, ТКП, ЭПП, ЭКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
12	Бикрост	ХПП, ХКП, ТПП, ТКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
13	Бикроэласт Стандарт	ХПП, ХКП, ТКП	СТО 72746455-3.1.16-2015
14	Техноэласт Терра	ЭМС	СТО 72746455-3.1.3-2014
15	Линокром Стандарт	ХПП, ХКП, ТКП	СТО 72746455-3.1.16-2015
16	Линокром РЕМ	ТКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
17	Техноэласт Термо	ХПП, ЭПП, ТКП, ЭКП	СТО 72764455-3.1.15-2015
18	Техноэластмост	Б(ЭМП), С(ЭМП)	ТУ 5774-004-17925162-2003
19	Подкладочный ковёр	Унифлекс Л(ЭММ), ANDERP PROF, ANDERP PROF (S), ANDERP ULTRA, ANDERP GL, UNDERLAY (S)700, Под Гибкую Черепицу (ХММ), Отесная гидроизоляция.	ТУ 5774-048-72746455-2011
20	Рубероид	РКП 350, РПП 300	СТО 72764455-3.1.10-2014

Seria B № 000623



*(Handwritten signature)*

Пуха И.

Приложение недействительно без наличия сертификата соответствия

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008936-18

Data emiterii: 14 decembrie 2018

Valabil pînă la: 14 decembrie 2021

SM EN ISO/CEI 17065

OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Materiale bituminoase hidroizolante în rulouri marca comercială "ТехноНИКОЛЬ":  
Ecofleks (V, PV, GV), Linocrom Tropic (HPP, HKP, TPP, TKP);  
fabricate în serie conform cerințelor SM EN 13707:2014.

Codul NCM  
6807

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG nr.913 din 25.06.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime  
pentru comercializarea produselor pentru construcții; SM EN 13707:2014; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

ООО "Завод ТЕХНОФЛЕКС".  
str. Prijeleznodorojnaia, 5, or. Reazani, Federația Rusă.

Codul țării  
RU

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO  
622024796

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0499/1 din 13.12.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,  
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018, valabil  
pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 346/1 din 29.11.2018,  
eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023,  
certificat de acreditare Nr. LÎ - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către ООО "Завод  
ТЕХНОФЛЕКС", și asigurării cu declarație de conformitate a fiecărui lot de produse livrat în Republica  
Moldova. Contract de prestări servicii Nr. 1001/08/31.D din 21.08.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat



Conducătorul OC

Puha I.

Atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Certificatul de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Seria B № 001097

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“

# Anexă

Fila File

1 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCpr - 049 11 A008935-18 din:

14 decembrie 2018

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea	Tip produs	DN produs
1	Биполь Стандарт	ЭПП, ТПП, ТКП, ЭКП, ХПП, ХКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
2	Sindrila în rulouri МИНИ		СТО 72746455-3.1.11-2015
3	Техноэласт	ТКП, ХПП, ТМП, ЭПП, ЭКП, Фикс (ЭПМ), Вент (ЭКВ), Солю (ЭКП), Грин (ЭПП, ЭКП), Пламя Стоп (ЭКП), Титан BASE (ЭМП), Титан SOLO (ЭКМ), Титан Top (ЭКП), Декор (ЭКП)	СТО 72746455-3.1.11-2015
4	Техноэласт Альфа	ЭПП	ТУ 5774-041-17925162-2006
5	Техноэласт С Гидроизоляция плоской кровли	ЭКС, ЭМС	СТО 72746455-3.1.8-2014
6	Техноэласт Акустик	ЭП	СТО 72746455-3.1.7-2014
7	Унифлекс	ТКП, ТПП, ЭКП, ЭПП, ХКП, ХПП, ХММ	СТО 72746455-3.1.12-2015
8	Стеклоизол	ТПП, ТКП, ХПП, ХКП	СТО 72746455-3.1.14-2015
9	Биполь	ТПП, ТКП, ЭКП, ЭПП, ХПП, ХКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
10	Бикроэласт	ЭПП, ЭКП, ТПП, ТКП, ХПП, ХКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
11	Линокром	ХПП, ХКП, ТПП, ТКП, ЭПП, ЭКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
12	Бикрост	ХПП, ХКП, ТПП, ТКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
13	Бикроэласт Стандарт	ХПП, ХКП, ТКП	СТО 72746455-3.1.16-2015
14	Техноэласт Терра	ЭМС	СТО 72746455-3.1.3-2013
15	Линокром Стандарт	ХПП, ХКП, ТКП	СТО 72746455-3.1.16-2015
16	Линокром РЕМ	ТКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
17	Техноэласт Термо	ХПП, ЭПП, ТКП, ЭКП	СТО 72746455-3.1.15-2015
18	Техноэластмост	Б(ЭМП), С(ЭМП)	ТУ 5774-004-17925162-2003
19	Acoperire substrat	Унифлекс Л(ЭММ), ANDERP PROF, ANDERP PROF (S), ANDERP ULTRA, ANDERP GI, UNDERLAY PRO (S) 700, Под Гибкую Черепицу (ХММ), Отсечная гидроизоляция.	ТУ 5774-048-72746455-2011
20	Рубероид	РКП 350, РГП 300	СТО 72746455-3.1.10-2014

Seria B № 000623



Conducătorul organismului  
de certificare

Puha I.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008935-18

Data emiterii: 14 decembrie 2018

Valabil până la: 14 decembrie 2021

SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Materiale bituminoase hidroizolante în rulouri marca comercială "ТЕХНОНИКОЛЬ",  
fabricate în serie conform cerințelor condițiilor tehnice și standardelor pentru produs,  
A se vedea Anexa -20 poziții.

Codul NCM  
6807

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a  
conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform  
HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 30547-97; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

ООО "Завод ТЕХНОФЛЕКС",

str. Prijeleznodorojnaia, 5, or. Reazani, Federația Rusă.

Codul țării  
RU

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO  
622024796

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0499/1 din 13.12.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,  
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018, valabil  
până la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 346/1 din 29.11.2018,  
eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023,  
certificat de acreditare Nr. LÎ - 101, valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC";  
Rapoarte de încercări Nr.1128, 1128/1128/1 din 12.12.2018, eliberate de către Centrul de Încercări ICȘC  
"Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 20.09.2018 valabil  
până la 22.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+, Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către ООО "Завод  
ТЕХНОФЛЕКС", și asigurării cu declarație de conformitate a fiecărui lot de produse livrat în Republica  
Moldova. Contract de prestări servicii Nr. 1001/08/3LD din 21.08.2018.

Seria B № 001096



Producătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



# Anexă

Fila File  
1 2

la certificatul de conformitate

Nr. OCpr - 049 11 A008972-18 din:

20 decembrie 2018

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipul produsului	Dimensiuni	DN
1.	РОКЛАЙТ, термоусадка	1200*600*(50-200)	ТУ 5762-049-17925162-2006 изм. 1-3
2.	ТЕХНОВЕНТ Н	1200*600*(50-200)	ТУ 5762-017-74182181-2015
3.	ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ	1200*600*(50-200)	ТУ 5762-017-74182181-2015
4.	ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА	1200*600*(50-200)	ТУ 5762-017-74182181-2015
5.	ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ	1200*600*(50-200)	ТУ 5762-017-74182181-2015
6.	ТЕХНОФАС ДЕКОР	1200*600*(50-200)	ТУ 5762-017-74182181-2015
7.	ТЕХНОФАС ОПТИМА	1200*600*(50-200)	ТУ 5762-017-74182181-2015
8.	ТЕХНОРУФ В ПРОФ	1200*600*(30-50)	ТУ 5762-017-74182181-2015
9.	ТЕХНОРУФ В ОПТИМА	1200*600*(30-50)	ТУ 5762-017-74182181-2015
10.	ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА	1200*600*(50-200)	ТУ 5762-017-74182181-2015
11.	ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА	1200*600*(50-200)	ТУ 5762-017-74182181-2015
12.	ТЕХНОРУФ Н ПРОФ	1200*600*(50-200)	ТУ 5762-017-74182181-2015
13.	ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА	1200*600*(30-50)	ТУ 5762-017-74182181-2015
14.	ТЕХНОРУФ ПРОФ	1200*600*(40-150)	ТУ 5762-017-74182181-2015
15.	ТЕХНОФАС ЭКСТРА	1200*600*(50-200)	ТУ 5762-017-74182181-2015
16.	ТЕХНОАКУСТИК	1200*600*(50-200)	ТУ 5762-017-74182181-2015
17.	ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА	1200*600*(50-200)	ТУ 5762-010-74182181-2012 изм. 1
18.	ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА	1200*600*(50-200)	ТУ 5762-010-74182181-2012 изм. 1, СЕ
19.	ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ	1200*600*(50-200)	ТУ 5762-010-74182181-2012 изм. 1, СЕ
20.	ТЕХНОБЛОК ОПТИМА	1200*600*(50-200)	ТУ 5762-010-74182181-2012 изм. 1
21.	ТЕХНОБЛОК ПРОФ	1200*600*(50-200)	ТУ 5762-010-74182181-2012 изм. 1
22.	ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ	1200*600*(50-200)	ТУ 5762-010-74182181-2012 изм. 1
23.	ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА	1200*600*(50-200)	ТУ 5762-010-74182181-2012 изм. 1, СЕ
24.	ТЕХНОВЕНТ ПРОФ	1200*600*(50-200)	ТУ 5762-010-74182181-2012 изм. 1
25.	ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ	1200*600*(50-200)	ТУ 5762-010-74182181-2012 изм. 1
26.	ТЕХНОФАС	1200*600*(50-200)	ТУ 5762-010-74182181-2012 изм. 1 СЕ
27.	ТЕХНОРУФ Н25	1200*600*(50-200)	ТУ 5762-010-74182181-2012 изм. 1, СЕ
28.	ТЕХНОРУФ Н30	1200*600*(50-200)	ТУ 5762-010-74182181-2012 изм. 1, СЕ
29.	ТЕХНОРУФ Н30 ВЕНТ	1200*600*(50-200)	ТУ 5762-010-74182181-2012 изм. 1, СЕ
30.	ТЕХНОРУФ Н35	1200*600*(50-200)	ТУ 5762-010-74182181-2012 изм. 1, СЕ
31.	ТЕХНОРУФ Н 40	1200*600*(50-200)	ТУ 5762-010-74182181-2012 изм. 1, СЕ
32.	ТЕХНОРУФ 45	1200*600*(40-150)	ТУ 5762-010-74182181-2012 изм. 1, СЕ
33.	ТЕХНОРУФ 50	1200*600*(40-150)	ТУ 5762-010-74182181-2012 изм. 1, СЕ
34.	ТЕХНОРУФ 60	1200*600*(30-50)	ТУ 5762-010-74182181-2012 изм. 1

Seria B № 000630



Conducătorul organismului  
de certificare

Puha I.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

# Anexă

Fila File  
2 2

la certificatul de conformitate  
Nr. OCpr - 049 11 A008972-18 din:

20 decembrie 2018

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

35.	ТЕХНОРУФ 70	1200*600*(30-50)	ТУ 5762-010-74182181-2012 ИЗМ. I
36.	ТЕХНОРУФ В 50	1200*600*(30-50)	ТУ 5762-010-74182181-2012 ИЗМ. I, CE
37.	ТЕХНОРУФ В 60	1200*600*(30-50)	ТУ 5762-010-74182181-2012 ИЗМ. I, CE
38.	ТЕХНОРУФ В 70	1200*600*(30-50)	ТУ 5762-010-74182181-2012 ИЗМ. I, CE
39.	ТЕХНОФЛОР ГРУНТ	1200*600*(50-150)	ТУ 5762-010-74182181-2012 ИЗМ. I, CE
40.	ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ 30ММ	1200*600*30	ТУ 5762-010-74182181-2012 ИЗМ. I
41.	ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ	1200*600	ТУ 5762-010-74182181-2012 ИЗМ. I
42.	ТЕХНОФЛОР ПРОФ	1200*600*200	ТУ 5762-010-74182181-2012 ИЗМ. I, CE

Seria B № 000631



Conducătorul organismului  
de certificare

Puha I.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009804-19

Data emiterii: 29 noiembrie 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci de finisare, taiate din piatră naturală de gresie,  
fabricate conform cerințelor GOST 9480-89.

Codul NCM  
6802

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin Nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG Nr.913 din 25.06.2016; GOST 9480-89 (anulat) pct. 1.2, 1.3.1- 1.3.5, 1.3.6, 1.4, 1.5.4; RNI 06-5.3.35-2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"AZURIT" SRL,  
str. Iuri Gagarin, 30, or. Vatra, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO  
1002600036576

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0702 din 28.11.2019, eliberat de către OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 203.1 din 27.11.2019, eliberat de către CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 valabil pînă la 16.06.2023, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 028/9 din 28.11.2019, eliberat de către LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de către CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 1. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon" SRL. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 868 din 28.09.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Seria A M 008450

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C001146-19

Data emiterii: 23 septembrie 2019

Valabil până la: 23 septembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA  
Produse hidroizolante pentru acoperișuri, marca comercială "MARMA".  
A se vedea anexa 8 pozii.

Codul NCM  
A se vedea  
anexa.

Contract fn din 12.01.2017 cu "Mama Polskie Folie" Sp. z o.o., Polonia.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 30547-97 (anulat) pct. 4.1.12, 4.1.16, 4.1.19, 4.3, 4.4; RNI 06-5.3.352001 pct.2.

PRODUCĂTOR

"Mama Polskie Folie" Sp.z.o.o., Polonia.

Codul țării  
PL

SOLICITANT

"CONS INTER" S.R.L.,  
str. Sucevița, 27, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO  
100460060467

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 412 din 20.09.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil până la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 400-19C din 11.09.2019, eliberat de către CAI "Pielart-Airin" SRL, mun. Chișinău, str. Călea Ieșilor, 10, MD 2069, certificat de acreditare Nr. LI-016 valabil până la 14.04.2021; Raport de încercări Nr. 011/9 din 10.09.2019, eliberat de LI al CEM "Exnobi" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 098 din valabil până la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat în fiecare ambalaj de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 836 din 04.08.2017.

În cazul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat.

Seria A Nr. 008206



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Toate certificatele de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



# Anexa

Fila File  
1 1

la certificatul de conformitate  
Nr. OCpr - 049 13 C001146-19 din:

23 septembrie 2019

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NCM	Denumirea
1	6006	Plasă pentru umbrire
2	5407	Țesături agrotexile
3	5400	Geomembrane
4	3920	Pelicle hidroizolante pentru construcții, tip: "Izol Bud", "Silver".
5	3921	Pelicle respirabile pentru acoperișuri, tip: "MSL", "MLA" și "MLAL".
6	3921	Pelicle hidroizolante profilate pentru fundații, tip: "Izolflex".
7	5603	Membrane nețesute din filamente sintetice stratificate, tip: "DACHVENT" și "DACHOWA".
8	3919	Plase și pelicle din polietilenă

Seria A Nr 001985



Conducătorul OC



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 001432

Data emiterii: 06 iunie 2019 Valabil până la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78  
email: cvalimetritot@mail.ru, [www.cvalimetritot.md](http://www.cvalimetritot.md)

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Țiglă metalică din tablă și accesorii pentru acoperișuri**  
fabricată conform SM 276:2010 (anulat)  
Produse fabricate în serie

Codul NC MD  
7216

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:  
Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,  
aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;  
SM 276:2010 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2.1

PRODUCĂTOR  
SRL "CZC COM", MD-2001, mun. Chișinău, șos. Muncești, 56, ap. 30  
Baza de producere - mun. Chișinău, or. Sîngera, str. 31 August, 38

Codul țării  
MD

SOLICITANT  
Producătorul

Codul IDNO  
1012600030885

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 451 din 04 iunie 2019, eliberat de CÎ al ICȘC "INCERCOM" ÎS,  
mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr.LÎ-021 valabil până la 22.02.2022;  
Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.26 din 05 iunie 2019, eliberat de  
OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAȚIE SUPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.  
una dată la șase luni.  
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentu  
certificat

Nr. 001432



Conducătorul organismului  
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control

Copilele certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **001433**

Data emiterii: 06 iunie 2019 Valabil până la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78  
email: [cvalimetritot@mail.ru](mailto:cvalimetritot@mail.ru), [www.cvalimetritot.md](http://www.cvalimetritot.md)

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Profile din foi de oțel îndoite cu gofraj trapezoidal pentru construcții**  
fabricate conform SM GOST 24045:2012 (anulat)  
Produse fabricate în serie

Codul NC MD

7216

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:  
Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,  
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;  
SM GOST 24045:2012 pct. 4.2.2, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.7

#### PRODUCĂTOR

SRL "CZC COM", MD-2001, mun. Chișinău, șos. Muncești, 56, ap. 30  
Baza de producere - mun. Chișinău, or. Sîngera, str. 31 August, 38

Codul țării

MD

#### SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO

1012600030885

#### CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 451/1 din 04 iunie 2019, eliberat de CÎ al ICȘC "INCERCOM" ÎS,  
mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr.LÎ-021 valabil pînă la 22.02.2022;  
Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.26 din 05 iunie 2019, eliberat de  
OC "CVALIMETRITOT" SRL.

#### INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.  
una dată la șase luni.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat



Conducătorul organismului  
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL.



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **001432**

Data emiterii: 06 iunie 2019 Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78  
email: cvalimetritot@mail.ru, [www.cvalimetritot.md](http://www.cvalimetritot.md)

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Țigă metalică din tablă și accesorii pentru acoperișuri**  
fabricată conform SM 276:2010 (anulat)  
Produse fabricate în serie

Codul NC MD  
7216

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :  
Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,  
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;  
SM 276:2010 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2.1

#### PRODUCĂTOR

SRL "CZC COM", MD-2001, mun. Chișinău, șos. Muncești, 56, ap. 30  
Baza de producere - mun. Chișinău, or. Sîngera, str. 31 August, 38

Codul țării  
MD

#### SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO  
1012600030885

#### CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 451 din 04 iunie 2019, eliberat de CÎ al ICȘC "INCERCOM" ÎS,  
mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr.LÎ-021 valabil pînă la 22.02.2022;  
Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.26 din 05 iunie 2019, eliberat de  
OC "CVALIMETRITOT" SRL.

#### INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.  
una dată la șase luni.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentu  
certificat

Conducătorul organismului  
de certificare

Serghei VIZITIU



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL.

Accesorii acoperis

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **13 C001346-20**

Data emiterii: 09 aprilie 2020 Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

**CertMatCon**

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE**

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA  
Articole filetate din oţel (cîrlige) şi şuruburi din oţel.  
Contract Nr. 1005/2018/MD din 10.05.2018  
cu "Wkret-Met", Sp.zo.o., Polonia.

Codul NCM  
7318

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE STABILITE ÎN :

GOST 28456-90 (anulat) pct. 1.5, 2.2.4, 2.2.5, 2.3, 2.4, 5; RNI 06-5.3.35:2001 pet. 2.2.

**PRODUCĂTOR**

"Wkret-Met", Sp.zo.o., Polonia.

Codul ţării  
PL

**SOLICITANT**

ÎM "SUPRATEN PLUS" SRL,  
str. Petricani, 84, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Codul IDNO  
1005600042189

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raport de evaluare final Nr. 562 din 08.04.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4 of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 138 din 05.03.2020, eliberat de către Centrul de Încercări ICŞC "Incercom" ÎS, mun. Chişinău, str. Independenţei, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 036/11 din 04.03.2020, eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chişinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC".

**INFORMAŢIE SUPPLEMENTARĂ:**

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (şase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informaţie în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform legislaţiei în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 926 din 22.02.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca naţională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria V № 000218



Conducătorul OC

PUHA Ion



În atenţia antreprenorilor şi organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informaţii pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepşeşte conform legislaţiei

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008662-18

Data emiterii: 03 septembrie 2018

Valabil până la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: office@certmatcon.md, [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREAAmestec uscat pe baza de ciment, pentru construcții, a să vedea anexa 32 poziții,  
fabricat conform cerințelor SM 262:2005.Codul NCM  
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; SM 262:2005 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

PRODUCĂTOR

"SUPRATEN", S.A.

str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Producere: str. M. Manole, 9; str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău.

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO  
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0398 din 03.09.2018, eliberat OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 valabil până la 07.05.2022, eliberat CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 693/2, 693/3 din 03.09.2018, eliberate CI ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LI-021 din 23.02.2018, valabil până la 22.02.2022, eliberat CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 312/3 din 08.08.2018, eliberat LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101, valabil până la 30.07.2019, eliberat CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării procesului tehnologic, stabilit de către "SUPRATEN", S.A. cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marea națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Seria B № 001085





# Anexă

Fila 1 File 3


la certificatul de conformitate  
Nr. OCpr - 049 11 A008662-18 din:

03 septembrie 2018

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produsului.	Tipuri.	Masa ,ambalaj
1	Chit pe baza de ciment	Fuga Profi Alb/Gri	1 kg., 3 kg., 5 kg. Saci din plastic
2	Chit pe baza de ciment	Fuga Alb /Gri	1 kg. 3kg, 5 kg , saci din plastic
3	Tencuiala pe baza de ciment	SV 75	25 kg. Saci
4	Tencuiala pe baza de ciment	CȘM -50	30 kg., Saci
5	Glet pe baza de ciment pentru lucrări la interior și exterior.	Fasad Alb/Gri	17 kg., Saci.
6	Glet pe baza de ciment pentru lucrări la interior și exterior.	Otkos	15 kg., Saci.
7	Adeziv pe baza de ciment.	Class Porțelanat (Alb)	5 kg., 25 kg., Saci.
8	Adeziv pe baza de ciment.	Termocamin.	25 kg., Saci.
9	Adeziv hidroizolant pe baza de ciment.	Kalmatron A Alb/Gri	30 kg., Saci.
10	Întăritor pentru pardoseli din beton pe baza de ciment.	Topping.	25 kg., Saci.
11	Șapa autonivelantă pe baza de liant complex special	Nivelir Universal	25 kg., Saci.
12	Tencuială decorativă pe baza de ciment.	Coroed-20 Siliconat.	25 kg., Saci
13	Mortar de tencuială pe baza de ciment	Optim.	30 kg. saci.
14	Mortar de tencuială pe baza	Zidar.	30 kg. saci.

Asigurăm și declinăm  
responsabilitatea pentru  
perioada ariată în prezent  
noastre, nu suntem răspunzătoare  
transportul depășirea și ne asumăm  
menționate în prezenta  
conformitate și aceste produse pe piață în perioadă  
securitatea națională, viitorul mediu și  
bunurile consumatorilor. 25 kg., Saci. Aspect  
negativ asupra mediului înconjurător.



Puha I.

Conducătorul organismului  
de certificare



# Anexă

Fila 2 File 3



la certificatul de conformitate  
Nr. OCpr - 049 11 A008662-18 din:

03 septembrie 2018

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produsului.	Tipuri.	Masa ambalaj
	de ciment		
15	Adeziv pe baza de ciment	Class Optimal	25 kg. saci.
16	Adeziv pe baza de ciment	Class Inter	5 kg. 25 kg. saci.
17	Adeziv pe baza de ciment	Class Universal.	25 kg. saci
18	Adeziv pe baza de ciment	Class Naș.	5 kg., 25 kg. saci.
19	Adeziv pe baza de ciment	Naș Baund.	25 kg. saci.
20	Adeziv pe baza de ciment	Class Extra (Gri)	25 kg. saci.
21	Adeziv pe baza de ciment	Class Porcelanat (Gri).	5 kg., 25 kg. saci.
22	Adeziv pe baza de ciment	Polifix Universal.	25 kg. saci.
23	Adeziv pe baza de ciment	Polizol.	25 kg. saci.
24	Adeziv pe baza de ciment	Izopol.	25 kg. saci.
25	Adeziv pe baza de ciment	Class Polistirol.	25 kg. saci.
26	Amestec hidroizolant pe bază de ciment	Hidroctop	25 kg. saci.
27	Adeziv pe baza de ciment	Izomin Universal.	25 kg. saci.

Asigurăm și în perioada următoare, au fost respectate condițiile de transport, depozitare și distribuție a produselor menționate în prezenta listă, în conformitate cu cerințele de securitate națională, viață, sănătate, admittor bunurile consumatorilor și nu produc impact negativ asupra mediului înconjurător.



Conducătorul organismului  
de certificare

*[Handwritten signature]*

Puha I.

Seria B-A-000619

# Anexă

Fila File  
3 3


la certificatul de conformitate  
Nr. OCpr - 049 11 A008662-18 din:

03 septembrie 2018

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produsului.	Tipuri.	Masa ,ambalaj
28	Adeziv pe baza de ciment	Bazalt.	25 kg. saci.
29	Amestec pe baza de ciment pentru șape.	Savana.	30 kg. saci.
30	Chit pe baza de ciment.	Fugamertel (Iasomie, Vanilie, Piersic, Bej, Gri, Caramel, Bleu, Albastru, Măr Verde, Ciocolată, Roșu, Cărămiziu, Cafeniu, Beton, Gri Închis, Negru.	1 kg., 3 kg. căldări de plastic.
31	Adeziv pe baza de ciment .	Class Extra (Alb)	25 kg., Saci.
32	Chit pe baza de ciment	Fugamertel Alb	1 kg., 3 kg. Căldari din plastic.

Asigurăm și declinăm  
 perioada în care  
 noastre, au fost produse în  
 transportul, depozitarea și  
 menționate în prezenta anexă  
 conformitate și aceste produse  
 securitatea națională, viața, sănătatea  
 bunurile consumatorilor și  
 negativ asupra mediului



Puha I.

Seria B № 000617



Conducătorul organismului  
de certificare

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2015 Сертификат HU07/2710 органом по сертификации SGS Молдова



# ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 3576 от 09.08.2019

Код: ПКЦ-8.2.4

Ред: 2

Дата: 09.08.2019



## CIMENT PORTLAND CU CALCARE CEM II / B-LL 32,5 R SM SR EN 197-1:2014

Certificat de constanță a performanței II A1445-19

ЦЕМ II / В-И 32,5 Б ГОСТ 31108:2016

Сертификат соответствия № ГОСТ ЦМР.АО.41.27 10 57. 56104

Партия №	<u>30</u>	Силос №	<u>9</u>
а/м №	<u>СО4425</u>		<u>СО42Рс</u>

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1/ГОСТ 31108	Значение показателя
Класс прочности цемента	-	32,5 R / 32,5 Б	32,5 R / 32,5 Б
Содержание добавки: известняк, %	SM GOST R 51795	21 - 35	29,5
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	10	19,5
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	≥ 32,5 ≤ 52,5	44,9
Нормальная плотность цементного теста	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	Не регламентируется	28,50
Начало схватывания, не ранее, мин	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	75	170
Конец схватывания, мин	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	-	220
Стабильность (расширение), не более, мм	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	10	1
Содержание оксида серы, (SO <sub>2</sub> ) не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	3,5	2,30
Содержание хлорид-иона Cl <sup>-</sup> , не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	0,10	0,0065
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOST 30108	≤ 300	54,5 ± 8,98

Область применения: см. на обороте.

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.


Начальник испытательной лаборатории

Беспалько С.Д.

Испытательная лаборатория ЗАО «РЦК» аккредитована на соответствие SM EN ISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.

Сертификат аккредитации Nr. LL-018 Срок действия: 24 января 2022 г.

Молдова, 5500, г. Рыбница, ул. Запорожца, 1



# CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. 28679878 04.12.2020

Cod: CDC - 8.6  
Versiunea :2.0  
DATA:01.02.2020

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2015 de către SGS Systems & Services

**CIMENT PORTLAND** cu calcar conform SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM II/B - LL 32.5R



OCpr-029



Cod NM MD 2523

LOT Nr	SILAZ Nr	VRAC	SACI
290	4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din agrement /standard	Rezultate obținute
Marca / Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	400 / 32.5R
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile*	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	21.3
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 32,5 - ≤ 52,5 MPa	41.0
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	25.6
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	142
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.5
Conținut de sulfat (sub formă de SO <sub>3</sub> ) **	SM EN 196 - 2: 2014	≤ 3.5 %	1.93
Conținut de cloruri Cl - **	Metodă internă	≤ 0.1 %	0.0453
Adaos: (Calcar) **	SM GOST R 51795 - 2006	21.0-35.0 %	30.6
Priza falsă **	Metoda Interna	fără limită	nu

\*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

\*\*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Certificat de Constanta Performantei Nr. 00001 din 24.02.2020

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile. Termenul de valabilitate este de 90 de zile de la data însăcării pentru ciment paletizat (vezi pe sac), în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Certificat de acreditare Nr. L1-085 valabil pînă la 8 mai 2024

Numărul vagonului / autocamionului : SRB0168

Manager Calitate

Evgheni Ignatenco


LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.  
Strada Virgilului 1 - MD 2400 - Rezina - Republica Moldova  
Tel: (+373) (0)51 55 500, Fax: (+373) (0)51 55 510  
Număr de identificare de stat: 100300000217  
Căpăt social: 4400027519

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la  
tel: 0254 55 403; 0254 55 404

E-mail: callcenter@md.lafarge.com

LafargeHolcim





# CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. **28679878** 04.12.2020

Cod: CDC - 8.6  
Versiunea :2.0  
DATA:01.02.2020

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2015 de către SGS Systems & Services



OCpr-029

CIMENT PORTLAND CONFORM GOST 10178-85: ПЦ 500 - Д0  
SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM I 42.5R

**CEMFORT® EXTRA**  
MARCA GARANTATA 550

Cod NM MD 2523

LOT Nr	SILOZ Nr	VRAC	SACI
293	2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultat obținut
Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014		500 42.5R
Grupa eficientă / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	$1 / > 32,0 \text{ MPa}$	1/41.0
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	$\geq 20 \text{ MPa}$	28.4
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	$\geq 49 \text{ MPa}$	56.8
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	$\geq 42,5 - \leq 62,5 \text{ MPa}$	55.5
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	24.3
Pierderi la calcinare**	SM SR EN 196 -2:2016	$\leq 5,0\%$	2.89
Reziduu insolubil**	SM SR EN 196 -2:2016	$\leq 5,0\%$	0.46
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	GOST : $\geq 45 \text{ min}$ ; EN : $\geq 60 \text{ min}$	138
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	$\leq 10 \text{ mm}$	0.6
Conținut de sulfat (sub formă de SO <sub>3</sub> ) **	SM SR EN 196 -2 2016	GOST : $\geq 1,0 - \leq 3,5$ ; EN : $\leq 4,0\%$	3.01
Conținut de cloruri Cl - **	SM SR EN 196 -2:2016	$\leq 0,1\%$	0.04
Priza falsă **	Metoda Interna	fără limită	nu

\*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

\*\*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Certificate de Conformitate SM nr. 001166 valabil pînă la 31.12.2020 / nr. 001167 valabil pînă la 10.03.2022

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 90 zile pentru ciment în saci și 60 de zile pentru vrac de la data livrării însăcuiți (vezi pe sac) în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM EN ISO/IEC 17025:2018.

Certificat de acreditare Nr. L1-085 valabil pînă la 8 mai 2024

Numărul vagonului / autocamionului: **SR B0168**

Manager Calitate

**Evgheni Ignatenco**

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.  
Strada Valerului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova  
Tel: (+373) 254 55 500, Fax: (+373) 254 55 545  
Număr de identificare de stat: 10039000106217  
Căpătul social: 945075270 lei

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la  
nr. 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail: callcenter@md.lafarge.com

**LafargeHolcim**

