

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1558016641348

Data: „29 mai 2019”

Denumirea licitației: "Aparate electrice de uz gospodaresc" IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfanta Treime

Cod CPV	Denumirea	Modelul articolului	Producătoru	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de de
1	2	3	5	6	7	8

LOT 5

39717200-3	Aparate de aer condiționat	CORI - 09/CORO- 09	INVENTOR	Climatizor cu sistemul split pe perete, cu sistem de filtrare a aerului de mai multe niveluri, acoperire anticoroziva, regim racire-incalzire, suprafata minim 25 m2, clasa A, inclusiv instalare si conectare cu accesorii necesare. Dezghetarea automată a blocului exterior. Garantie minim 36 luni, - cu instalare	Aparat de aer conditionat 9000BTU, regim racire-incalzire ,Auto Restart, Programator 24 ore,Suprafata de lucru 20-27 m ² , Autodiagnosticarea Erorilor, Clasa energetica A, sistem de flitrare triplu avansat cu ionizator care distruge 99,9% din bacteriile existente, regim DEFROST - dezghetare automata, acoperire anticoroziva a blocului exterior prin tehnologia "lamele aurite". Nivel de zgomot la viteze scazute ale ventilatorului doar 27 dB, Agent frigorific: R410A . Oferta include instalarea aparatului inclusiv traseu frigoric per 2,5 m set, console metalice - 1set. Alte materiale si servicii autoturn ori alpinist nu sunt incluse. Garantie 36 luni.	
------------	----------------------------	---------------------------	-----------------	--	---	--

LOT 6

39717200-3 Aparate de aer condiționat	CORI - 24/CORO- 24	INVENTOR	Climatizor cu sistemul split pe perete, cu sistem de filtrare a aerului de mai multe niveluri, acoperire anticoroziva, regim racire-incalzire, suprafata minim 80 m2, clasa A, inclusiv instalare si conectare cu accesorii necesare. Dezghetarea automată a blocului exterior. Garantie minim 36 luni. - cu instalare.	Aparat de aer conditionat 24 000BTU, regim racire-incalzire ,Auto Restart, Programator 24 ore,Suprafata de lucru 70-80 m ² , Autodiagnosticarea Erorilor, Clasa energetica A, sistem de filtrare triplu avansat cu ionizator care distruge 99,9% din bacteriile existente, regim DEFROST - dezghetare automata, acoperire anticoroziva a blocului exterior prin tehnologia "lamele aurite". Nivel de zgomot la viteze scazute ale ventilatorului doar 37 dB, Agent frigorific: R410A . Oferta include instalarea aparatului inclusiv traseu frigoric per 2,5 m set, console metalice - 1set. Alte materiale si servicii autoturn ori alpinist nu sunt incluse. Garantie 36 luni.
--	---------------------------	-----------------	---	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: PLAMADEALA ELENA În calitate de: DIRECTOR

Ofertantul: ELCORA IMPEX SR

Adresa: STR. PUTNEI 28, CHISINAU

