

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	50800000-3	Data: „_15_” ____05____ 2022__	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Servicii de curățare și verificare a aparatelor de aer condiționat	Lot: _____	Pagina: _1_ din _2_

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
50800000-3	Servicii de curățare și verificare a aparatelor de aer condiționat				Servicii de deservirea a aparatelor de aer condiționat includ: -Controlul climatizatorului în toate regimurile de lucru; -Curățarea filtrului evaporatorului; -Curățarea evaporatorului blocului interior; -Curățarea ventilatorului blocului interior; -Verificarea etanșărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condenser); -Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; -Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; -Diagnostică termofizică a climatizatorului;	Servicii de deservirea a aparatelor de aer condiționat includ: -Controlul climatizatorului în toate regimurile de lucru; -Curățarea filtrului evaporatorului; -Curățarea evaporatorului blocului interior; -Curățarea ventilatorului blocului interior; -Verificarea etanșărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condenser); -Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; -Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; -Diagnostică termofizică a climatizatorului;	

					-Verificarea rețelei de alimentare cu energie electrică a climatizatorului; -Curățarea blocurilor externe și interne de impurități; -Lubrifierea elementelor mobile; -Alimentarea cu Freon până la 100 gr.	-Verificarea rețelei de alimentare cu energie electrică a climatizatorului; -Curățarea blocurilor externe și interne de impurități; -Lubrifierea elementelor mobile; -Alimentarea cu Freon până la 100 gr	
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat:_____

Numele, Prenumele:_____ Mitul Alexandr_____

În calitate de: _____Director_____

Ofertantul: _____”Smart Climat” SRL_____

Adresa: _____str. Iazului, 15, of.138_____