

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 5]

Numărul procedurii de achiziție - ocds-b3wdp1-MD-1747811272217_din __21.05.2025						
Denumirea procedurii de achiziție: Profilaxia aparatelor de aer condiționat, curățarea, verificarea, diagnostica aparatelor.						
Cod CPV	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
50800000-3	Deservirea aparatelor de aer condiționat: curățarea și verificarea aparatelor, în caz de defect eliberarea actelor de constatare			- Curățirea filtrului evaporatorului; - Curățirea evaporatorului blocului interior; - Curățirea ventilatorului blocului interior/exterior; - Curățirea condensatorului de praf și murdărie; - Verificarea etanșărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condensator) - Curățirea blocului inferior; - Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; - Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; - Diagnosticarea termofizică a climatizorului; - Verificarea funcționalității și curățirea sistemului de drenaj a climatizorului; - Curățarea blocurilor externe și interne de impurități; - Lubrifierea elementelor mobile; - Încărcarea cu freon. În caz de defect, eliberarea actelor de constatare.	- Curățirea filtrului evaporatorului; - Curățirea evaporatorului blocului interior; - Curățirea ventilatorului blocului interior/exterior; - Curățirea condensatorului de praf și murdărie; - Verificarea etanșărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condensator) - Curățirea blocului inferior; - Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; - Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; - Diagnosticarea termofizică a climatizorului; - Verificarea funcționalității și curățirea sistemului de drenaj a climatizorului; - Curățarea blocurilor externe și interne de impurități; - Lubrifierea elementelor mobile; - Încărcarea cu freon. În caz de defect, eliberarea actelor de constatare.	