

## Specificații tehnice F 4.1

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]*

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1691584353657_din 09/08/2023
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de întreținere a aparatelor cu gaz

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
	<p><b>Servicii de intretinere a apartelor de gaz</b></p> <p>1)Montana Star-8T 24kw (3 buc)                  2)Atron- H28 kw (1 buc)                  3)Leopard-24 kw (1buc)                  4)Choffoteaux Pigma- Ultra C35 FFNG (1 buc)                  5) Lectus-90 kw (2 buc)                  6) Atron- H28Kw,92/42/CEE (1 buc)</p>				<p>-Verificarea stării echipamentului cazangeriei și a sistemului de încălzire cu scopul respectării parametrilor de funcționare a acestora; - Verificarea stării tehnice a echipamentului de gaz al arzătorului; - Verificarea etanșeității tuturor conexiunilor a echipamentului de gaz, utilajelor și instrumentelor de măsură; - Inspectarea și controlul stării de funcționare a armăturii de închidere a gazului; - Verificarea declanșării: detectorului de gaze și a supapei de închidere a gazului; - Controlul funcționării mecanismelor de siguranță și de închidere și dispozitivelor automate de reglare și Securitate; - Verificarea siguranței a supapei de evacuare; - Examinarea exterioară a conductei de gaz de la boiler până la intrarea în coșul de fum; - Controlul funcționării</p>	<p>-Verificarea stării echipamentului cazangeriei și a sistemului de încălzire cu scopul respectării parametrilor de funcționare a acestora;                  - Verificarea stării tehnice a echipamentului de gaz al arzătorului;                  - Verificarea etanșeității tuturor conexiunilor a echipamentului de gaz, utilajelor și instrumentelor de măsură;                  - Inspectarea și controlul stării de funcționare a armăturii de închidere a gazului;                  - Verificarea declanșării: detectorului de gaze și a supapei de închidere a gazului;                  - Controlul funcționării mecanismelor de siguranță și de închidere și dispozitivelor automate de reglare și Securitate;                  - Verificarea siguranței a supapei de</p>	

				<p>dulapului de comandă; - Perioada deservirii Octombrie-Decembrie; - Asigurarea serviciilor și efectuarea lucrărilor de deservire tehnica conform “Cerințe Minime de Securitate Privind Exploatarea Sistemelor de Distribuție a Gazelor Combustibile Naturale” HG №522 din 12.07.2017 p.687 o data in luna; - Deservirea tehnica generală semestrială (o data în 6 luni); - Deservirea tehnica anuala la începutului sezon de incalzire (o data în 12 luni); - Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționarii defectuoase in timp de 1 ora; -Dispeccerat permanent.</p>	<p>evacuare;  - Examinarea exterioară a conductei de gaz de la boiler până la intrarea în coșul de fum;  - Controlul funcționării dulapului de comandă;  - Perioada deservirii Octombrie-Decembrie;  - Asigurarea serviciilor și efectuarea lucrărilor de deservire tehnica conform “Cerințe Minime de Securitate Privind Exploatarea Sistemelor de Distribuție a Gazelor Combustibile Naturale” HG №522 din 12.07.2017 p.687 o data in luna;  - Deservirea tehnica generală semestrială (o data în 6 luni);  - Deservirea tehnica anuala la începutului sezon de incalzire (o data în 12 luni);  -Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționarii defectuoase in timp de 1 ora;  -Dispeccerat permanent.</p>	
	<b>TOTAL</b>					

Semnat: \_\_electronic\_\_ Numele, Prenumele: \_\_Moloșag Eugeniu\_\_ În calitate de: \_\_Manager Vânzări\_\_

Ofertantul: \_\_Amber Moldovanu SRL\_\_ Adresa: \_\_m.Chișinau str.Vadul lui Vodă 68\_\_