

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>21491920</u> din <u>13 octombrie 2025</u>
Obiectul achiziției: <u>Servicii de modernizare a sistemului de filtrare la havuz</u>

Denumirea bunurilor /serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2 Servicii înlocuire nisipului de cuarț	Nisip p/u filtrare DIN 0.4-0.8 (25 kg) Nisip p/u filtrare DIN 1.0-2.0 (25 kg)	Germania	CF GROUP DEUTSCHLAND GmbH	Oprirea echipamentului de la panoul de dirijare a havuzului; Demontarea părții superioare a filtrului; Scurgerea apei din butoiul filtrului; Curățarea filtrului cu baril de nisip vechi pentru următorul utilaj; Sistem Havuz Filtru cu nisip "KVART" nr. 1 cu Diametrul 90 – 2 unități; Sistem Havuz Filtru cu nisip "KVART" nr. 2 cu Diametrul 75 – 2 unități; Sistem Havuz Filtru cu nisip "KVART" nr. 3 cu Diametrul de 65 – 2 unități; Încărcarea nisipului de cuarț nou cu fracția corespunzătoare. După efectuarea lucrărilor, Prestatorul va oferi un act pentru punerea în funcțiune a sistemului de filtrare și recomandări tehnice. Nisip pentru filtrare cu dimensiunile particulelor de nisip între 0.4-0.8 mm – 627 kg Nisip pentru filtrare cu dimensiunile particulelor de nisip între 1.0-2.0 mm - 150 kg	Servicii înlocuire nisipului de cuarț : -Oprirea echipamentului de la panoul de dirijare a havuzului; -Demontarea părții superioare a filtrului; -Scurgerea apei din butoiul filtrului; -Curățarea filtrului cu baril de nisip vechi pentru următorul utilaj; Sistem Havuz Filtru cu nisip "KVART" nr. 1 cu Diametrul 90 Sistem Havuz Filtru cu nisip "KVART" nr. 2 cu Diametrul 75 Sistem Havuz Filtru cu nisip "KVART" nr. 3 cu Diametrul de 65 -Încărcarea nisipului de cuarț nou cu fracția corespunzătoare: Nisip p/u filtrare DIN 0.4-0.8 25 kg – 627 kg Nisip p/u filtrare DIN 1.0-2.0 25kg - 150 kg După efectuarea lucrărilor, Prestatorul va oferi un act pentru punerea în funcțiune a sistemului de filtrare și recomandări tehnice	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Galcenco Igor În calitate de: Director

Ofertantul: Ognes-Nord SRL Adresa: mun.Chisinau , str. Andrei Doga 30/1

