

Caracteristici tehnice minime ale produsului:

„Cutie de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic,,

Cutia din plastic pentru protecția contoarelor de uz casnic are următoarele caracteristici:


- are aspect estetic bun, care permite instalarea ei, inclusiv în încăperi, fără a aduce daune interiorului încăperii;
- este proiectată pentru a le proteja de daunele mecanice, lumina directă a soarelui, precipitațiile atmosferice, intervențiile fizice la mecanismul de calcul precum și de la alte efecte distructive;
- aerisirea internă a carcasei prin intermediul orificiilor de ventilație și drenaj care permite prevenirea condensatului/aburilor la schimbarea temperaturii ambientale;
- este produsă din Polistiren de calitate cu rezistență mare la impact, iar sticla pentru vizualizare are protecție (certificare) UV și SAN;
- la construcția cutiei au fost prevăzute găuri de ventilare și canale de scurgere a apei;
- cutia de protecție poate fi montată atât la contoare noi cât și la cele deja existente (asigură interschimbabilitatea cu cutiile instalate anterior în sistemul „Moldovagaz,, SA, fără a fi demontate contoarele și fără a fi necesare lucrări de sudură;
- la proiectare și producere s-au respectat dimensiunile minime dintre corpul contorului și suprafața interioară a cutiei de minim 30 mm, precum și fixarea fiabilă a contorului de capacul din spate al cutiei, excluzând deplasarea acestuia;
- asigură racordarea piulițelor de îmbinare ale conductei de gaz cu contorul în interiorul cutiei;
- cutia de protecție este prevăzută cu două capace din cauciuc pe partea superioară care permit instalarea ei la contoare cu distanța la centru 110 mm și 155 mm la diferite diametre ale țevii;
- oferă posibilitatea atașării capacului din spate pe pereții clădirilor sau pe un suport metalic;
- setul cutiei cuprinde:

- două părți ale cutiei față/spate;
 - două capace din cauciuc pentru fixarea țevelor;
 - o centura din plastic pentru prinderea cutiei de contor, pentru cazurile când aceasta nu poate fi fixată pe alt suport;
 - patru șuruburi M6 L-25 pentru fixarea părților, piulițele fiind deja fixate în partea de spate, ceea ce facilitează procesul de montare;
- la proiectarea și confecționarea cutiei s-au respectat cerințele tehnice privind amplasarea contorului în cutie și posibilitatea instalării echipamentului de transmitere a datelor de consum la distanță;
 - prezența certificatului EN ISO 9001:2015 nr. 041021-5 din 04.10.2021;
 - prezența certificatului EN ISO 14001:2015 nr. 041021-6 din 04.10.2021;
 - prezența certificatului ISO 45001:2018 nr. 041021-7 din 04.10.2021;
 - prezența certificatului nr. 1924 din 01.29.2021 de înregistrare a desenului și modelului industrial, valabil până la 15.05.2025, eliberat de către Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală.

03.02.2022

Administrator

SRL SD Energy Engineering Group



GORUN Ruslan