



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24-3	Piatră spartă de calcar fr. 40-70 mm	2 Determinarea conținutului de granule sfărâmate și forma lor	GOST 8267-93 pct. 4.3.2 tab. 2	GOST 8269.0-97 pct. 4.7	%	de la 25 până la 35 grupa 4	26,6 4		

Concluzie: Mostrele de piatră spartă de calcar sm. fr. 5-20 mm, fr. 20-40 mm, fr. 40-70 mm corespunde cerințelor GOST 8267-93 pct. 4.2.2 tab.1, 4.7.1, 4.7.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.3.2, 4.5, 4.6, 4.8.1.

Nota: Incertitudinea extinsă, $P = 95\%$, cu coeficientul acoperire $k = 2$.

Conducătorul Cî
Șef laborator
Inginer coordonator

[Signature]
[Signature]
[Signature]

raport 03, 26.18

A. Belousova
A. Peșterean
S. Pogrebnicenco

Adresele de expediere:
1 ex. - Cî ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL
1 ex. - Beneficiarului
1 ex. - Organismul de certificare