

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1615474966245 din 11.03.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de profilaxie tehnică și mentenanța generatorului staționar KIPOR KDE 75SS3

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	u. m.	Can-tea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Servicii de profilaxie tehnică și mentenanța generatorului staționar KIPOR KDE 75SS3								
50800000-3	Lotul 1. Servicii de profilaxie tehnică și mentenanța generatorului staționar KIPOR KDE 75SS3								
	1.1 Profilaxia tehnică a generatorului staționar KIPOR KDE 75SS3, după 972 ore sau 72 luni lucrate -schimb ulei ; schimb filtru ulei motor; schimb filtru ulei turbine; schimb filtru -schimb curea pompa de lichid -programare controller -verificarea tuturor subansablurilor -fixarea tuturor conexiunelor electrice	set	1	6325.00	7590.00	6325.00	7590.00	pe parcursul anului 2021, începînd cu data de 01.04.2021;	
	1.2 Mentenanța generatorului staționar KIPOR KDE 75SS3 Sistemul de alimentare cu combustibil. -Verificarea nivelului de combustibil din rezervor si adaugare daca este necesar -Verificarea scurgerilor de combustibil -Drenarea apei din rezervorul de combustibil -Inlocuirea filtru de combustibil (la necesitate) -Evacuarea apei si spalarea filtrului Sistemul de ungere -Verificarea si adaugarea lubrifiantului -Verificarea scurgerilor de ulei si	luna	9	1500.00	1800.00	13500.00	16200.00	pe parcursul anului 2021, începînd cu data de 01.04.2021;	

schimbul uleiului (la necesitate) -Inlocuirea filtrului de ulei (la necesitate) Sistemul de racire -Verificarea nivelului si adaugarea lichidului de racire -Verificarea scurgerilor de lichid -Inlocuirea (la necesitate) lichidului de racire -Curatarea ventilatorului radiatorului -Curatarea si reparatia conductei sistemului de racire -Verificarea si tensionarea curelei ventilatorului Sistemul de admisie si de evacuare -Verificarea functionarii ritmice a motorului -Verificarea si diagnosticarea gazelor evacuate -Curatarea si inlocuirea (la necesitate) filtrului de aer Ansamblurile electrice Verificarea tuturor senzorilor si ledurilor de avertizare Chiulasa -Reglarea jocului dintre supapa de admisie si cea de evacuare -Uzura scaunului de supapa al supapelor de admisie si de evacuare -Verificarea prizei de pamint -Verificarea conexiunilor electrice si fixarea lor -Masurarea rezistentei de izolatie cablurilor electrice -Verificarea conexiunile circuitului -Verificarea furtunurilor de lichid si ulei -Verificarea instalatiei de amortizare si izolare Acustica									
TOTAL						19825.00	23790.00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Baci Victor În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC "Rapid Link" SRL Adresa: MD-2028 ,mun.Chisinau, str.Gh.Asachi, 71/7